

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»



«ЛЕНИНОГОРСК  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ»  
МУНИЦИПАЛЬ  
БЕРӨМЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАРАР**

07-02-2018

г.Лениногорск

№ 119

Об утверждении схемы  
теплоснабжения города  
Лениногорска

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 23.05.2017 № 693 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Лениногорска».

2. Утвердить схему теплоснабжения города Лениногорска на 2018 год в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Лениногорского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Исполнительного комитета муниципального образования город Лениногорск А.Б.Табакова.

Руководитель

Н.А.Буракшаева  
5-19-26

Н.Р. Залаков

Утверждена

постановлением      Исполнительного  
комитета                муниципального  
образования             «Лениногорский  
муниципальный район»

от «07» февраля 2018г. №119

Схема теплоснабжения  
города Лениногорска

г.Лениногорск, 2018 г.

Исполнители:

- Поленов А.Л. - генеральный директор ООО «Инженерный Центр «Энерготехаудит»
- Поленов Л.А. - директор Казанского Филиала ООО «Инженерный Центр «Энерготехаудит»
- Доник С.В. - руководитель отдела проектирования
- Камалетдинова Г.Х. - руководитель отдела энергоаудита
- Низаев А.И. - инженер сметного отдела
- Мокшина Ю.А - инженер отдела энергоаудита

Актуализирована в 2018 году.

## Содержание

Аннотация.....	4
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.....	9
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	30
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.....	44
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	46
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.....	52
Раздел 6. Перспективные топливные балансы.....	57
Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.....	59
Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.....	60

## Аннотация

Данная работа проводилась на основании муниципального контракта №95, заключенного между Исполнительным комитетом муниципального образования «город Лениногорск» и предприятием ООО «Инженерный Центр «Энерготехаудит» с целью разработки схемы теплоснабжения города Лениногорск. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года. Схема теплоснабжения разрабатывается на срок 15 лет в соответствии с п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 и с соблюдением изложенных в данном пункте принципов.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительных характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых и расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования поселения «город Лениногорск», утвержденного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

Разработка схем теплоснабжения поселений, промышленных узлов включает следующие задачи:

а) разработка схемы теплоснабжения поселения, промышленного узла на пятнадцатилетний период;

б) периодическое уточнение текущих и заданных параметров реализации схемы теплоснабжения (технический и экономический мониторинг). Уточнение ставит своей целью:

мониторинг текущего состояния системы теплоснабжения, анализ функционирования и тенденции развития экономики поселения, промышленного узла в части темпов прироста спроса на тепловую мощность, а

для крупных городов, численностью населения более 1 млн. человек, и электрическую мощность, годовые расходы тепла, электроэнергии и топлива;

возможность корректировки первоочередных технических решений и ликвидации возможных рассогласований темпов прироста тепловых нагрузок и темпов их покрытия, а для крупных городов и электрических нагрузок;

выявления причин отклонений от принятых ранее решений;

уточнение предложений по срокам ввода, устанавливаемым мощностям и другим параметрам строительства отдельных головных объектов систем теплоснабжения;

изучение экономических показателей функционирования систем теплоснабжения города, населенного пункта и, при необходимости, разработку соответствующих предложений, направленных на коррекцию экономических показателей или механизмов их достижения;

в) разработка энергетических и теплосетевых разделов в работах по:

определению площадок для размещения ТЭЦ и пиковых котельных;

составлению энергетических разделов в составе проектов ТЭЦ и крупных теплосетевых объектов, а также других внестадийных работах по отдельным вопросам развития теплоснабжения города;

разработке схем выдачи тепловой мощности;

разработке схем развития тепловых сетей;

г) на всех стадиях разработки схемы теплоснабжения учитываются:

планы-задания на организацию и совершенствование ремонтно-эксплуатационного обслуживания;

оснащение средствами диспетчерского и технологического управления;

оснащение средствами противоаварийной автоматики и систем безопасности;

оснащение автоматическими системами управления;

оснащение АСКУТЭ.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к системам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении».

Разработка схемы теплоснабжения г. Лениногорск осуществлялась согласно технического задания с изучением указанных выше задач на следующих этапах:

1.1. Сбор и анализ и проверка достоверности исходных данных по системе теплоснабжения г. Лениногорск.

1.2. Создание электронной модели системы теплоснабжения с использованием специализированного программного обеспечения ГИС ZuluTermo по существующему режиму функционирования тепловых сетей, корректировка расчетных параметров с фактическими результатами измерений.

1.3. Анализ существующего положения в сфере производства тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, передачи и потребления тепловой энергии на основе результатов.

2.1. Анализ перспективы теплопотребления. Оценка темпов роста снижения тепловых нагрузок на прогнозируемый период.

2.2. Формирование исходных данных для разработки электронной модели перспективной схемы теплоснабжения.

2.3. Оценка пропускной способности каждого магистрального вывода источника теплоснабжения в существующей зоне действия.

2.4. Ориентировочные расчеты тепловых балансов покрытия перспективной нагрузки существующими мощностями энергоисточников в существующих зонах обслуживания.

3.1. Распределение и привязка тепловой нагрузки территориального расчетного элемента к существующим магистральным выводам энергоисточника.

3.2. Гидравлические расчеты с целью проверки достаточности параметров для теплоснабжения абонентов с учетом прирастающей тепловой нагрузки, а также проверки аварийных режимов функционирования тепловых сетей с целью обеспечения требуемой нагрузки на время восстановления системы, определение достаточности резервирования.

4.1. Разработка электронных моделей перспективных вариантов развития систем теплоснабжения, формулировка выводов о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

4.2. Разработка схемы теплоснабжения с учетом решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.3. Рассмотрение альтернативных вариантов теплоснабжения потребителей, определение преимуществ и недостатков каждого из предложенных, рекомендации по выбору оптимального варианта развития системы теплоснабжения, обеспечивающего наибольший экономический эффект при оптимальных эксплуатационных характеристиках.

## РАЗДЕЛ 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

### 1.1. Существующее состояние

Лениногорск — город (основан в 1795 году как село Новая Письмянка, статус города с 1955 года) в России, административный центр Лениногорского района (с 1935 года). Город Лениногорск расположен в юго-восточной части Республики Татарстан на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности в верхнем течении р. Степной Зай в 322 км от Казани и 35 км от Альметьевска, в живописном месте, окруженный лесами и величественными холмами с перепадами высот более 100 метров. г. Лениногорск занимает территорию, площадью 34,04 кв.км.



Рисунок 1. Муниципальное образование город Лениногорск

Границами города являются: с севера — лесные кварталы Гослесфонда; с востока и юга — объездная автодорога, связывающая две автомагистрали регионального значения и лесной массив Гослесфонда; с запада — железнодорожная магистраль и лесной массив Гослесфонда. С запада на восток по территории города протекает р. Камышла, которая берет начало из многочисленных источников, выходящих на склонах оврагов северо-западнее Лениногорска.

Город Лениногорск восьмой по численности населения в Республике Татарстан. Население г.Лениногорска составляет 63,716 тыс. человек (Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 01 января 2010 г.), что составляет 1,67% от всего населения республики и 2,21% от городского населения. Плотность населения 1871 чел. на кв.км. 16,9 % населения города приходится на детей и подростков

в возрасте 0 - 16 лет, 63,9 % — на лица в трудоспособном возрасте, 19,2 % — на население старше трудоспособного возраста. На территории города проживает более 25 национальностей.


Население города в последние годы сокращалось за счёт отрицательного естественного прироста, а также отрицательной миграции населения. Уровень рождаемости на 2008 год на 1 тысячу человек составляла 11,2 %, смертности 14,6 %. За 2010 год число родившихся составило 982 человека, что на 4 % меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года. Число умерших увеличилось на 5 % и составило 1254 человека. В соответствии с прогнозом Министерства экономики Республики Татарстан прогнозируется снижение населения (проект Генерального плана города Лениногорск, пояснительная записка):

к 2020 году — 65,25 тыс. человек

к 2035 году — 62,84 тыс. человек.

На рис.2 приведена динамика численности населения г. Лениногорск.

Динамика численности населения г.Лениногорск



## Рисунок 2. Диаграмма динамики численности населения

В г. Лениногорске сосредоточены около 70 предприятий и организаций нефтедобычи, машиностроения, стройиндустрии, транспорта, легкой и пищевой промышленности и т. д.

Лениногорск — многофункциональный город с преимущественно развитым промышленным производством. Ведущую роль в секторе экономики занимают предприятия нефтегазовой сферы (41,1 %); строительства (24,5 %); транспорта (9,6 %); производственной сферы (4,8 %); производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и воды (4,1 %); сельского хозяйства (3,1 %). Индекс промышленного производства на начало 2011 года составил 108 %. Объем отгруженной продукции работ и услуг (за 2010 год) — 21 млрд. руб.; валовый территориальный продукт (за 2010 год) — 32,72 млрд. руб.; объем промышленного производства (за 2010 год) — 16,64 млрд. руб.

Основной градообразующий вид деятельности экономики города — добыча нефти (НГДУ «Лениногорск – нефть», экспериментальное НГДУ «Газспец - нефтебитум»), машиностроение и металлообработка (завод «Газспецмашремонт», завод средств автоматизации, завод автоспецоборудования, агрегатно - механический завод, ремонтно - механический завод), промышленность стройматериалов ( завод железобетонных изделий, кирпичный завод), пищевая промышленность (маслодельно - сыродельный комбинат, хлебозавод), а также швейная фабрика, предприятие надомного труда (производство обуви и швейных изделий), типография.

Город Лениногорск расположен в III умеренно-континентальном климатическом районе, характеризуется относительно холодной, морозной зимой и умеренно жарким летом. Средняя годовая температура +2,0 °C; средняя температура наиболее холодной пятидневки –33°C; средняя температура наиболее холодного периода с обеспеченностью 0,94 –19 °C; средняя температура наиболее холодного месяца (января) –14,3°C; средняя температура за отопительный период –5,8 °C; продолжительность отопительного периода 221 день. Самый холодный месяц — январь, самый тёплый — июль, его средняя температура +18,1 °C. Абсолютный температурный максимум составляет +37 °C, а абсолютный температурный минимум –47 °C.

## 1.2. Система теплоснабжения

Действующие системы теплоснабжения города Лениногорск в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности систем теплоснабжения.

В городе в настоящее время работает 16 котельных и модульно-блочных котельных (МБК), работающих на природном газе, резервное топливо предусмотрено на 11-ти МБК. Износ тепловых сетей составляет 69,1% от общей протяженности тепловых сетей 179,3 км, в том числе 47 км с износом 52%, которые заменены в период с 1998 - 2006 гг., и 98 км ветхих сетей с износом 100%. Тепловая изоляция сетей со 100 - % износом, выполненная из минераловатных изделий, не соответствует современным требованиям к теплопроводности изоляции трубопроводов, предъявляемых действующими нормативами и находится в ветхом состоянии.

Общая протяженность тепловых сетей города Лениногорск составляет 179,3 км в том числе:

надземной прокладки — 9,2 км; подземной прокладки — 170,1 км.

За последние 5 лет финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (котельные и тепловые сети) по различным программам государственной поддержки не производилось.

На сегодняшний день высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей, несоответствие тепловых балансов между источниками и потребителями тепловой энергии по причине ухода и прекращения деятельности ряда промышленных объектов, а также эксплуатация паровых котлов при отсутствии потребителей пара приводят к большим нерациональным и технологическим потерям при производстве и транспортировке тепловой энергии.

Таблица 1. Котельные муниципального образования "город Лениногорск"

№	Котельная №	Паспортная техническая характеристика			Установленная мощность, Гкал/ч	Присоединенная расчетная нагрузка потребителей, Гкал/ч	Вид топлива	Коэф. Использования	Номинальная производительность котла, Гкал/ч	Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал	КПД, %
		Марка котлов	Год пуска котла	Кол-во котлов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МБК № 3 ул.Ленинградская 23а	RS-D6000	2014	3	17,20	13,781	газ	0,80	15,75	153,91	92,8
		RS-D2000	2014	1					1,75	170,88	83,6
2	МБК № 8 ул.Добролюбова 25	RS-D4500	2014	2	8,17	9,170	газ	0,80	7,87	153,76	92,9
		RS-A500	2014	1					0,44	165,54	86,3
3	Котельная № 10, п.Геофизиков, ул.Ст.разина,2	КВ-ГМ-0,63-95	2005	1	1,08	0,618	газ	0,57	0,45	160,33	89,1
		КВ-ГМ-0,63-95	2006	1					0,34	159,91	89,4
4	Котельная № 11, ул.Крупская, 7	ТВГ-8М	1993	1	24,00	18,077	газ	0,75	8,00	158,20	90,3
		ТВГ-8М	1994	2					15,00	153,44	93,1
5	Котельная № 12, ул.Садриева, 60а	ПКГМ-6,5/13	1987	1	20,60	16,227	газ	0,79	4,20	159,97	89,3
		ПКГМ-6,5/13	1994	1					4,20	159,62	89,5
		ПКГМ-6,5/13	1996	1					4,20	158,20	90,3
		ВКГМ-4	1996	2					6,90	150,69	94,8
6	МБК №13 ул.Кутузова, 23 В	RS-D5000	2013	5	23,22	22,297	газ	1	21,87	153,44	93,1
		RS-D2000	2013	1					1,75	157,68	90,6
7	МБК №21 ул.Шашина, 15В	RS-D5000	2013	3	14,62	14,134	газ	0,97	13,12	154,44	92,5
		RS-D2000	2013	1					1,75	157,16	90,9
8	МБК № 22 ул.Куйбышева, 7а	RS-D4000	2014	3	10,75	9,197	газ	0,86	10,50	155,11	92,1
		RS-A500	2014	1					0,44	167,08	85,5
9	МБК № 31 ул.50 лет победы д.22, Стр 1	RS-D5000	2014	3	15,48	11,821	газ	0,76	13,12	152,63	93,6
		RS-D3000	2014	1					2,62	154,44	92,5
10	МБК № 41 2 пер. Стадионный,15	RS-D1500	2013	2	3,44	2,932	газ	0,85	2,62	154,77	92,3
		RS-D1000	2013	1					0,87	161,05	88,7
11	МБК № 53 ул.Октябрьская,194-3	RS-D500	2013	2	0,95	0,945	газ	1,00	0,87	159,08	89,8
		RS-A100	2013	1					0,09	150,22	95,1
12	МБК № 61 ул.Набережная,1д	RS-D2500	2014	2	4,73	4,287	газ	0,91	4,37	154,11	92,7
		RS-A500	2014	1					0,44	160,15	89,2
13	МБК № 63 ул.Чайковского 11	RS-D4000	2014	2	6,88	5,669	газ	0,82	7,00	154,11	92,7
14	МБК "Старый город" ул.Широкая, 15В	RS-D500	2013	2	0,86	0,558	газ	0,65	0,87	157,50	90,7
15	Котельная "Ромашкино" с.Тимяшево, ул.Нефтепроводчиков, 20в	VAPOR	1993	2	4,00	2,239	газ	0,56	4,00	156,47	91,3
16	МБК "Детский сад" пр.Шашина, 65	RS-A250	2013	2	0,43	0,419	газ	0,97	0,44	153,28	93,2

### 1.3. Потребление тепловой энергии

Потребление тепловой энергии (мощности) осуществляется в основном жилыми многоквартирными домами, общественными и административными зданиями. В табл.2 приведены нагрузки по системам отопления, и горячей воды потребителей города Лениногорск.

Таблица 2. Договорные нагрузки потребителей города Лениногорск

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
МБК № 3		
1	ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина	438,85
2	ФГУП «Почта России»	78,86
3	АО «ТМНУ»	1 185,67
4	ПАО «Сбербанк России»	26,97
5	ЗАО «Махсун»	43,27
6	АО «Россельхозбанк»	29,56
7	ООО «Альтаир»	25,00
8	ООО «Армдент»	4,85
9	ООО «Константа – Т»	16,66
10	ООО «Прайм-ТВ»	15,02
11	ООО «Сарет»	15,70
12	Гаязов Х.Х.	10,61
13	Аваков А.М.	9,17
14	Бажитова З.В.	8,67
15	Вацкова А.В.	8,74
16	Давлетшина А.Х.	8,49
17	Зиятдинова Т.Л.	8,09
18	Карабанова Н.В.	8,82
19	Кондратьева А.В.	7,30
20	Летяев Н.В.	15,84
21	Ломейко Т.М.	7,40
22	Мадиев О.Н.	16,85
23	Мишин О.Н.	69,98
24	Моргунова А.Г.	13,72
25	Рычкалов О.В.	7,52
26	Саримов А.Л.	11,78
27	Шайдуллина А.Ш.	9,17
28	ИП Бадыкова Р.Р.	7,12
29	ИП Бакиева Г.А.	14,23
30	ИП Борисов Н.В	16,58
31	ИП Булатова Г.З.	7,92
32	ИП Вацкова Т.В.	9,25

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
33	ИП Гибадуллина Ф.А.	19,18
34	ИП Губайдуллин А.С.	10,09
35	ИП Елисеев Д.Н.	28,05
36	ИП Зиятдинова Г.И.	56,33
37	ИП Иктисамова К.Б.	11,49
38	ИП Морозов А.В.	23,69
39	ИП Мухаметова А.Р.	8,89
40	ИП Николаев А.В.	25,44
41	Рашитов А.Ф.	17,65
42	ИП Рамазанов А.Д.	9,76
43	ИП Садриева Ф.Н.	22,60
44	ИП Садыкова З.М.	16,65
45	ИП Соловьев А.Г.	2,94
46	ИП Тазиева А.З.	30,16
47	Ип Хабибов Р.Р.	4,88
48	ИП Хайруллина О.В.	6,81
49	ИП Хузина А.А.	15,59
50	ИП Шакиров К.Т.	9,23
51	ГУП «Таттехмедфарм»	77,57
52	ООО «Шэфкат»	116,49
53	Нургатин З.А.	11,07
54	ИП Ахмадеева И.В.	31,04
55	ИП Ахметшина Л.Л.	29,16
56	ИП Галлямова Л.У.	0,20
57	ИП Гафарова Н.Р.	169,20
58	ИП Иванов Ю.Е.	13,00
59	ИП Кондратьева Л.А.	3,93
60	ИП Микаилова Н.В.	9,32
61	ИП Фейсханова Л.И.	15,85
62	Исполком МО «ЛМР»	247,65
63	МБУ ДОД «ОПК «Ровесник» МО «ЛМР» РТ	6,81
64	МДОУ Д\С №3	213,69
65	МДОУ Д\С №12	582,15
66	МДОУ Д\С №15	244,73
67	МДОУ Д\С №29	469,16
68	ГОУ СПО Музхудпедколледж	536,25
69	МДОУ Д\С №30	462,61
70	МБУ ДО «ЛДМШ им. Н.М.Кудашева»	189,42
71	МОУ СОШ №7	1 060,88
72	Население местных советов:	18 235,29

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
	ул.Гагарина 4,6,8,10,16,17,19,23,36; ул.Ленинградская10а,14,18,19,21,23,25а,27,29,29а,31,33,3 5,39; пр.50 лет победы 9,9а,11,13,16; ул.Добролюбова 11; ул.Куйбышева 23,24,26,30,32,33,35,38; пр.им.Ленина 9,11,17	
	ИТОГО по МБК №3	25 215,34

**МБК № 8**

1	ООО "Гиара"	9,57
2	ООО "Газпром трансгаз Казань"	15,24
3	ЗАО "Финтранс"	10,88
4	ООО АТД "Алмаз Холдинг"	12,00
5	ООО "Аптека Столетник"	19,07
6	ООО "ПСБ-2"	12,24
7	ЗАО "Рассвет"	184,60
8	ООО "Селекта"	26,05
9	ООО ТПП "Оптика"	31,99
10	Вагапова Г.М.	8,70
11	Галеев М.Р.	9,78
12	Дурдыева М.Х.	7,36
13	Игнатьев Р.К.	6,99
14	Мурзина Г.Я.	9,07
15	Овчаркина Л.В.	7,96
16	Дурдыева Э.Р. (ИП Тазиева А.З.)	15,28
17	ИП Авилова И.Ю.	17,57
18	ИП Акопян К.А.	7,23
19	ИП Зотова О.А.	25,93
20	ИП Кадырова Г.Г.	11,81
21	ИП Коновалова Н.Г. (ООО "Портал")	25,78
22	ИП Мартынова Е.Н.	15,14
23	ИП Нигматзянова Г.И.	7,96
24	(Олейник А.Н.) ИП Петросян Г.В.	29,95
25	ИП Саврасов С.В.	8,16
26	ИП Тазиев Р.Н.	9,66
27	ИП Тимофеев С.А.	17,53
28	ИП Хисамеев Р.Р.	12,55
29	ИП Шагапова М.Х.	64,90
30	ИП Юртаева Т.И.	12,76
31	ИП Ялалдинова А.С.	8,64
32	ИП Шарапов Ф.А.	27,73
33	ООО "Специалист"	10,68

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
34	Бадгутдинов Р.Р.	17,65
35	Миникеева Л.Х.	7,22
36	Смыкова Е.П.	11,51
37	Тазиева В.Н.	9,50
38	ИП Батыров Ф.Н.	20,36
39	ИП Вартанян А.А.	15,61
40	ИП Залалов Ф.Г	21,88
41	ИП Казаков Н.Г.	239,52
42	ИП Романова Н.В.	5,13
43	ИП Салимзянов Н.Р.	16,95
44	МДОУ Д\С №2	143,25
45	МДОУ Д\С №27	446,53
46	МБУ "Центральная библиотечная система"	48,88
47	ГАПОУ "ЛПК"	1 834,83
48	Население местных советов: ул.Гагарина 27,33,42,44,46; ул.Куйбышева 37; ул.Ленинградская 43,45,47,49а,51,53; ул.Тукая 30,31,32,32а; ул.Гафиатуллина 7,7а,9.	11 119,80
	ИТОГО по МБК №8	14 659,38
	Котельная № 10	
1	МОУ СОШ №13	777,00
	Котельная № 11	
1	ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина	431,63
2	ПАО Сбербанк России	234,67
3	ГУП"Таттехмедфарм"	41,45
4	Филиал ПСК Казань"АО "СГ МСК"	6,31
5	ООО "Абсолют"	8,45
6	ООО "Заря"	8,02
7	ООО "Ленпродторг"	30,00
8	ООО "Ромб"	15,06
9	ООО "Слава"	92,98
10	ООО "Стикс"	77,77
11	ООО "Фарм - Плюс"	8,84
12	Троицкий приход (библиотека)	27,19
13	Филиал ООО "Росгосстрах"	6,16
14	Бутинов Л.М.	6,64
15	Вартанян Э.Ю.	3,81
16	Галимова Л.З.	6,73
17	Ермолаев В.А.	21,58
18	Масленникова О.А.	13,11

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
19	Морозова Л.М.	30,96
20	Муратов Р.Р.	3,92
21	Нефедов А.В.	15,41
22	Полканов В.Н.	6,42
23	Шайхутдинов Н.С.	7,52
24	ИП Абдуллина А.М	14,05
25	ИП Анисимова М.М.	6,71
26	ИП Бадретдинов И.Д.	4,82
27	ИП Бектяшева С.Н.	1,89
28	ИП Билалова Н.Э.	2,62
29	Халиуллин И.М.	36,32
30	ИП Гараева Н.Н.	3,39
31	ИП Гафарова Н.Р.	25,77
32	ИП Гилялов Р.З.	5,44
33	ИП Гимранова Р.М.	2,93
34	ИП Гисматуллин Ф.Ф.	6,13
35	ИП Гусева Е.П.	6,75
36	ИП Ермолаев И.А.	21,46
37	ИП Ефимов Д.А.	15,12
38	ИП Залалов Ф.Г	32,23
39	ИП Зуган И.В.	5,82
40	ИП Исхакова Р.С. (Юрикова)	7,74
41	ИП Кожевников В.Ф.	7,47
42	ИП Лабаев С.Н.	16,41
43	ИП Ложкина Н.И.	28,25
44	ИП Максутова Р.С.	1,42
45	Мударисова Г.Р.	5,13
46	ИП Мягдеев М.Р.	37,18
47	ИП Равликовская Т.И.	23,12
48	ИП Ризатдинов Р.К.	6,55
49	ИП Ситдикова А.С.	5,61
50	ИП Тукаев Ш.Ф.	16,19
51	ИП Хафизуллин В.Р.	33,38
52	ИП Хузина А.А.	5,48
53	Исполком МО "ЛМР"	48,46
54	МБУ ДОД "ОПК "Ровесник" МО "ЛМР" РТ	4,30
55	МБУ "СС"- "Теннис Холл" МО "ЛМР" РТ	168,00
56	МОУ СОШ №6	562,98
57	МОУ СОШ №8	626,96
58	МОУ СОШ №10	600,67

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
59	МДОУ Д\С №17	180,25
60	МДОУ Д\С №19	200,32
61	МДОУ Д\С №20	232,55
62	МДОУ Д\С №22	323,37
63	МДОУ Д\С №26	284,91
64	МДОУ Д\С №31	297,41
65	МБУ "Центральная библиотечная система"	127,40
66	Гос.алкоинспекция РТ	10,79
67	ГБУ Центр занятости населения	125,59
68	Население местных советов: ул.Ленинградская 36,38,55,61,71,73,75,77; ул.Крупская 1а,2,4,4а,5,12,14,16,18; ул.Лермонтова 36,42,44,45,46,48,50; пр.Шашина31,31а,33,35,37,39,41,41а,43,45,45а,49,51,51а, 53,76,76а; ул.Гагарина 48,50;	22 680,00
	ИТОГО по котельной №11	27 963,93
Котельная № 12		
1	ФГУП "Почта России"	13,90
2	ООО "Газпром трансгаз Казань	8,30
3	ПАО "Сбербанк России	23,41
4	ООО "ИПТ"Идея-Юго-Вос."	135,24
5	ООО "Классика"	169,67
6	Атакишиев К.А.	6,10
7	Ганиева Г.Р.	8,07
8	Гецев В.С.	4,13
9	Зинатуллин Я.Г.	12,01
10	Кульпин О.А.	5,17
11	Новиков Д.В.	6,04
12	ИП Гайнутдинов Р.А.	6,43
13	ИП Кудряшова Р.Т.	3,34
14	ИП Леонтьев В.П.	8,08
15	ИП Мотыгуллина Л.Р.	7,12
16	ИП Пучков С.М.	5,82
17	ИП Тульчинская Г.Г.	13,48
18	ИП Фаттахова В.А.	5,69
19	Коррекционная школа № 14	432,76
20	МОУ СОШ №4	997,82
21	МДОУ Д\С №10	350,67
22	МДОУ Д\С №5	680,12
23	МДОУ Д\С №28	295,47
24	ГАПОУ "ЛПК"	366,93

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
25	ГБОУ "Лениногорский детский дом"	557,65
26	Население местных советов: ул.Садриева 52,54,56,56а,58,60,64; ул.Кошевого 10,12,14,14а,16,18,20,23,25,25а,27,27а,30,31а,32,39; ул.Чайковского 16,18,20,20а,21,22; ул.Грибоедова 10,11,13,15; ул.Степная 17,19,19а; ул.Толстого 1; ул.Садовая 6,8,10.	24 705,00
	ИТОГО по котельной №12	28 828,42
	МБК № 13	
1	ООО "УК Татбурнефть"	346,19
2	ООО "Газпром трансгаз Казань"	12,40
3	Общег. Садовод. некомерч товарищество	13,28
4	ООО "Жилищник"	51,95
5	ООО "Техника"	22,88
6	ООО "Успех"	31,41
7	Баштанов О.Н	19,14
8	Гараев Н.С.	27,54
9	ИП Астафьев Е.Н.	16,73
10	ИП Васильев А.Н.	13,53
11	ИП Дубровина Л.А	16,11
12	ИП Иктисамова К.Б.	40,03
13	ИП Коновалов С.Е.	41,27
14	ИП Куприянов В.О.	87,03
15	ИП Лоскутова Л.И.	15,53
16	ИП Махмутова М.А.	10,66
17	ИП Мягдеев Р.З.	36,08
18	ИП Мягдеева Р.М.	22,96
19	ИП Подин А.М.	60,23
20	ИП Тимофеев С.А.	22,85
21	МБУ ДОД КОМПЛ.ДЮШ №3"	31,03
22	МБУ ДОД "ОПК "Ровесник" МО "ЛМР" РТ	10,85
23	МУ Центр ПППД и М Логос"	25,65
24	МОУ лицей №12	1 647,31
25	МДОУ Д\С №16	216,89
26	МДОУ Д\С №23	300,93
27	МДОУ Д\С №25	207,50
28	ГАУЗ "ЛЦРБ"	7 825,23
29	Население местных советов: ул.Кутузова 12,15,16,17,18,19,21а,22а,23а,23д,24,25,26,28; ул.Менделеева 29,33,35; ул.Степная 1,1а,3,7,9,11; ул.Суворова 1,2,3,4,5,6; ул.Горького	25 445,00

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
	30,32,34,35,35а,37,37а,39,39а,54,56; ул.Заварыкина 1,3,7,9,11,13; пр.Шашина 30,32; ул.Садриева 1,7а,9а,11,23,24,25,27; ул.Ленинградская 46,56,83,85,87; ул.Лермонтова 17,18,19,23,20,20а; ул.Кошевого 6,6а,7,11,11а.	
30	ГБУ ЦСОН МСЗ"Исток Башлангыч"	223,91
31	ГОУ СПО Музхудпедколледж	1 051,01
32	Управление федерального казначейства РТ	70,54
33	Уп.ФСБ РФ по РТ	7,36
	ИТОГО по МБК №13	37 970,99
	МБК № 21	
1	ООО "ТатАИСнефть"	122,56
2	ФГУП "Почта России"	15,32
3	ООО "Газпром трансгаз Казань"	8,38
4	ООО "Татэнергосбыт"	47,79
5	ПАО "Сбербанк России"	30,62
6	ОАО "ЦИР ЖКХ и С" МО "ЛМР"	73,20
7	ГУП"Таттехмедфарм"	12,36
8	АО СК "Чулпан"	15,83
9	ООО "АРТА-Фарм"	0,70
10	ООО "Астромед "	2,81
11	ООО "Диамед"	45,48
12	ООО "УК ЖХ "Уютный дом"	23,48
13	ООО "Инициатива"	52,35
14	ООО "Классика"	129,76
15	ООО "Константа - Т"	16,47
16	ООО "Ломбард-Система"	6,49
17	ООО "Прима"	8,55
18	ООО "Фарм - Плюс"	25,02
19	ООО "Шифа торг"	35,47
20	ООО мясокомбинат "Звениговский"	5,98
21	Хусаенова И.Ю. (ООО СГ "Аско")	5,95
22	Центральный Банк РФ	175,60
23	Габриелян К.В.	17,12
24	Галеев М.Р.	21,81
25	Даутова В.М.	13,56
26	Захаров В.И.	5,93
27	Карслян Я.Л.	0,98
28	Никифорова А.Н.	7,24
29	Павлова Э.Ф.	3,31
30	ИП Акопян К.А.	3,81

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
31	ИП Ахметянов Р.Г.	10,36
32	ИП Бербек В.К.	8,14
33	ИП Васильев А.Н.	5,85
34	ИП Гараева Н.Н.	5,54
35	ИП Гришанин Д.В.	18,30
36	ИП Губайдуллин А.С.	10,93
37	ИП Зелепугина Л.Н.	7,88
38	ИП Зиатдинова И.М.	6,84
39	ИП Карманов С.С.	19,61
40	ИП Кожевников В.Ф.	117,86
41	ИП Кшинин И.В.	6,67
42	ИП Мартынова Е.Н.	7,07
43	ИП Мельникова И.Р.	7,82
44	ИП Мотыгуллина Л.Р.	14,25
45	ИП Плаксина Л.З.	7,34
46	ИП Рахимкулова В.Р.	5,80
47	ИП Ризатдинов Р.К.	7,53
48	ИП Ризванов И.М.	6,57
49	ИП Сергушева Е.Г.	10,86
50	ИП Сипатрова Н.И.	5,55
51	ИП Старкова Л.Е.	54,24
52	Тульчинская Д.М.	6,58
53	ИП Фаттахова Л.А.	5,51
54	ИП Шишкун В.П.	9,03
55	нотариус Захарова М.Н.	7,74
56	Исполком МО "ЛМР"	42,83
57	Совет МО "ЛМР" РТ	443,05
58	МАОУ ДОД "Дом Детского Творчества"	508,03
59	МБОУ ДОД "ДЮШ №2"	45,91
60	МУ Спортивный комплекс-Шаш.20	338,54
61	МУ ЦМ ФООП "Форпост"	61,30
62	МОУ гимназия №11	1 023,44
63	МДОУ Д\С №6	153,44
64	МДОУ Д\С №11	385,80
65	МДОУ Д\С №18	256,26
66	МДОУ Д\С №4	187,05
67	МКУ "УО" Испол.комитета МО "ЛМР"	269,95
68	МУК Лен. Краеведческий музей"	53,14
69	МБУ "Дворец культуры"	572,38
70	ГАУЗ "ЛЦРБ"	464,08

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
71	Министерство финансов ТОДК	41,42
72	ПСС при МЧС РТ	78,88
73	Министерство по делам ГО и ЧС	88,45
74	УМЦ ГО ЧС РТ	24,16
75	Республиканский центр мат.помощи	65,21
76	ОАО "РЭУ" Филиал "Казанский"	495,29
77	МИФНС России №17 по РТ	39,64
78	ТО ФС Гос.статистика РТ	28,69
79	Население местных советов: ул.Тукая 13,14,15,16,16а,17,18,24,24а,25,26,27; ул.пр.Шашина 10,13,15а,23,25,25а; ул.ул.Морякова 3,5,7,13,15; пр.Ленина 23,25,25а,26,27,28,29,30,31; ул.Кутузова 5,7,9; ул.Горького 19, 21,31; ул.Ленинградская 24,26,28,30,32,34; ул.Заварыкина 2,2а,4,4а;	16 970,00
	ИТОГО по МБК №21	23 944,74

МБК №22

1	ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	772,18
2	ФГУП "Почта России"	134,08
3	ОАО "Таттелеком"	318,57
4	ПАО "МТС"	91,16
5	ООО "Б и О"	136,19
6	ООО "Лениногорская птицефабрика"	13,01
7	ЗАО ГКБ "Автоградбанк"	17,16
8	АКБ "АК БАРС" (ОАО)	3,97
9	МУП "Многофун..центр недвиж"	11,98
10	ПАО "Татфондбанк"	127,76
11	ООО "Идал"	17,49
12	Ахметзянова З.Т. (ООО "КВАНТ-М")	12,78
13	ИП Паулова (ООО "Удача")	8,04
14	Ред. газеты "Заман Сулыши"	51,68
15	Ред. газеты "Лениногорские вести"	74,37
16	Гаязов Х.Х.	5,93
17	Кашапов Р.А.	3,42
18	Тимофеев Е.В.	14,58
19	ИП Ахметянов Р.Г.	9,16
20	ИП Ищеряков В.В.	2,94
21	ИП Кожевников В.Ф.	70,32
22	ИП Логинов В.В.	82,02
23	ИП Минхайдарова З.Н.	13,48
24	ИП Михалева Е.И.	12,96

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
25	ИП Мягдеев М.Р.	57,16
26	ИП Тукаев Р.Г.	79,69
27	ИП Хуснутдинова Ф.Х	22,92
28	МАУ "Центр Забота" МО "ЛМР" РТ	21,01
29	Исполком МО "ЛМР" РТ	10,00
30	МБУ "АрхГрадСтройКонтроль"	56,54
31	КУ Палата имущ.и земел.отнош.РТ	87,57
32	МБУ ДОД "ДЮСШ №1"	795,51
33	МАДОУ "ДСОВ №7" МО "ЛМР"РТ	414,44
34	МАОУ "СОШ №5" МО "ЛМР" РТ	593,03
35	МБУ ДО "Лениногорская детская художественная школа" им.М.Х.Хаертдинова	236,09
36	ГАУСО РЦ "Алый парус"	116,05
37	ГУ-РО ФСС РФ по РТ	16,31
38	Инсп гос. строительн. надзора РТ	3,34
39	ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум"	262,40
40	Министерство юстиций РТ	64,92
41	УСХ и П в ЛР	95,12
42	ФГКУ "УВО МВД по РТ"	543,58
43	УФССП по РТ	143,77
44	МИФНС России №17 по РТ	35,02
45	Пенсионный фонд	3,97
46	Прокуратура РТ	283,30
47	Население местных советов:ул.Куйбышева 6,7,10,15а,22; пр.Шашина 1,1а,4,6,7; ул.Осипенко 3,7; ул.Горького 3,3а,7; ул.Энгельса 3;ул.Тукая 1,2; пр.Ленина 1,2,5,6,6а,14; ул.50 лет победы 10; ул.Булгакова 5,18; ул.Ленинградская 10.	11 335,25
48	Уп.ФСБ РФ по РТ	32,20
49	УФС ГР, кадастра и картографии по РТ	134,75
50	ФГБУ "ФКП Росреестра"	35,31
51	УСД при Верх.суде РФ(фед.суд)	106,94
	ИТОГО по МБК №22	17 591,42

МБК № 31

1	ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина	436,63
2	ООО "Диагностика Энергосервис"	19,11
3	ООО "Ремстрой-Энергосервис"	56,43
4	ООО "Тепло-Энергосервис"	22,24
5	ООО "Электро-Энергосервис"	560,76
6	ОАО "Сетевая компания"БЭС	958,01
7	ПАО "Нефтеавтоматика"	1 345,43

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
8	ПАО "Сбербанк России	26,97
9	ОАО НПП "Универсал"	113,65
10	ООО "Арго"	29,70
11	ООО "ЖилЭнергоСервис"	32,05
12	ООО "Классика"	46,86
13	ООО "Реалсервис"	116,21
14	ООО ЧОП "Страж"	4,56
15	Вацков О.В.	11,36
16	Григорян З.А.	19,43
17	Ефимова И.А.	13,92
18	Матюшкина С.Г.	13,03
19	Нефедов А.В.	7,60
20	Попова Л.Л.	0,50
21	ИП Вегера А.Н.	41,07
22	ИП Леонтьев Ю.П.	14,41
23	Энбрехт Л.Х.	15,28
24	МАДОУ "ДСОВ №32" МО "ЛМР" РТ	398,97
25	МДОУ Д\С №24	395,04
26	Население местных советов: ул.50 лет победы 17,18,19,20,21,23; ул.Добролюбова 4,5,7,8а,9; ул.Куйбышева 39,44,46,48; ул.Гагарина 3,5, 9,11,13,25; ул.Агадуллина 3.	20 148,67
	ИТОГО по МБК №31	24 847,89
МБК № 41		
1	ООО "Газпром трансгаз Казань	7,45
2	Гильфанова Р.А.	87,11
3	Маннапов М.Р.	10,84
4	МУ Стадион Юность	113,27
5	МУ Спортивный комплекс Юность	665,77
6	МБОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Нефтяник" по хоккею с шайбой" МО "ЛМР" РТ	407,96
7	Население местных советов: ул.Лыжная 1,2,3,4,5,6; пос.Спортивный 2; пер.Стадионный 1,3; пер.Камышлинский 1а.	4410,00
	ИТОГО по МБК №41	5 702,40
МБК № 53		
1	ГБУ Дом-интер. для прест-лых	663,24
2	Филиал ГУЗ"РКПД"ЛПТД	718,76
	ИТОГО по МБК №53	1 382,00
МБК № 61		

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
1	ООО "ТМС-Буровой Сервис"	1 101,18
2	ООО "Водоканал"	46,77
3	ООО "Газпром трансгаз Казань"	163,21
4	Объедин."Росинкас"ТРУ Инкас.	77,00
5	ООО "Буртехснаб"	33,23
6	Григорян З.А.	27,88
7	ИП Вотяков А.В.	75,19
8	ИП Закиева А.Г.	23,65
9	МОУ СОШ №7 (зд.№ 2)	299,16
10	МБУ ДОД "ОПК "Ровесник" МО "ЛМР" РТ	11,00
11	МДОУ Д\С №8	56,64
12	МДОУ Д\С №9	374,20
13	МУ "НКЦ"	403,22
14	ЛКВД- филиал ГМУ РКВД	144,78
15	Население местных советов: ул.Школьная 4,9; ул.Набережная 10; ул.Дружба народов 2,3,4,5,6,7,8; ул.Советская 20;ул.Спортивная 2.	2 738,00
	ИТОГО по МБК №61	5 575,11

МБК № 63

1	НОУ "ЦПК-ТН"	171,23
2	ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1 224,29
3	ООО "Татбурмонтаж"	82,55
4	ООО "УК Татбурнефть"	1 657,00
5	ООО "Лениногорск РемСервис"	1 794,84
6	ООО "РемСервисТранспорт"	1 696,25
7	Гаврилов А.М.	18,81
8	Жирухин И.М.	23,45
9	Купцов А.А.	24,96
10	ИП Ткач М.Ю.	6,93
11	МОУ СОШ №3	498,61
12	Отдел МВД России по ЛР	571,39
13	Население местных советов: ул.Агадуллина 15,15а,17,19,21,21а; ул.Мурзина 14,16,18,18а.	3 130,00
	ИТОГО по МБК № 63	10 900,31

Котельная "Ромашкино"

1	Филиал ОАО "СТН"-ВКПТУС	191,83
2	АО "Транснефть - Прикамье"	4 181,23
3	МОУ Тимяшевская СОШ	575,48
4	МДОУ Тимяшевский ДС №6-Ласточка	54,22
5	МДОУ Тимяшевский ДС №17-Ромашка	122,11

№	Наименование организации абонента	Договорная нагрузка
1	2	3
6	МБУ "РДК" МО "ЛМР" РТ	193,19
	ИТОГО по Котельная "Ромашкино"	5 318,06
МБК "Старый город"		
1	ООО "МИР ШИН"	30,51
2	ИП Губайдуллин А.С.	65,49
3	МБУ ДОД "ОПК" "Ровесник" МО "ЛМР" РТ	9,99
4	МОУ ООШ №1	481,65
5	МДОУ Д\С №1	100,44
6	МБУ "Центральная библиотечная система"	63,92
7	Население местных советов:ул.Широкая 3б.	364,00
	ИТОГО по МБК "Старый город"	1 116,00
МБК "Детский сад"		
1	МБДОО "ЦПР-ДС №14 "Родничок"	1 000,00
	ИТОГО по МБК "Детский сад"	1 000,00
	Всего:	232 792,99

Суммарные тепловые нагрузки по котельным приведены в табл.3 В данной таблице приводятся данные по установленной мощности, присоединенной мощности и коэффициенту загрузки котельных.

Таблица 3. Характеристика загруженности котельных

№ котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная тепловая мощность, Гкал/ч	Коэффициент загрузки, %
3	17,2	13,781	0,8
8	8,17	6,9	0,84
10	1,08	0,618	0,57
11	24	18,077	0,75
12	20,6	16,227	0,79
13	23,22	23,297	1
21	14,62	14,134	0,97
22	10,75	9,197	0,86
31	15,48	11,821	0,76
41	3,44	2,932	0,85
53	0,95	0,945	1
61	4,73	4,287	0,91
63	6,88	5,669	0,82
Ромашкино	4	2,239	0,56
Старый город	0,86	0,558	0,65
Детский сад	0,43	0,419	0,97
<b>ИТОГО:</b>	<b>156,4</b>	<b>131,101</b>	<b>0,84</b>

#### 1.4. Перспектива развития жилого и общественного фонда

Город Лениногорск по состоянию на начало 2010 года имеет невысокий показатель обеспеченности жильем - 21,2 кв.м. общей площади на одного жителя. Темп её прироста сравнительно невысок. (С 2001 по 2009 г. жилищная обеспеченность в Лениногорске увеличилась на 2,2 кв.м / чел., в среднем по городской местности Республики Татарстан данный показатель выше, и составляет 2,7 кв.м./чел.). Однако Лениногорск имеет показатели обеспеченности, превышающие средние по республике.

Важное значение имеет состояние жилого фонда. Общее техническое состояние существующей жилой застройки – удовлетворительное. Процент ветхого жилого фонда составил по данным статистики составил 0,12% от общего жилого фонда (по состоянию на начало 2010 г.).

Расчет необходимой общей площади жилья к 2035 году сроку реализации генерального плана произведен на основании прогноза численности населения города и растущей жилищной обеспеченности (см. табл.4).

Таблица 4. Расчет необходимого жилого фонда

Показатели	2010 г.	2020 г.	2035 г.
Численность населения (тыс. чел.)	65,486	65,249	62,839
Жилищная обеспеченность (кв.м. / чел.)	21,2	25,0	30,0
Общая жилая площадь (тыс. кв.м.)	1 389,5	1 695,2	1 885,2

Таким образом, согласно прогнозу в 2020г. обеспеченность населения жильем составит 25,0 кв.м. на 1 жителя, а в 2035 г. – 30,0 кв.м./чел. К 2035 году в общей сложности потребуется 1885,2 тыс.кв.м. жилья. С учетом того, что на сегодняшний день общая площадь жилья в г. Лениногорске составляет 1389,5 тыс.кв.м., для обеспечения всего прогнозируемого населения жильем необходимо дополнительно 459,7 тыс.кв.м.

Администрацией Лениногорского муниципального района предоставлена информация о том, что в городе на вторичном рынке жилья имеется 2300 квартир, общей площадью 120 тыс.кв.м.

Так же, имеется техническая возможность строительства мансардных этажей на существующих жилых домах малоэтажной застройки, площадью 110 тыс.кв.м. (при необходимости, в случае отсутствия новых площадок под жилищное строительство).

Эти данные были учтены в расчете необходимой общей площади жилья.

Таким образом, необходимый ежегодный объем строительства жилья ориентировочно должен составить:

2010-2020 г.г. – 21,3 тыс. кв.;

2020-2035 г.г. – 18,6 тыс. кв. м.

Снос жилья предусматривается в основном по причине физического износа здания и непригодности к проживанию, либо по причине расположения жилого здания в санитарно-защитной зоне от различных объектов, что недопустимо согласно действующему законодательству.

На расчетный срок предлагается вынос усадебной жилой застройки общей площадью 10,46 тыс.кв.м., находящейся в санитарно-защитной зоне от предприятий.

На первую очередь генерального плана предлагается завершение освоения территорий внутри города.

Из предлагаемых территорий строительства первоочередные:

1. Завершение освоения кварталов 51, 52, 53 имеющих транспортную инфраструктуру, и формирования новых кварталов 52а, 55а, 55б, под строительство 5 – этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 20,96 га;

Общая жилая площадь – 143,43 тыс.

кв.м.;

Население – 5839 чел.

2. Завершение освоения кв. 45, 45а, 46, 47 под строительство усадебных и 5-этажных многоквартирных жилых домов:

Территория – 13,64 га;

Общая жилая площадь – 39,94 тыс. кв.м.;

Население – 1626 чел.

3.Продолжение формирования кв. 34, 35 и 35а, под строительство усадебных жилых домов:

Территория – 6,84 га;

Общая жилая площадь – 10,25 тыс. кв.м.;

Население – 418 чел.

4.На незастроенных территориях города строительство усадебных жилых домов (кварталы 76а и 77а, 63а и 64а, 95 и 104):

Территория – 8,51 га;

Общая жилая площадь – 12,77 тыс. кв.м.;

Население – 520 чел.

На расчетный срок и на перспективу предлагается к освоению новая площадка (Юго-Западная), расположенная в Писъянском сельском поселении на юго-востоке от существующей границы города, где предполагается строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Ориентировочно площадка имеет следующие показатели:

территория – 96,08 га;

общая жилая площадь – 289,1 тыс. кв.м.;

население – 9655 чел.

## РАЗДЕЛ 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию в городах с учетом эффективного радиуса. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов.

Согласно Генерального плана развития города Лениногорск предполагается увеличение жилого и общественного фонда по следующим направлениям: точечная застройка, усадебная индивидуальная застройка и продолжение освоения площадки в Юго-Западном направлении. Внутриквартальная точечная застройка приводит к увеличению эффективности теплоснабжения, индивидуальная усадебная застройка не влияет на радиус эффективного теплоснабжения. Таким образом, расширение города в Юго-Западном направлении затрагивает тепловые сети и источники теплоснабжения только котельных №11, №12 и МБК №13.

На рис. 3 представлены существующая зона покрытия потребителей тепловой энергии различными источниками теплоснабжения.



Рисунок 4. Перспективная схема зон покрытия потребителей тепловой энергией

На основе выполненного анализа по определению зон эффективности централизованного отопления по основным источникам тепловой энергии, расположенных непосредственно в зоне городской застройки, составлена табл.5, отражающая основные показатели теплоснабжения.

Таблица 5. Показатель эффективности зоны централизованного теплоснабжения

<b>Обоз. Зоны</b>	<b>Наименование источника</b>	<b>Присоед. тепловая нагрузка, Гкал/ч</b>	<b>Мат. хар-ка трубопро- водов, м*m</b>	<b>Отношение мат. хар-ки к присоед. нагрузке, м*m/Гкал</b>
	МБК № 3	13,781	2481,584	180,073
	МБК № 8	6,9	1218,07	176,532
	Котельная № 11	18,077	2515,62	136,161
	Котельная № 12	16,227	3616,112	222,845
	МБК № 13	23,297	5401,172	231,836
	МБК № 21	14,134	2725,824	192,558
	МБК № 22	9,197	2318,392	252,081
	МБК № 31	11,821	2777,396	234,954
	МБК № 41	2,932	1164,914	397,310
	МБК № 61	4,287	1326,132	309,317
	МБК № 63	5,669	745,044	131,424
	МБК «Старый город»	0,558	74,134	132,857

Зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется двумя показателями: потери в тепловых сетях не должны превышать 10% и удельная материальная характеристика плотности тепловой нагрузки не выше 100 м\*m/Гкал. Зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется значениями этих показателей не превышающих 15% тепловых потерь и 200 м\*m/Гкал. Превышение последних значений характеризует низкое качество эксплуатации тепловых сетей.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Генеральным планом развития муниципального образования город Лениногорск предусмотрено строительство в две очереди и установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь Генерального плана, на которую определены первоначальные мероприятия - 2020 год. Намечено многоэтажное жилищное строительство в существующих границах города в целях дальнейшего развития и наиболее компактного размещения селитебных территорий:

а) строительство многоэтажного жилья в южном направлении от Центрального планировочного района, в Южном планировочном районе предлагается формирование двух кварталов усадебной застройки: по ул.Короленко и ул. Разина.

б) строительство многоэтажной и усадебной жилой застройки на территории коллективных садоводческих товариществ в западном направлении от Центрального планировочного района, при условии проведения мероприятий по сокращению/закрытию кладбища, а также в районе Камышла.

в) размещение кварталов усадебной застройки в Восточном планировочном районе после выноса базы Треста Татремстрой и ООО «Техтрансвормет» по ул. Октябрьская, а также УПК по ул. Высоковольтная.

расчетный срок Генерального плана — 2035 год. Определено освоение территорий в юго-восточном направлении из состава земель Писъянского поселения (Юго-Восточный жилой район) ввиду отсутствия свободных территорий для нового жилищного строительства.

В городе Лениногорске Республики Татарстан основным видом теплоснабжения населения города, общественных организаций и промышленных предприятий принят централизованный способ. В основной части города с плотной застройкой действует одиннадцать котельных и МБК (№3,8,11,12,13,21,22,31,41,61,63), остальные обслуживаются небольшие жилые и общественные комплексы, располагаемые в пределах муниципального образования (кот.№10,«Ромашкино», МБК№53,«Старый город», «Детский сад»).

## 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В связи с развитием города, ростом его населения и реконструкцией существующих коммунально-бытовых и промышленных предприятий выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии. Расчет нагрузок на жилищно-коммунальные нужды произведен в соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м<sup>2</sup> общей площади, представленных в СНиП 2.04.07-86\* «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий  $q_h^{\text{req}}$  принято 85 кДж/(м<sup>2</sup>\*°С\*сут) — для жилых зданий, гостиниц, общежитий, общественных зданий 4,5 этажной застройки. Для остальных групп потребителей значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии принято согласно Таблицы №9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Расчет площадей зданий дошкольных, школьных и медицинских учреждений выполнен согласно СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», СНиП II-65-73 «Среднеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» и пособия к проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89 соответственно.

Расход тепловой энергии на отопление зданий в течение отопительного периода рассчитывается по формуле:

$$Q_h^y = q_h^{\text{req}} * A_h * D_d / 10^3$$

$A_h$  — сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м<sup>2</sup>.

$D_d$  — градусо-сутки отопительного периода, принимаем 5701,8 °С\*сут.

Для расчета максимальной расчетной нагрузки принимается расчетная температура наружного воздуха -33°С.

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение населения города по проектным районам определялся на основании удельного потребления теплоты одним человеком, численности населения, проживающих в домах различной этажности и проектным данным по вводу в результате строительства новых площадей. Также предполагается, что отопление и горячее водоснабжение 1-2 этажных жилых домов будет осуществляться от бытовых котлов, работающих на газовом топливе.

Перспективные часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление и ГВС по перспективным и сложившимся планировочным районам города Лениногорск приведены в таблицах 6 и 7.

При выполнении положений градостроительного плана муниципального образования город Лениногорск, развитие теплоснабжения предусматривает следующую модернизацию.

Модернизация котельной №11. Котельная построена в 1969 году, расположена в квартале № 21, предназначена в основном для теплоснабжения населения, детских садов и школ, с установленными водогрейными котлами ТВГ-8М в количестве 3 шт., которые введены в эксплуатацию: котлы № 1 – 1993г., № 2, 3 в 1994 г. Котельная работает только для отопления. Установленная мощность – 24 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка 18,077 Гкал/час, коэффициент использования тепловой мощности – 0,75. Срок эксплуатации оборудования истек 2013 году, дальнейшее продление эксплуатации котлов нецелесообразно из-за 100%-ного износа. Износ здания котельной также составляет 100%. Предлагается вывести котельную из эксплуатации, демонтировать.

На ее месте установить модульно-блочную котельную, присоединенная нагрузка которой не затрагивается градостроительным планом. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D6000 в количестве 3-х штук, кроме того предлагается перенести часть нагрузки по горячему водоснабжению с котельной №12 на котельную (МБК) №11 в количестве 0,615 Гкал/час. Необходимость такого решения обуславливается удаленностью данных потребителей ГВС от котельной №12, что приводит к неизбежным большим тепловым потерям. Для этого установить один котёл RS-D1500.

**Таблица 6. Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление и ГВС по планировочным районам города Лениногорск**

<b>Квартал</b>	<b>Площадь, м<sup>2</sup></b>	<b>Население, чел.</b>	<b>Тип застройки</b>	<b>Нагрузка на отопление, Гкал/ч</b>	<b>Нагрузка на ГВС, Гкал/ч</b>	<b>Суммарная нагрузка, Гкал/ч</b>
<b>I — очередь (на период 2010 - 2020 год)</b>						
51, 52, 52а, 53, 53а, 53а, 55б	143430	5839	МКД	6,43045	3,37202	9,80247
45, 45а, 46, 47	39940	1626	МКД	1,79064	0,93902	2,72966
34, 35, 35а	10250	418	Усадебная застройка	0,64877	0,24140	0,89016
76а, 77а, 63а, 64а, 95, 104	12770	520	Индивидуальные дома	0,80827	0,30030	1,10857
По городу	8937	1410	Детские сады	0,63637	0,58163	1,21799
76А	8580	550	Школа	0,48876	0,05203	0,54079
19	8700	-	Спортивный комплекс	0,52313		0,52313
36	6500	-	Общ.деловой центр	0,32913		0,32913
47	700	-	Общ.деловой центр	0,03544		0,03544
48а	900	-	Общ.деловой центр	0,04557		0,04557
52а	900	-	Общ.деловой центр	0,04557		0,04557
53	5000	-	Общ.деловой центр	0,25318		0,25318
55а	5400	-	Общ.деловой центр	0,27343		0,27343
56	2700	-	Общ.деловой центр	0,13672		0,13672
63а	4400	-	Общ.деловой центр	0,22280		0,22280
76а	6200	-	Общ.деловой центр	0,31394		0,31394
77а	2000	-	Общ.деловой центр	0,10127		0,10127
79	1500	-	Общ.деловой центр	0,07595		0,07595
						0,00000
<b>II — очередь (расчетный срок — 2035 год)</b>						
Юго-Западная площадка	289100	9655	МКД	12,96133	5,57576	18,53709
Юго-Восточная зона	3402	540	Детский сад	0,24224	0,22275	0,46499
Юго-Восточная зона	24960	1600	Школа	1,42184	0,15136	1,57320
Юго-Восточная зона	2940	420	Больница (420 коек)	0,13181	0,46200	0,59381
81	15000	-	Общ.деловой центр	0,75953		0,75953
82	2500	-	Общ.деловой центр	0,12659		0,12659
105	2200	-	Общ.деловой центр	0,11140		0,11140
<b>ИТОГО, Гкал/ч</b>				<b>28,91411</b>	<b>11,89826</b>	<b>40,81237</b>

Таблица 7. Распределение присоединенных мощностей по источникам теплоснабжения

<b>Номер котельной</b>	<b>Существующая присоединенная мощность, Гкал/ч</b>	<b>Присоединенная мощность после модернизации, Гкал/ч</b>	<b>Присоединенная мощность к 2020 г., Гкал/ч</b>	<b>Присоединенная мощность к 2035 г., Гкал/ч</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Котельная №10	0,618	0,618	0,618	0,618
Котельная №11	18,077	18,692	18,692	18,692
Котельная №12	16,227	15,612	15,612	15,612
МБК №13	23,297	23,297	23,297	23,297
МБК №21	14,134	14,134	14,134	14,134
МБК №22	9,197	9,197	9,197	9,197
МБК №31	11,821	11,821	11,821	11,821
МБК №3	13,781	13,781	13,781	13,781
МБК №8	6,9	6,9	6,9	6,9
МБК №41	2,932	2,932	2,932	2,932
МБК №53	0,945	0,945	0,945	0,945
МБК №61	4,287	4,287	4,287	4,287
МБК №63	5,669	5,669	5,669	5,669
МБК «Старый город»	0,558	0,558	0,558	0,558
МБК «Детский сад»	0,419	0,419	0,419	0,419
Котельная «Ромашкино»	2,239	2,239	2,239	2,239
Котельная «Квартал 76А»*			0,96	0,96
Котельная Юго-Восточной площадки*			-	18,54
Котельная Юго-Западной площадки*			-	2,63
<b>Итого, Гкал/ч</b>	<b>131,101</b>	<b>131,101</b>	<b>132,061</b>	<b>153,231</b>

**Примечание.**

\* Котельная «Квартал 76А» и котельные Юго-Восточной и Юго-Западной площадок - новые объекты инфраструктуры. Необходимость их ввода обуславливается удаленностью от существующих источников теплоснабжения.

Модернизация котельной №12. Котельная построена в 1969 году, расположена в квартале № 42, предназначена в основном для теплоснабжения населения, детских садов и школ, с установленными паровыми котлами ПГКМ-6,5/13 в количестве 3-х шт., водогрейными котлами ВКГМ-4 в количестве 2 шт., которые введены в эксплуатацию: котёл № 1 – 1994г., № 2 в 1989 г., № 3 в 1998 г., № 4,5 – в 1997 г. Котельная работает только для отопления и горячего водоснабжения потребителей. Установленная мощность – 20,6 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка 16,227 Гкал/час, коэффициент использования тепловой мощности – 0,79. Срок эксплуатации поровых котлов истек, дальнейшее продление эксплуатации котлов нецелесообразно из-за 100%-ного износа. Износ здания котельной также составляет 100%. Предлагается вывести котельную из эксплуатации, демонтировать.

На ее месте установить модульно-блочную котельную, присоединенная нагрузка которой не затрагивается градостроительным планом. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D6000 в количестве 3-х штук, один котёл RS-D2000 установить для горячего водоснабжения. Кроме того предлагается перенести часть нагрузки по горячему водоснабжению с котельной № 12 на котельную (МБК) № 11 в количестве 0,615 Гкал/час. Необходимость такого решения обуславливается удаленностью данных потребителей ГВС от котельной №12, что приводит к неизбежным большим тепловым потерям.

Модернизация котельной «Ромашкино». Котельная «Ромашкино» расположена в Лениногорском районе н.п. Тимяшево, построена в 1960 году. В 2010 году в жилых домах посёлка установлено индивидуальное отопление, и присоединенная нагрузка уменьшилась с 6,3 Гкал/час до 2,604 Гкал/час, при установленной мощности 4,0 Гкал/час, коэффициент использования тепловой энергии – 0,56. В котельной установлены водогрейные котлы: «VAPOR» (финские котлы №1 и №2 г. Сермет), которые введены в эксплуатацию в 1993 г. Срок эксплуатации котлов истек в 2011 году. Требуется выполнение капитального ремонта здания котельной.

На ее месте предлагается установить модульно-блочную котельную. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D1500 в количестве 2-х штук.

Котельная №10 расположена на ул. Разина, 2 (год ввода в эксплуатацию с 2005 г.), с установленными водогрейными котлами в количестве 2 штук маркой КВ-ГМ-0,63-0,95. Установленная мощность – 1,08 Гкал/ч и с присоединенной нагрузкой 0,59 Гкал/ч. Реконструкция, модернизация и расширение по данной котельной не предусматриваются.

В соответствии с Генеральным планом города Центральный, Восточный и Южный районы города сохраняют сложившееся территориальное деление. Единственными возможными направлениями развития селитебной территории города являются Юго-Западное и Юго-Восточное. При этом Юго-Западное направление ограничивается территорией существующего кладбища и прилегающей к нему санитарной зоной. Расширение в данном направлении возможно при условии сокращений территорий кладбища. В основном развитие

данных площадок предполагается к расчетному периоду Генерального плана. В силу отдаленности площадок от существующих источников тепловой энергии необходимым условием для эффективного теплоснабжения является строительство новых котельных. Суммарная расчетная тепловая нагрузка по новым площадкам составляет 21,169 Гкал/ч. Решение по месту строительства и способам подключения потребителей к тепловым сетям определяется по результатам разработок проектов детальной планировки кварталов.

Теплоснабжение города Лениногорск, как на первую очередь, так и на расчетный срок, остается в основном централизованным по сложившимся районам: Центральный, Восточный и Южный. Существующие котельные будут задействованы в подаче тепловой энергии потребителям города. При этом предполагается, что большинство источников тепла будут подвержены реконструкции, так как основное и вспомогательное оборудование морально и физически устарело. Дополнительно существует необходимость реконструкции 100% тепловых сетей города. При перекладке тепловых сетей от реконструируемых источников тепловой энергии следует руководствоваться данными электронной модели. Для каждого источника и его тепловых сетей требуется выполнение уточняющего гидравлического расчета, т. е. Выполнение корректировки электронной модели.

Основные направления развития системы теплоснабжения предусматривают:

строительство новых и реконструкцию старых тепловых сетей (в соответствии с планами теплоснабжающей компании);

реконструкция котельных;

сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

повышение теплозащитных характеристик теплотрасс при перекладке тепловых сетей.

#### 2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Таблица 8. Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

Наименование котельной, адрес	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
МБК № 3, ул. Ленинградская, 23а	17,2
МБК № 8, ул. Добролюбова, 25	8,17
Котельная №10, ул.Разина, 2	1,08
Котельная №11, ул.Крупской, 7	24,0
Котельная №12, ул.Садриева, 60а	20,60
МБК № 13, ул. Кутузова, 23в	23,22
МБК № 21, ул. Шишина, 15в	14,62
МБК № 22, ул. Куйбышева, 7а	10,75

Наименование котельной, адрес	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
МБК № 31, ул. 50 лет Победы, 24	15,48
МБК № 41, пер. 2-й Стадионный, 15	3,44
МБК № 53, ул. Октябрьская, 194-3	0,95
МБК № 61, ул. Набережная, 1д	4,73
МБК № 63, ул. Чайковского, 11	6,88
Котельная «Ромашкино», д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков	4
МБК «Старый город», ул. Широкая, 15в	0,86
МБК «Детский сад», ул. Шашина, 65	0,43
Итого:	156,4

## 2.5. Существующие и перспективные ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Ограничений на использование установленной тепловой мощности нет. Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии соответствует установленной мощности.

## 2.6. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды источников тепловой энергии

Таблица 9. Затраты тепловой мощности на собственные нужды

Наименование котельной, адрес	Затраты на собственные нужды, Гкал/год	
	существующие	перспективные
МБК № 3, ул. Ленинградская, 23а	0,518	0,518
МБК № 8, ул. Добролюбова, 25	0,305	0,305
Котельная №10, ул.Разина, 2	0,019	0,019
Котельная №11, ул.Крупской, 7	0,945	0,697
Котельная №12, ул.Садриева, 60а	1,014	0,611
МБК № 13, ул. Кутузова, 23в	0,778	0,778
МБК № 21, ул. Шашина, 15в	0,483	0,483
МБК № 22, ул. Куйбышева, 7а	0,356	0,356
МБК № 31, ул. 50 лет Победы, 24	0,470	0,470
МБК № 41, пер. 2-й Стадионный, 15	0,123	0,123
МБК № 53, ул. Октябрьская, 194-3	0,031	0,031

Наименование котельной, адрес	Затраты на собственные нужды, Гкал/год	
	существующие	перспективные
МБК № 61, ул. Набережная, 1д	0,137	0,137
МБК № 63, ул. Чайковского, 11	0,266	0,266
Котельная «Ромашкино», д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков	0,173	0,113
МБК «Старый город», ул. Широкая, 15в	0,018	0,018
МБК «Детский сад», ул. Шашина, 65	0,008	0,008
Итого:	5,644	4,933

**2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, нетто**

Таблица 10. Тепловая мощность источников тепловой энергии, нетто

Наименование котельной, адрес	Фактическая располагаемая мощность, Гкал/ч	Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч	
		существующие	перспективные
МБК № 3, ул. Ленинградская, 23а	17,20	17,2	17,2
МБК № 8, ул. Добролюбова, 25	8,17	8,17	8,17
Котельная №10, ул.Разина, 2	1,08	0,29	0,29
Котельная №11, ул.Крупской, 7	24,0	17,01	20,64
Котельная №12, ул.Садриева, 60а	20,6	15,86	21,64
МБК № 13, ул. Кутузова, 23в	23,22	23,22	23,22
МБК № 21, ул. Шишина, 15в	14,62	14,62	14,62
МБК № 22, ул. Куйбышева, 7а	10,75	10,75	10,75
МБК № 31, ул. 50 лет Победы, 24	15,48	15,48	15,48
МБК № 41, пер. 2-й Стадионный, 15	3,44	3,21	3,21
МБК № 53, ул. Октябрьская, 194-3	0,95	0,35	0,35
МБК № 61, ул. Набережная, 1д	4,73	3,97	3,97
МБК № 63, ул. Чайковского, 11	6,88	6,88	6,88
Котельная «Ромашкино», д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков	4,00	2,52	2,52
МБК «Старый город», ул. Широкая, 15в	0,86	0,86	0,86
МБК «Детский сад», ул. Шашина, 65	0,43	0,43	0,43

Расчет существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто выполнен с использованием расчетного комплекса ZULU Thermo.

2.8. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица 11. Потери в тепловых сетях

Наименование котельной, адрес	Затраты на собственные нужды, Гкал/год	
	существующие	перспективные
МБК № 3, ул. Ленинградская, 23а	4,240	4,240
МБК № 8, ул. Добролюбова, 25	1,819	1,819
Котельная №10, ул.Разина, 2	0,051	0,051
Котельная №11, ул.Крупской, 7	3,445	3,118
Котельная №12, ул.Садриева, 60а	5,058	4,876
МБК № 13, ул. Кутузова, 23в	7,583	7,583
МБК № 21, пр. Шашина, 15в	3,779	3,779
МБК № 22, ул. Куйбышева, 7а	3,086	3,086
МБК № 31, пр. 50 лет Победы, 24	3,618	3,618
МБК № 41, пер. 2-й Стадионный, 15	1,067	1,067
МБК № 53, ул. Октябрьская, 194-3	0,121	0,121
МБК № 61, ул. Набережная, 1д	1,276	1,276
МБК № 63, ул. Чайковского, 11	1,09	1,09
Котельная «Ромашкино», д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков	0,311	0,311
МБК «Старый город», ул. Широкая, 15в	0,076	0,076
МБК «Детский сад», пр. Шашина, 65	0,065	0,065

### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Определение максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками осуществлено на основании данных по потреблению горячей воды потребителями согласно существующим данным, перспективного спроса на первую очередь и расчетный срок Генерального плана и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях (на подпитку теплосети). Максимальная производительность водоподготовительных установок принята для вновь устанавливаемых источников тепловой энергии (в связи с планируемой заменой котельных на автоматизированные блочно-модульные котельные производительность водоподготовительных установок должна быть скорректирована при разработке проектной документации).

Расчет нормативного потребления теплоносителя и нормативной подпитки тепловой сети выполнен с использованием программно-расчетного комплекса «геоинформационная система «Zulu 7.0» № 2003611069, сертификат соответствия № РОСС RU.СП04.Н

Таблица 12

Наименование котельной, адрес	Нормативное потребление теплоносителя потребителями	Нормативная подпитка тепловой сети	Водоподготовительная установка	
			Тип	Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч
МБК № 3, ул. Ленинградская, 23а	-	0,79	Комплексонатная, реагент «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 8, ул. Добролюбова, 25	-	0,29	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
Котельная №10, ул.Разина, 2	-	0,008	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования АСДР «Комплексон-6»
Котельная №11, ул.Крупской, 7	9,77	0,8	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Ручное дозирование в подпиточную ёмкость
Котельная №12, ул.Садриева, 60а	17,75	1,18	Натрий- катионирование+ комплексонатная (коррекционная)	Производительность ВПУ-23м <sup>3</sup> /ч, дозирование ручное
МБК № 13, ул. Кутузова, 23в	9,22	1,7	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 21, пр. Шашина, 15в	2,12	0,96	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 22, ул. Куйбышева, 7а	0,79	0,7	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 31, ул. 50 лет Победы, 24	-	0,7	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч

Наименование котельной, адрес	Нормативное потребление теплоносителя потребителями	Нормативная подпитка тепловой сети	Водоподготовительная установка	
			Тип	Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /ч
МБК № 41, пер. 2-й Стадионный, 15	1,86	0,27	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 53, ул. Октябрьская, 194-3	0,54	0,015	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 61, ул. Набережная, 1д	9,42	0,33	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК № 63, ул. Чайковского, 11	-	0,39	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
Котельная «Ромашкино», д. Тимяшево, ул. Нефтепроводчиков	-	0,13	Натрий-катионирование	ВПУ-7,5м <sup>3</sup> /ч
МБК «Старый город», ул. Широкая, 15в	-	0,01	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч
МБК «Детский сад», пр. Шашина, 65	-	0,01	Комплексонатная «Эктоскейл-450-2» (стабилизационная)	Установка дозирования «Etatron» DLX-2-10 произв.насоса 2л/ч

3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчет перспективного баланса производительности водоподготовительной установки выполнен с учетом п.10.27 СНиП II-35-76 «Водоподготовка и водо-химический режим»: для автономных котельных — из расчета первоначального или аварийного заполнения всех объемов циркуляции не более чем за 8 часов. Приведенный максимальный расход водоподготовительных установок в таблице 12 соответствует расходу теплоносителя в аварийном режиме работы.

#### РАЗДЕЛ 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования «город Лениногорск» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить на Юго-Восточной и Юго-Западной площадках, вне зоны действия существующих котельных, предполагается осуществить от новых квартальных котельных и индивидуальных котлов.

Согласно расчетным данным, суммарная расчетная тепловая нагрузка на потребителях с индивидуальными источниками отопления составит 1,999 Гкал/ч, расчетная нагрузка от новых квартальных котельных составит:

квартальная котельная 76А — 0,96 Гкал/ч;  
котельная Юго-Восточной площадки — 2,63 Гкал/ч;  
котельная Юго-Западной площадки — 18,54 Гкал/ч.

Расчет технологических потерь, потребностей на собственные нужды, производительности водоподготовительных установок не может быть осуществлен без разработки детализированного плана развития указанных территорий.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На 2017 г. предлагается произвести модернизацию котельной №11 построенной в 1969 году, расположенной в квартале № 21, с установленными водогрейными котлами ТВГ-8М в количестве 3 шт., которые введены в эксплуатацию: котлы № 1 – 1993 г., № 2, 3 в 1994 г. Котельная работает только для отопления. Установленная мощность – 24 Гкал/час, присоединенная

тепловая нагрузка 18,077 Гкал/час, коэффициент использования тепловой мощности – 0,75. Срок эксплуатации оборудования истек 2013 году, дальнейшее продление эксплуатации котлов нецелесообразно из-за 100%-ного износа. Износ здания котельной также составляет 100%. Предлагается вывести котельную из эксплуатации, демонтировать.

На ее месте установить модульно-блочную котельную, присоединенная нагрузка которой не затрагивается градостроительным планом. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D6000 в количестве 3-х штук, кроме того предлагается перенести часть нагрузки по горячему водоснабжению с котельной № 12 на котельную (МБК) № 11 в количестве 0,615 Гкал/час. Необходимость такого решения обуславливается удаленностью

данных потребителей ГВС от котельной №12, что приводит к неизбежным большим тепловым потерям. Для этого установить один котёл RS-D1500.

Модернизация котельной №12. Котельная построена в 1969 году, расположена в квартале № 42, предназначена в основном для теплоснабжения населения, детских садов и школ, с установленными паровыми котлами ПГКМ-6,5/13 в количестве 3-х шт., водогрейными котлами ВКГМ-4 в количестве 2 шт., которые введены в эксплуатацию: котёл № 1 – 1994 г., № 2 в 1989 г., № 3 в 1998 г., № 4,5 – в 1997 г. Котельная работает только для отопления и горячего водоснабжения потребителей. Установленная мощность – 20,6 Гкал/час,

присоединенная тепловая нагрузка 16,227 Гкал/час, коэффициент использования тепловой мощности – 0,79. Срок эксплуатации поровых котлов истек, дальнейшее продление эксплуатации котлов нецелесообразно из-за 100%-ного износа. Износ здания котельной также составляет 100%. Предлагается вывести котельную из эксплуатации, демонтировать.

На ее месте установить модульно-блочную котельную, присоединенная нагрузка которой не затрагивается градостроительным планом. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D6000 в количестве 3-х штук, один котел RS-D2000 установить для горячего водоснабжения. Кроме того предлагается перенести часть нагрузки по горячему водоснабжению с котельной № 12 на котельную (МБК) № 11 в количестве 0,615 Гкал/час. Необходимость такого решения обуславливается удаленностью данных потребителей ГВС от котельной №12, что приводит к неизбежным большим тепловым потерям.

Модернизация котельной «Ромашкино». Котельная «Ромашкино» расположена в Лениногорском районе н.п. Тимяшево, построена в 1960 году. В 2010 году в жилых домах посёлка установлено индивидуальное отопление, и присоединенная нагрузка уменьшилась с 6,3 Гкал/час до 2,604 Гкал/час, при установленной мощности 4,0 Гкал/час, коэффициент использования тепловой энергии – 0,56. В котельной установлены водогрейные котлы: «VAPOR» (финские котлы №1 и №2 г. Сермет), которые введены в эксплуатацию в 1993 г. Срок эксплуатации котлов истек в 2011 году. Требуется выполнение капитального ремонта здания котельной.

На ее месте предлагается установить модульно-блочную котельную. Морально устаревшие котлы предлагается заменить на котлы RS-D1500 в количестве 2-х штук.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы системы электроснабжения в течение 2016-2017 г. необходимо заменить питательный и подпиточный насосы в котельной № 12.

До 2019 г. предлагается приобрести и установить приборы учета тепловой энергии по ГВС в ЦТП №22, 42.

Продолжить диспетчеризацию вновь вводимых в эксплуатацию блочно-модульных котельных.

Программно-аппаратные средства обеспечат прием, обработку и хранение данных диспетчерского контроля, непрерывный мониторинг в режиме реального времени, управление не только техническими устройствами, но и соответствующими службами. Любые формы архивов должны распечатываться на бумажном носителе. Измерительные комплексы (ИК) должен обеспечивать архивирование и интегрирование параметров за отчетный

период: час, сутки, декада, месяц. На диспетчерском пункте будут оперативно отражены все параметры теплоносителя, работа и нештатные ситуации работы теплотехнического и электросилового оборудования.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Для повышения эффективности эксплуатации сетей горячего водоснабжения и источников тепловой энергии на период с 2017 по 2018 г. планируется переключение части потребителей по горячему водоснабжению от котельной №12 на котельную №11 с учетом производства работ по реконструкции всех указанных котельных. Данное мероприятие позволяет решить ряд сложившихся проблем: большие тепловые потери при транспортировке тепловой энергии от котельной №12 к территориально отдалённым от неё кварталам города, обновление основного и технологического оборудования котельных №11, 12, обеспечение работы источников тепловой энергии в эффективном радиусе теплоснабжения.

К первой очереди Генерального плана застройка кварталов № 51, 52, 53, 52а, 55а, 55б, 45, 45а, 46, 47 повлечет увеличение присоединенной тепловой мощности котельных №11, 12, 13. На прилагаемой к данному документу электронной модели тепловых сетей города Лениногорск предложено равномерное распределение тепловых нагрузок между задействованными котельными в пределах радиусов эффективного теплоснабжения, отображенных на рис. 4. При заданном распределении присоединяемых тепловых нагрузок увеличение установленной мощности потребуется на котельной №11.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для всех источников температурный график отпуска тепловой энергии не изменяется и соответствует графику 78/62<sup>0</sup>С. При этом сохраняется оптимальная скорость движения теплоносителя и его распределение между потребителями. Следует учесть, что потребители имеют непосредственное подключение к тепловой сети, в тепловых пунктах не предусмотрено смесительное оборудование, что также препятствует изменению температурного графика (системы отопления потребителей спроектированы на график 78/62<sup>0</sup>С). При подготовке к отопительным периодам рекомендуется производить уточнения в электронной модели тепловых сетей города с учетом

фактически выполненных изменений, реконструкций тепловой сети и присоединения новых потребителей с последующей балансировкой (дроселированием) на вводах потребителей согласно расчетным значениям.

**4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Согласно СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -33<sup>0</sup>С и диаметром тепловых сетей до 400 мм (средний диаметр основных магистралей), допускаемое снижение подачи тепла на время восстановления аварийных ситуаций составляет 65%. Что при наличии взаимного резервирования источников тепловой энергии соответствует приведенным установленным мощностям источников теплоснабжения.

При этом при условии выполнения реконструкции источников с установкой блочно - модульных котельных следует предусматривать не менее 3-х водогрейных котлов, для обеспечения требований СНиП 41-02-2003 п. 5.4 — обеспечение 100% необходимой теплоты потребителям первой категории и подачи 87% от расчетной тепловой нагрузки отопления и вентиляции для жилищно-коммунальных и промышленных потребителей второй и третьей категорий.

## РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

**5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).**

Перераспределение тепловой нагрузки и из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности источников тепловой энергии не предусмотрено в силу отсутствия зон с

дефицитом тепловой мощности. При развитии планировочных кварталов города Лениногорск к первой очереди (квартал 76А, 77А) и расчетному сроку (Юго-Восточная и Юго-Западная площадки) согласно Генерального плана обеспечение потребителей в тепловой мощности предлагается осуществлять от автономных источников.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения тепловой мощностью осваиваемых районов поселения (кварталы №51, 52, 53, 52а, 55а, 55б, 45, 45а, 46, 47) предлагается выполнить реконструкцию тепловых сетей котельных №11, 12, 13 и прокладку новых участков трубопроводов для выполнения условий передачи тепловой мощности. Для определения протяженности и диаметров трубопроводов необходимо руководствоваться данными электронной модели тепловых сетей (схема на расчетный срок).

Предлагается от тепловой камеры №80 осуществить прокладку магистрального трубопровода Ду300 до нового планировочного квартала № 55а (от камеры №75 вдоль ул. Чайковского до пр. Шашина и в дальнейшем прокладкой по квартала №55а вдоль пр. Шашина).

Следует предусмотреть резервный трубопровод между тепловой сетью котельной №12 и котельной №11 с целью повышения надежности теплоснабжения и обеспечения подачи тепловой энергии в аварийных режимах.

Для обеспечения возможности подключения потребителей тепловой энергии кварталов №48а, 52, 52а, 53а, 55б необходимо осуществить перекладку участка тепловой сети от тепловой камеры №56 до тепловой камеры №58 (на рисунке 4) с Ду200 мм на Ду250 мм протяженностью 67 м. От камеры №58 в направлении квартала 55б осуществить прокладку магистральной тепловой сети диаметром Ду250 мм и протяженностью  $l = 873$  м.



Рисунок 4. Замена существующего участка тр-да и прокладка нового тр-да в направлении квартала 55б

Для приготовления горячей воды в тепловых пунктах потребителей данных застраиваемых кварталов к первой очереди Генерального плана) предусмотреть установку индивидуальных водоподогревателей (водоводяные пластинчатые паяные или разборные теплообменные аппараты).

Присоединение потребителей новых застраиваемых кварталов №45, 45а, 46, 47 осуществить от тепловых сетей котельных №12 и №13. Подключение к тепловым сетям котельной №12 осуществить от камеры №56 с прокладкой магистрального трубопровода диаметром Ду150 мм (ориентировочная протяженность 300 м). Подключение к тепловым сетям котельной №13 осуществить от камеры №227 с прокладкой магистрального трубопровода в направлении кварталов №45, 46 диаметром Ду150 мм (ориентировочная протяженность 300 м).

### 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период с 2016 по 2018 г. предлагается осуществить замену наиболее изношенных тепловых сетей на участках, выявленных при техническом освидетельствовании.

На 2016 год:

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 13) от ТК № 221 в квартале № 37а до жилых домов по ул. Садриева, 24 и ул. Лермонтова, 17 общей протяжённостью **1 км 846 п.м.** диаметрами от 57 до 219 с переносом сетей к домам ул. Кошевого, 7 и ул. Лермонтова, 17,19 и строительством новых сетей к ДОУ № 23 и жилому дому ул. Садриева, 24; тепловые сети отопления и горячего водоснабжения в квартале № 36а от ТК № 210 до жилых домов ул. Суворова, 4, 6 протяжённостью **1 км 140 п.м.** диаметрами от 108 до 119 с выносом магистральных сетей из-под проезжей части и строительством новых подводящих сетей к жилым домам ул. Суворова, 4, 6;

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 61) в первом посёлке от ТК № 8 до жилого дома ул. Набережная, 10, ул. Школьная, 9, школы № 9 и ДОУ № 9 протяжённостью **2 км 40 п.м.** диаметрами от 57 до 119 с опуском надземной части магистрального трубопровода под землю и строительством новых подводящих сетей к ДОУ № 9 и жилому дому ул. Школьная, 9;

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 31) от места соединения сетей отопления от ТК № 71а и сетей ГВС от ТК № 81 в квартале № 1в до жилого дома ул. Добролюбова, 25 протяжённостью **408 м** диаметрами от 57 до 89; магистральная сеть горячего водоснабжения от МБК № 31 до ТК № 2 протяжённостью **400 м** диаметрами от 108 до 159;

На 2017 год:

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 53) от ТК №2 до дома-интерната для престарелых и инвалидов и противотуберкулёзного диспансера общей протяжённостью **950 п.м.** диаметрами от 45 до 108 с выносом подводящих трубопроводов к дому престарелых из-под застроек;

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 41) от ТК № 3 до ул. Лыжная, 3 и ул. Лыжная, 5, от ТК № 18 до пер. Камышлинский, 1а и пер. Стадионного, 1, до спорткомплекса и ледового дворца общей протяжённостью, **4 км 172 п.м.** диаметрами от 57 до 219 с уменьшением диаметров магистральных трубопроводов для улучшения качества теплоснабжения потребителей;

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 61) от ТК № 16 до ДОУ-8 и мечети в первом посёлке общей протяжённостью **3 км 902 п.м.** диаметрами от 45 до 159 с прокладкой новых магистральных трубопроводов горячего водоснабжения и отопления;

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (сети от МБК № 31) в кварталах № 31, 32 от ТК № 4 до ул. Добролюбова, 4, от ТК № 96 до ул. Агадуллина, 3 и ул. Гагарина, 3 и ДОУ № 24, от ТК № 99 до ул. Гагарина, 5, от ТК

№ 106 до УКК, от ул. Агадуллина, 21 до ул. Мурзина, 14 общей протяжённостью **8 км 650 п.м.** диаметрами от 57 до 273 с уменьшением диаметров магистральных трубопроводов для улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2018 год:

тепловые сети отопления и горячего водоснабжения в квартале № 38: от от т/к-36,32 до т/к-33 до ул.Грибоедова,11 – 702п.м. диаметрами от 57 до 219 с уменьшением диаметров магистральных трубопроводов для улучшения качества теплоснабжения потребителей.

#### 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Основными мероприятиями по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения города Лениногорск являются:

модернизация надземных и подземных тепловых сетей с использованием ППУ изоляции;

оптимизация гидравлических режимов согласно прилагаемым данным по гидравлической наладке тепловых сетей (электронная модель);

разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении мероприятий по реконструкции тепловых сетей и

источников теплоснабжения. Высокий уровень износа оборудования и тепловых сетей не позволяет получить достоверный расчетный гидравлический и тепловой режим.

## РАЗДЕЛ 6. Перспективные топливные балансы

В таблице №17 представлены существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии. Топливные балансы составлены согласно представленным данным ООО «Лениногорские тепловые сети» по фактическим данным на 2015 г.

Таблица 13. Существующий баланс основного топлива

Наименование котельной	Существующий баланс основного топлива	Основной вид топлива	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
	Годовой расход, т.у.т.			
МБК № 3	4805,9	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 8	2466,5	Газ	дизельное	дизельное
Котельная №10	101,3	Газ	нет	нет
Котельная №11	5258,8	Газ	нет	нет
Котельная №12	4947,8	Газ	нет	нет
МБК № 13	7027,1	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 21	4390,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 22	2884,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 31	4824,6	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 41	1370,2	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 53	262,1	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 61	1148,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 63	1692,3	Газ	дизельное	дизельное
Котельная «Ромашкино»	733,9	Газ	нет	нет
МБК «Старый город»	161,4	Газ	дизельное	дизельное
МБК «Детский сад»	90,4	Газ	нет	нет
<b>ИТОГО, т.у.т./год</b>	<b>42165</b>			

В таблице №14 представлены перспективные топливные балансы. Расчет перспективных топливных балансов выполнен с учетом производства планируемых мероприятий (установка блочно-модульных котельных и замена трубопроводов тепловых сетей отопления и ГВС на трубопроводы с ППУ изоляцией) к первой очереди согласно Генерального плана, при расчетах для вновь устанавливаемых котельных принят КПД работы котлов 92% и доля собственных нужд 2% от выработки тепловой энергии. Для расчета перспективных потребностей топлива по квартальной котельной №76А и котельным Юго-Западной и Юго-Восточной площадкам приняты исходные данные: присоединяемая нагрузка (согласно выполненных расчетов), КПД работы котлов 92%, доля собственных нужд 2% от выработки, доля тепловых потерь при транспортировке теплоносителя 10% (расчет имеет ориентировочный характер в силу отсутствия данных о расположении и планировке кварталов на расчетный срок).

Таблица 14. Перспективный баланс основного топлива

Наименование котельной	Существующий	Основной вид	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива
	Годовой расход,			
МБК № 3	4805,9	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 8	2466,5	Газ	дизельное	дизельное
Котельная №10	101,3	Газ	нет	нет
Котельная №11	5258,8	Газ	нет	нет
Котельная №12	4947,8	Газ	нет	нет
МБК № 13	7027,1	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 21	4390,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 22	2884,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 31	4824,6	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 41	1370,2	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 53	262,1	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 61	1148,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК № 63	1692,3	Газ	дизельное	дизельное
МБК «Ромашкино»	733,9	Газ	дизельное	дизельное
МБК «Старый город»	161,4	Газ	дизельное	дизельное
МБК «Детский сад»	90,4	Газ	нет	нет
Котельная «Квартал	426,16	Газ	Нет	Нет
Котельная Юго-	1 167,49	Газ	Мазут/печно	Мазут/печно
Котельная Юго-Западной	8 230,12	Газ	Мазут/печно	Мазут/печно
ИТОГО, т.у.т./год	51988,77			

## РАЗДЕЛ 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории города Лениногорск осуществляет ООО «Лениногорские тепловые сети».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Лениногорские тепловые сети», в настоящее время, охватывает всю территорию города. Теплоснабжающая организация обеспечивает объекты многоквартирного жилого фонда, социально значимые объекты бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех районах города — центральной зоне, южной, восточной и пос. Камышла.

## РАЗДЕЛ 8. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, имеет следующий вид (таблица №15):

Таблица 15

№ п/п	Наименование котельной	Присоединенная мощность после перераспределения, Гкал/ч(расчетный срок)	Установленная мощность после перераспределения, Гкал/ч
1	МБК № 3	13,781	17,2
2	МБК № 8	6,9	8,17
3	Котельная №10	0,618	1,08
4	Котельная №11	18,692	18,76
5	Котельная №12	15,612	17,49
6	МБК № 13	23,297	23,22
7	МБК № 21	14,134	14,62
8	МБК № 22	9,197	10,75
9	МБК № 31	11,821	15,48
10	МБК № 41	2,932	3,44
11	МБК № 53	0,945	0,95
12	МБК № 61	4,287	4,73
13	МБК № 63	5,669	6,88
14	МБК «Ромашкино»	2,239	2,58
15	МБК «Старый город»	0,558	0,86

№ п/п	Наименование котельной	Присоединенная мощность после перераспределения, Гкал/ч(расчетный срок)	Установленная мощность после перераспределения, Гкал/ч
16	МБК «Детский сад»	0,419	0,43
17	Котельная «Квартал 76А»**	0,96	*
18	Котельная Юго- Восточной площадки**	2,63	*
19	Котельная Юго- Западной площадки**	18,54	*

Перераспределение тепловой нагрузки с учетом сохранения надежности теплоснабжения. Источники тепловой энергии, расположенные в центральном, южном и восточном районах города на сегодняшний день уже имеют резервные связи тепловых сетей для обеспечения заданного уровня надежности теплоснабжения.

---