



Исполнительный комитет
Чубар-Абдулловского
сельского поселения
Азнакаевского
муниципального района

Азнакай муниципаль районы
Чубар-Абдул авыл жирлеге
башкарма комитеты

ул. Советская, д.81, с.Чубар-
Абдуллово, 423323

Совет урамы, 81, Чубар-Абдул авылы,
423323

Тел. (8-885592) 38-7-37

Тел. (8-885592) 38-7-37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» июля 2017 г.

КАРАР

№ 5

Об утверждении перечня
первичных средств пожаротушения
в местах общественного пользования
населенных пунктов Чубар-Абдулловского
сельского поселения Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению №1.

2. Рекомендовать собственникам (пользователям) помещений и строений, находящихся на территории населенных пунктов Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, укомплектовать помещения и строения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, согласно приложению №2.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakayevo.tatarstan.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава:



Н.А. Фатхетдинов

Приложение №1 к постановлению
исполнительного комитета
Чубар-Абдулловского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 14.07.2017 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов
Чубар-Абдулловского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/ п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) емкостью 10 л; - порошковые (ОП) емкостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2 1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1

Приложение №2к постановлению
исполнительного комитета
Чубар-Абдулловского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 14.07.2017 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории
Чубар-Абдулловского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песко м емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопат а
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.