



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017

п.г.т.Алексеевское

КАРАР

№ 390

**Об утверждении перечня средств
пожаротушения в местах общественного
пользования населенных пунктов
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:

- Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение №1);

- Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2);

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности:

- обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использования первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

- определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а так же при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещать об этом подразделение пожарной охраны;

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а так же доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года, направление движение к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначиться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- при наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (рек, озер, бассейны, градирни и др.) устроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

- в целях пожаротушения создать условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности»;

- водонапорные башни должны быть приспособлены для заборы воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматривать автономное резервное источники электроснабжения;

- определить лицо, ответственное за поддержание в исправном состоянии, ремонт, своевременную очистку от снега (в зимнее время), наличие беспрепятственного подъезда к наружным источникам противопожарного водоснабжения.

3. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

- иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь,

согласно утвержденному положению;

- содержать первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

- собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить наличие на участках емкости (бочки) с водой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию А.Н.Абакумова.

**Руководитель
Исполнительного комитета**



Д.А.Гилязов

Приложение № 1
к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 10.10.2017 № 390

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории Алексеевского муниципального
района Республики Татарстан**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Занимаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, шт.			
			Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный)	Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м	Бочка с водой и ведро	Багор, топор, лопата
1	Дачи и жилые здания и для сезонного проживания	здание	6		6	1
2	Частные жилые дома для постоянного проживания	здание	1		5	1
3	Индивидуальные гаражи	гараж	1	-	-	-
4	Многоквартирные дома	квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 10.10.2017 № 390

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
населенных пунктов Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан

№п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендованные):	
	- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг	2
	ОП-10/9	1
	ОП-5/4	2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м	1
6	Лопата штыковая	1