

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АРТАШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

422069, Республика Татарстан, Сабинский район,
д. Два поля Арташ, ул. Тукая, 61
тел. (84362) 44-7-15

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ АРТАШ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

422069, Татарстан Республикасы, Саба районы,
Ике басу Арташ авылы, Тукай урамы, 61 йорт
тел. (84362) 44-7-15

e-mail: Art.sab@tatar.ru

26.05.2018 г.

№ 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения в местах общего
пользования населенных пунктов
Арташского сельского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Арташского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Исполнительный комитет Арташского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Арташского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан (прилагается).
 - 1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Арташского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности:
 - 2.1. обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

2.2. первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

2.3. обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

2.4. определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

3.1. иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, согласно утвержденному положению;

3.2. содержать первичные средства пожаротушения в соответствии руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Арташского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан по адресу: <https://saby.tatar.ru/artash>.

Глава Арташского сельского поселения:

А.Р.Аглямзянов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительного
комитета Арташского сельского
поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан от 26.05.2018 № 23

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
рекомендованного гражданам иметь в помещениях и строениях,
находящиеся в их собственности (пользования) на территории Арташского
сельского поселения Сабинского муниципального района Республики
Татарстан**

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
|-------|---|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | Ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | Бочка с водой и ведро | Багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для постоянногопрож | Здание | 1(*) | | 1(*) | 1,1,1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | | 1(*) | 1,1,1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | “ | - | “ |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | | “ | “ |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время)
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительного
комитета Арташского сельского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан
от 26.05.2015 № 23

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
населенных пунктов Арташского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан**

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л, - порошковые (ОП) Вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг | 2 |
| | - ОГТ-Ю/9 | 1 |
| | - ОП-5/4 | 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м | 1 |
| 6 | Лопата Штыковая | 1 |