



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024

г.Агрыз

КАРАР

№ 06

О внесении изменений в Постановление
Исполнительного комитета муниципального
образования "город Агрыз" Агрызского
муниципального района Республики Татарстан
от 18.07.2017 N 4 «Об утверждении Положения
об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципального
образования "город Агрыз" Агрызского
муниципального района Республики Татарстан».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 N 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 №276 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Исполнительный комитет муниципального образования "город Агрыз" Агрызского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Исполнительного комитета муниципального образования "город Агрыз" Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 18.07.2017 N 4 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "город Агрыз" Агрызского муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 5.13 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «4.2 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.".

1.4. Второй абзац пункта 5.12 изложить в следующей редакции: «Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.5. Второй абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).».

1.6. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «6.1 Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан <http://pravo.tatarstan.ru> и разместить на официальном сайте Агрэзского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (<https://agryz.tatarstan.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя



Л.Р. Шарипова