



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022 ел

Менделеевск ш.

КАРАР

№ _421

Менделеевск шәһәрәндәге абонентлардан үзәкләштерелгән су чыгару системасына һәм «Газпром теплоэнерго Казань» ЖЧЖнең чистарту корылмаларына керә торган агып төшүче суларның составына һәм үзлекләренә ташландык суларның рөхсәт ителгән агызу нормативлары турында

«Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 7 декабрәндәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы «Салкын су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы «Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм үз көчен югалткан дип санау турындагы һәм агып төшүче суларның составын һәм үзлекләрен тикшереп тору кагыйдәләрен раслау турында»гы карары нигезендә һәм әйләнә-тирә мохиткә пычраткыч матдәләренә тискәре йогынтысын, су объектларын пычратуны кисәтү максатларында Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты

КАРАР ИТӘ:

1. Менделеевск шәһәрәндәге абонентлардан үзәкләштерелгән су чыгару системасына һәм «Газпром теплоэнерго Казань» ЖЧЖнең чистарту корылмаларына керә торган агып төшүче суларның составына һәм үзлекләренә ташландык суларның рөхсәт ителгән агызу нормативларын расларга.

2. «Газпром теплоэнерго Казан» ЖЧЖ үзәкләштерелгән су чыгару системасына һәм билгеләнгән нормативларга агызыла торган агып төшүче суларга планлы һәм планнан тыш контрольне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.
4. Карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенең төзелеш, торак-коммуналь һәм инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары М. А. Санковка йөкләргә.

Житәкче

Р.И. Беяев

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Башкарма комитетының
2022 елның 28 июнендәге
421 номерлы карарына кушымта

Менделеевск шәһәрендәге абонентлардан үзәкләштерелгән су чыгару системасына һәм «Газпром теплоэнерго Казань» ЖЧЖнең чистарту корылмаларына керә торган агып төшүче суларның составына һәм үзлекләренә ташландык суларның рөхсәт ителгән агызу нормативлары

Пычраткыч матдәләр атамасы	Пычраткыч матдәләрнең, мг/дм ³ мөмкин булган концентрацияләре
1	2
рН	6,5 –8,5
Үлчәнгән матдәләр	903,3
Аммонияле азот	1599,0
нитритлы азот	4,47
нитратлы азот	322,572
Хлоридлар	2948,03
Нефть продуктлары	0,69
Сульфатлар	592,4
БПК тулы	882,5
Гомуми тимер	7,5
Фосфатлар фосфоры	13,74
СПАВ	7,41
Алюминий	0,76
Марганец	0,19
Бакыр	0,0095
Фенол	0,0028