

Республика Татарстан
Руководитель Исполнительного
комитета Бегишевского
сельского поселения Заинского
муниципального района



Татарстан Республикасы
Зэй муниципаль районы
Бигеш авыл жирлегенен
башкарма комитеты
житәкчесе

ул. Клубная д. 1, с. Бегишево, Заинский
район, 423511

Клубная урамы, 1нче йорт, Бигеш
авылы, Зэй районы, 423511

Телефон, факс 3-82-25. Электронный адрес: Beg.zai@tatar.ru, сайт: www.Begsp.ucoz.ru

Постановление

Карар

25. 10. 2017г

№ 15

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан

В целях укрепления пожарной безопасности, принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов, находящиеся в муниципальной собственности, Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, укомплектовать помещения и строения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Бегишевского сельского поселения



И.Р.Валеев

Приложение 1
к постановлению Исполнительного комитета
Бегишевского сельского поселения
Заинского муниципального района РТ
от 25.10. 2017 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются территории общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности, населенных пунктов Бегишевского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1.	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2 1 2
2.	Лом	1
3.	Ведро	1
4.	Багор	1
5.	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размерами не менее 1х1 м.	1 1
6.	Лопата штыковая	1

Приложение 2
к постановлению Исполнительного комитета
Бегишевского сельского поселения
Зайнского муниципального района РТ
от 25.10. 2017 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которые рекомендовано иметь в помещениях и строениях
на территории Бегишевского сельского поселения
Зайнского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защищаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналог)	Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м	Бочка с водой и ведро	Багор, топор, лопата
1.	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1(*)	-
2.	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1(*)	-	1(*)	1,1,1 (*)
3.	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	-	1,1,1
4.	Индивидуальные гаражи	Здание	1	1	-	-
5.	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.