



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022

г. Менделеевск

КАРАР

№ _421

О нормативах допустимых сбросов к составу и свойствам сточных вод, поступающих от абонентов в городе Менделеевск в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы допустимых сбросов к составу и свойствам сточных вод, поступающих от абонентов в городе Менделеевск в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
2. Рекомендовать, ООО «Газпром теплоэнерго Казань» обеспечить плановый и внеплановый контроль за соответствием сточных вод, сбрасываемых в

централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения, установленным нормативам.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Менделеевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по строительству, ЖКХ и инфраструктурному развитию Санкова М.А.

Руководитель

Р.И. Беяев

Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан
от 28.06.2022 №_421

**Нормативы допустимых сбросов к составу и свойствам сточных вод,
поступающих от абонентов в городе Менделеевск в централизованную систему
водоотведения и на очистные сооружения ООО «Газпром теплоэнерго Казань»**

Наименование загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм ³
1	2
рН	6,5 –8,5
Взвешенные вещества	903,3
Азот аммонийный	1599,0
Азот нитритный	4,47
Азот нитратный	322,572 (расчет произвести не возможно, поэтому возьмем НДС)
Хлориды	2948,03
Нефтепродукты	0,69
Сульфаты	592,4
БПК полное	882,5
Железо общее	7,5
Фосфор фосфатов	13,74
СПАВ	7,41
Алюминий	0,76
Марганец	0,19
Медь	0,0095
Фенол	0,0028