



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 345

КАРАР

от "17" июня 2022 года

Об установлении нормативов состава сточных вод на территории Приволжского сельского поселения Спасского муниципального района РТ

В соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в целях охраны водных объектов от загрязнения, Исполнительный комитет Спасского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих со сточными водами от предприятий и организаций Приволжского сельского поселения (Приложение № 1)
2. Рекомендовать Филиалу «Спасский» АО «УКС» обеспечить плановый и внеплановый контроль за соответствием сточных вод, сбрасываемых предприятиями и организациями Спасского муниципального района РТ в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения, установленным нормативам.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Спасского муниципального района Республики Татарстан и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета
Спасского муниципального района РТ



В.А. Осокин

Приложение № 1
к постановлению Исполнительного комитета
Спасского муниципального района
от « 14 » 06 2022 г.

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов
филиала «Спасский» АО «УКС», осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения (канализации)
на территории п. Приволжский.

Наименование вещества (показателя)		Единица измерения	Максимальное допустимое значение концентрации в сточных водах
1.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300*
2.	БПК5	мг/дм ³	228
3.	ХПК	мг/дм ³	500*
4.	Азот общий	мг/дм ³	50*
5.	Фосфаты	мг/дм ³	6,17
6.	Нефтепродукты	мг/дм ³	4,71
7.	Сульфаты	мг/дм ³	94,2
8.	Хлориды	мг/дм ³	301,8
9.	Железо	мг/дм ³	0,225
10.	Жиры	мг/дм ³	50*
11.	СПАВ анионные	мг/дм ³	10*

* - значение показателя принято согласно Приложения N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения.

Запрещается сбрасывать сточные воды, которые содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы.