



423302 с. Балтачево, ул. Молодежная, д.1 а, 423302
Тел. (8-5592)44-7-23, факс(8-5592)44-7-23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от « 17 » июля 2017

№ 7

Об утверждении перечня
первичных средств пожаротушения
в местах общественного пользования
населенных пунктов Балтачевского
сельского поселения Азнакаевского
муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению №1.

2. Рекомендовать собственникам (пользователям) помещений и строений, находящихся на территории населенных пунктов Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, укомплектовать помещения и строения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, согласно приложению №2.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakayevo.tatarstan.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель



Л.Л.Хабипов

Приложение №1 к постановлению
исполнительного комитета
Балтачевского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 17.07.2017 года № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов
Балтачевского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

| № п/ п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|--------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Приложение №2 к постановлению
исполнительного комитета
Балтачевского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 17.07.2017 года № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории
Балтачевского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища- емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
|----------|---|----------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный) | ящик с песко м емкост- тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопат а |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.