

Приложение №1 к постановлению
исполнительного комитета
Карамалинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 17.07.2017 года № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов
Карамалинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/ п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) емкостью 10 л; - порошковые (ОП) емкостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2 1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1

Приложение №2 к постановлению
исполнительного комитета
Карамалинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от 17.07.2017 года № 7

ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которые рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории
Карамалинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песко м емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопат а
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.