

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
Исполнительный комитет  
Урсаевского сельского поселения  
Азнакаевского муниципального  
района



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Азнакай муниципаль районы  
Урсай авыл  
жирлеге башкарма комитеты

ул. Центральная, д. 65, село Урсаево,  
Азнакаевского муниципального района,  
423318  
Тел. (факс) (8-85592) 35-0-36

Үзәк урам, 65, Урсай авылы  
Азнакай муниципаль районы, 423318  
Тел. (факс) (8-85592) 35-0-36

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## КАРАР

от «18» июля 2017г.

№ 7

Об утверждении перечня  
первичных средств пожаротушения  
в местах общественного пользования  
населенных пунктов Урсаевского  
сельского поселения Азнакаевского  
муниципального района  
Республики Татарстан

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми оснащаются территории общего пользования населенных пунктов Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению №1.

2. Рекомендовать собственникам (пользователям) помещений и строений, находящихся на территории населенных пунктов Урсаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, укомплектовать помещения и строения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, согласно приложению №2.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru> и на официальном сайте Азнакаевского

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://aznakayevo.tatarstan.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.А.Абдуллин



Приложение №1 к постановлению  
исполнительного комитета  
Урсаевского сельского поселения  
Азнакаевского муниципального района  
Республики Татарстан  
от 18.07.2017 года № 7

### ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которыми оснащаются территории общего пользования населенных  
пунктов Урсаевского сельского поселения  
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

№ п/ п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2  1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1

Приложение №2 к постановлению  
исполнительного комитета  
Урсаевского сельского поселения  
Азнакаевского муниципального района  
Республики Татарстан  
от 18.07.2017 года № 7

## ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которые рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в  
их собственности (пользовании) на территории

Урсаевского сельского поселения  
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песко м емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопат а
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.