



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Зеленодольск

КАРАР

№ _____

О внесении изменений в проект «Схема теплоснабжения города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района до 2029 года», утвержденный постановлением Исполнительного комитета города Зеленодольск от 27.03.2015 №31

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан», Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект «Схема теплоснабжения города Зеленодольск Зеленодольского муниципального района до 2029 года», утвержденный постановлением Исполнительного комитета города Зеленодольск от 27.03.2015 №31, следующие дополнения: пункт 5.8.1, пункт 5.8.2 Глава 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», пункт 9.1 Глава 9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Анисимову Д.С. в течение 15 дней с даты принятия настоящего постановления разместить его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>), информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) и опубликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.Х. Сахибуллин

1. пункт 5.8.1, Глава 5:

- Предусматривается вывод из эксплуатации КРТП-7 по ул. Б. Урманче с переводом жилых домов №№ 2, 3, 3а, 10, 12, 14, 16 на двухтрубную систему теплоснабжения с установкой ИТП в подвалах домов.

Основными причинами вывода оборудования КРТП-7 из эксплуатации является:

- износ основного оборудования КРТП-7;
- износ сетей горячего водоснабжения к жилым домам;
- улучшение качества горячего водоснабжения в жилых домах.

2. пункт 5.8.2, Глава 5:

- Предусматривается вывод из эксплуатации тепловой сети к жилому дому №3 по ул. Почтовая с переводом квартир на электрические котлы.

Основными причинами вывода тепловой сети из эксплуатации является:

- большая протяженность и износ тепловой сети к 2-х квартирному жилому дому №3 по ул. Почтовая;
- улучшение качества теплоснабжения в жилом доме.

3. пункт 9.1, Глава 9:

- вывод из эксплуатации КРТП-7 по ул. Б. Урманче с переводом жилых домов №№ 2, 3, 3а, 10, 12, 14, 16 на двухтрубную систему теплоснабжения с установкой ИТП в подвалах домов. Затраты на реконструкцию составляют 12,7 млн. рублей.

- вывод из эксплуатации тепловой сети к жилому дому №3 по ул. Почтовая с переводом квартир на электрические котлы. Затраты на реконструкцию составляют 300,0 тыс. рублей.