



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020

г.Зеленодольск

КАРАР

№ 1576

По нормам допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих от предприятий г.Зеленодольска в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании разрешения Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Татарстан № СВ.32.12.18.59 от 05.10.2018 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты), а также в связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих от предприятий города Зеленодольска в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения предприятия АО «ЗВКС» (приложение). Указанные нормы не распространяются на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (предельно-допустимые концентрации стоков, поступающих на биологические очистные сооружения от данных абонентов, не нормируются). Определить срок действия данного постановления до 31 декабря 2021 года.
2. Распространить действие данного постановления с 1 июля 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 13 декабря 2019 года №2742 «По нормам допустимых концентраций загрязняющих веществ».

4. Начальнику отдела по связям с общественностью, средствами массовой информации Аппарата Совета ЗМР разместить настоящее постановление на информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) в сети Интернет, в печатных изданиях «Зеленый Дол» и «Яшел Узен».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя




А.В. Старостин

Нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ
в сточных водах абонентов, установленные с целью недопущения
негативного воздействия на водный объект (река Волга)

Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод предприятий, мг/л
Алюминий	0,175
Аммоний ион	25
БПК ₅	300
Взвешенные вещества	300
Железо	1,025
Кальций	200,4
Магний	39,00
Марганец	0,0738
Медь	0,0055
Нефтепродукты	3,597
Нитраты	Норматив не устанавливается
Нитриты	Норматив не устанавливается
СПАВ (АПАВ)	10
Сульфаты	125,41
Сухой остаток	1043,62
Фенол	0,007
Формальдегид	0,044
Фосфаты (по фосфору)	12
Хлориды	342,50
Цинк	0,1285

Примечание:

1. Нефтепродукты допускаются к сбросу только в растворенном эмульгированном состоянии.
2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных выше, запрещен.