



ПРИКАЗ

г. Казань

01.11.2021

БОЕРЫК

1184-п

**Об установлении зон санитарной охраны
водозаборной скважины №1 (70)
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
для хозяйствственно-питьевого водоснабжения
н.п. Бишбатман**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 30.11.2020 № 1316-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ ЗЛД № 02089 ВЭ от 17.12.2018, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 19.06.2019 № 16.20.01.000.T.000003.06.19 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70) водоснабжения н.п. Бишбатман в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70) МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» для хозяйствственно-питьевого водоснабжения н.п. Бишбатман, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения (А.И. Ткачук) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»;

- филиал ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» для внесения сведений об установлении ЗСО в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

- организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70) МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» для хозяйствственно-питьевого водоснабжения н.п. Бишбатман Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр

А.В. Шадриков

к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от 01.11 2021 г. № 1181-11

**Границы зон санитарной охраны
водозаборной скважины №1(70) МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
для хозяйствственно-питьевого водоснабжения н.п. Бишбатман**

Участок недр действующего водозабора подземных вод МУП «Нурлатское МПП ЖКХ», используемый для добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположен на левобережном склоне долины р. Бува (левый приток р. Свияги), в западной части Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, в н.п. Бишбатман.

Водозабор состоит из одной водозаборной скважины №1 (70).

Географические координаты водозаборной скважины №1 (70):

- $55^{\circ}42'9,91''$ с.ш., $48^{\circ}24'37,4''$ в.д.

Кадастровый номер земельного участка под первый пояс ЗСО: 16:20:200201.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО.

Учитывая хорошую защищенность водоносного горизонта, границы первого пояса ЗСО водозаборной скважины №1 (70) в н.п. Бишбатман устанавливаются радиусом 30 м от устья скважины.

II пояс ЗСО

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70) в н.п. Бишбатман устанавливаются радиусом 38 м от устья скважины.

III пояс ЗСО

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70) в н.п. Бишбатман устанавливаются радиусом 240 м от устья скважины.

Приложение 2

к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от 01.11 2021 г. № 1187-п

**Режим хозяйственного использования территории
в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины №1 (70)
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» для хозяйственно-питьевого
водоснабжения н.п. Бишбатман**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).