



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от « 15 » июня 2021 г.

№ 489

О нормативах допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения

В связи с вступлением в силу с 01.07.2020 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, исполнительный комитет Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих от предприятий и организаций в Арском муниципальном районе в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения ООО «Водоканал-Сервис».

Указанные нормативы не распространяются на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (предельно-допустимые концентрации стоков, поступающих на биологические очистные сооружения от данных абонентов, не нормируются).

2. Рекомендовать ООО «Водоканал-Сервис» обеспечить постоянный контроль за соответствием сточных вод, сбрасываемых предприятиями и организациями г. Арск в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения, установленным нормативам.

3. Действие данного постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>) и обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского муниципального района.

5 Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Р.Р.Фазылова.

Руководитель
исполнительного комитета



Р.Р.Мухарямов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от «13» 04 2021 г.
№ 419

**Нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ
в сточных водах абонентов, установленные с целью предотвращения
негативного воздействия на работу централизованных систем
водоотведения**

Наименование загрязняющего вещества	Допустимое значение показателя и (или) концентрации по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод, мг/дм ³
Алюминий	5
Хром общий	0,5
БПК ₅	345
Взвешенные вещества	325
Железо	5
Марганец	1
Медь	1
Нефтепродукты	10
СПАВ	10
Сульфаты	1000
Фенол	5
Фосфор общий	16,5
Хлориды	1000
Цинк	1

Примечание:

Нефтепродукты допускаются к сбросу только в растворенном эмульгированном состоянии.