



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

09 09 2022 г. № 224

О нормативах состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, исполнительный комитет города Нижнекамска постановляет:

1. Установить нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 30.12.2020 № 320 «О нормативах сброса сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях».

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и в печатных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Руководителя,
заместитель Руководителя



А.А. Ярмиев



Приложение
к постановлению Исполнительного комитета
города Нижнекамска Республики Татарстан
от « 09 » 09 2022 № 224

Нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», установленные в целях охраны водных объектов от загрязнения*

№ п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации в натуральной пробе сточных вод
1.	ХПК	мг/дм ³	482,000
2.	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,116
3.	Нефтепродукты	мг/дм ³	10,000
4.	Хром +6	мг/дм ³	0,050
5.	Формальдегид	мг/дм ³	6,200
6.	Метанол	мг/дм ³	11,380
7.	Стирол	мг/дм ³	6,760
8.	Бензол	мг/дм ³	1,860

* За исключением жилого сектора