



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021

КАРАР

№ 845-п

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Сабинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

М.Р. Ишниязов

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс
(отвод) сточных вод на территории Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Нормативы состава сточных вод, мг/дм ³
1	Алюминий	0,08
2	Аммоний-ион	225
3	АСПАВ	15
4	БПК ₅	565
5	Ванадий	0,001
6	Взвешенные вещества	300
7	Железо	9
8	Кадмий	0,0001
9	Кальций	129
10	Кобальт	0,02
11	Марганец	0,02
12	Медь	0,003
13	Нефтепродукты	0,17
14	Никель	0,024
15	Нитраты	40
16	Нитриты	0,8
17	Свинец	0,002
18	Сульфат-анион	106
19	Сульфид-анион	0,20
20	Сухой остаток	1 650
21	Фенол	0,053
22	Формальдегид	0,039
23	Фосфат-ион (по Р)	34
24	Фторид-анион	0,223
25	Химическое потребление кислорода, ХПК	1 650
26	Хлорид-анион	140
27	Хлороформ	0,0032
28	Хром 3+	0,01
29	Хром 6+	0,04
30	Цинк	0,042

Примечание:

1. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмальгированном состоянии.

2. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).