



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

01.08.2023

899-11

Об установлении зон санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО «Казаньоргсинтез» в Кировском районе г. Казани

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая договор водопользования № 16-11.01.00.001-Х-ДЗИО-Т-2016-01615/00 от 18.02.2016, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 23.04.2009 № 16.11.11.000.Т.000707.04.09 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта зон санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО «Казаньоргсинтез», расположенного в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО «Казаньоргсинтез», расположенного в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- ПАО «Казаньоргсинтез»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Республики Татарстан провести мероприятия по:

- организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО «Казаньоргсинтез», расположенного в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

И.о. министра



И.И. Губайдуллин

Приложение 1
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от А.В.Р. 2023 г. № 199-11

Границы зон санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО
«Казаньоргсинтез», расположенного в Кировском районе
г. Казани Республики Татарстан

Цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (Водозабор) ПАО «Казаньоргсинтез» предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения непосредственно предприятия и Северо-Западного промышленного узла. Водозабор включает в себя непосредственно водозабор руслового типа с зонтичными оголовками, насосную станцию 1 подъема (НС-1), 2 нитки водовода $d=1200$ мм, станцию очистки и водоподготовки питьевой воды.

Водозаборные сооружения цеха ОС и ВК (Водозабора) расположены в западной части Кировского района г. Казани в русле р. Волга в районе станции Лагерная.

Географические координаты места водопользования:

точка 1 - $55^{\circ}47'33,58''$ с.ш., $48^{\circ}59'51,72''$ в.д.

точка 2 - $55^{\circ}47'33,42''$ с.ш., $48^{\circ}59'51,63''$ в.д. (система координат WGS-84).

Кадастровые номера земельных участков под первый пояс ЗСО: 16:50:280406:1, 16:50:280406:2, 16:50:280406:4.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Вторым и третьим пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Водозаборное сооружение цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО «Казаньоргсинтез» расположено в русле р. Волга, в пределах I пояса ЗСО Волжского водозабора МУП «Водоканал» (водозаборные сооружения МУП «Водоканал» находятся на расстоянии 0,13 км вверх и 0,53 км вниз по течению). В связи с этим, для водозабора ПАО «Казаньоргсинтез» выделена зона ответственности (далее - ЗО), которая проходит на расстоянии 100 м вверх и вниз по течению от водозабора. Южная граница ЗО совпадает с границей I пояса ЗСО водозабора МУП «Водоканал». Площадь ЗО по акватории составляет 9,66 га. По прилегающему берегу ЗО проходит (на расстоянии 100 м от водоводов вверх и вниз по течению) по южной границе существующего ограждения Волжского водозабора на расстоянии 70 м, далее по южной границе существующего ограждения территории НС-1 ОАО «Казаньоргсинтез» на расстоянии 65 м, и далее по общему ограждению территории цеха ОС и ВК (длиной 90 м), затем поворачивает на 90° и выходит к урезу Куйбышевского водохранилища (на

расстоянии 100 м от водоводов). В состав данной зоны входит прилегающий берег, представленный бетонным укреплением площадью 0,25 га и естественным берегом площадью 0,23 га. Общая площадь ЗО по прилегающему берегу и акватории составляет 10,14 га.

II пояс ЗСО

Граница II пояса ЗСО по акватории водохранилища устанавливается на расстоянии 5 км от водозабора во всех направлениях. Боковая граница устанавливается на расстоянии 500 м от линии уреза воды при НПУ (53,0 БС) Куйбышевского водохранилища.

Площадь территории II пояса ЗСО составляет 4211,48 га, в т.ч. площадь акватории – 3636,14 га.

III пояс ЗСО

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница III пояса ЗСО на водохранилище полностью совпадает с границей II пояса.

Площадь территории III пояса ЗСО составляет 4211,48 га, в т.ч. площадь акватории – 3636,14 га.

ЗСО насосной станции.

Граница первого пояса ЗСО насосной станции 1-го подъема устанавливается по существующему ограждению и имеет площадь 0,35 га.

ЗСО цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций.

Граница первого пояса ЗСО цеха ОС и ВК, расположенного на расстоянии 380 м от НС-1 и вне территории водозаборных сооружений, устанавливается по существующему ограждению и имеет площадь 4,6 га.

ЗСО водоводов.

ЗСО (СЗП) водовода (от НС-1 до цеха ОС и ВК $d=1200$ мм.) устанавливается шириной 20 м по обе стороны от крайних водоводов на расстоянии 160 м, далее по ограждению Волжского водозабора, при этом ширина слева уменьшается до 10 м за счет существующего ограждения. Справа граница СЗП устанавливается шириной 20 м от водовода на участке длиной 35 м по существующему ограждению территории цеха ОС и ВК, и далее по территории садоводческого общества «Водозабор» шириной 20 м от крайнего водовода. Площадь СЗП водоводов – 1,51 га.

Приложение 2
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от 01.08 2023 г. № 129-11

Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны цеха ОС и ВК (Водозабора) ПАО
«Казаньоргсинтез», расположенного в Кировском районе
г. Казани Республики Татарстан

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром

государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия:

3.1. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

3.2. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.3. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.4. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.5. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.6. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.7. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.8. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Заместитель министра
А.А. Тугушев



Начальник управления
регулирования
отношений недропользования
С.Т. Вахитов



Начальник отдела
правового обеспечения
Е.К. Вахитова



Начальника отдела
геологии твердых
полезных ископаемых
С.А. Шутникова


