



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2024

п.г.т.Алексеевское

КАРАР

№ 195

**Об утверждении Положения о комиссии
по проверке готовности теплоснабжающей
организации, осуществляющей
свою деятельность на территории
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан,
к отопительному периоду 2024-2025 годов**

В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

постановляю:

1. Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов (Приложение № 2).


3. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с графиком проверки готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов (Приложение № 3).

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов (Приложение № 4).

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Алексеевского муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Р.С. Язынина.

**Руководитель
Исполнительного комитета**



М.Р. Гайсин

Приложение № 1 к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 16.05.2024 № 195

Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

-представители Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района;

-по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции;

-по согласованию представители теплоснабжающей организации.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами населения.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

-осуществление общего руководства Комиссией;

назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

-осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.6. Секретарь комиссии:

-осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

-ведет протокол заседания Комиссии;

-осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов Комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

**Управляющий делами
Исполнительного комитета**



Г.А. Юсупова

Приложение № 2
к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 16.05.2024 № 195

СОСТАВ

**комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации,
осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского
муниципального района Республики Татарстан,
к отопительному периоду 2024-2025 годов**

- Гайсин М.Р. - руководитель Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, председатель комиссии;
- Язынин Р.С. - заместитель руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию, заместитель председателя комиссии;
- Хамзина Е.А. - заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
- Ахметзянова Д.А. Специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

- Зиганшин Р.Р. - начальник Алексеевской районной эксплуатационной газовой службы (по согласованию);
- Перцев С.О. - начальник Приволжского отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- Шамсутдинов И.М. - государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
- Крюков С.А. - государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
-

Сабиров И.А.

- государственный инспектор Приволжского управления
Ростехнадзора (по согласованию);

Управляющий делами
Исполнительного комитета



h-1

Г.А. Юсупова

Приложение № 3
к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 16.05.2024 № 195

График работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации, осуществляющих свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Организация, подлежащая проверке | Сроки проведения проверки |
|----------------------------------|---------------------------|
| ООО «Инженерные сети» | до 01.09.2024 |

Управляющий делами
Исполнительного комитета



Г.А. Юсупова

Приложение № 4
к постановлению
Исполнительного комитета
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 16.05.2024 № 195

**Программа проведения проверки готовности теплоснабжающей
организации, осуществляющей свою деятельность на территории
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан,
к отопительному периоду 2024-2025 годов**

Общие положения

Настоящая программа проверки готовности теплоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Перечень вопросов, подлежащих контролю

При оценке готовности теплоснабжающей организаций к отопительному периоду 2024-2025 годов комиссией проверяются вопросы:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. Обеспечение качества теплоносителей;
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Объекты, подлежащие проверке

1. ООО «Инженерные сети»;
2. Тепловые сети, расположенные в границах Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Срок проведения проверки: до 01 сентября 2024 г.

Оформление результатов проверки

Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой оформляются актом проверки Комиссии. Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у ответственного за проведение проверки. В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение.

Управляющий делами
Исполнительного комитета



Г.А. Юсупова