

с.Шланга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

31 июль 2017 ел

№ 8

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Шланга авыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэмин итү чыганакларыннан елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру турында

Россия Федерациясенең «Янғын куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль закон , Россия Федерациясе Хөкүмәтенен 2016 елның 20 сентябрэндәге 947 номерлы карары һәм Шланга авыл жирлеге территориясендә елының теләсә кайсы вакытында тышкы су чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Шланга авыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэмин итү чыганакларыннан елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудырубуенча су алу урыннары исемлеген расларга 1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Шланга авыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Шланга авыл жирлегенең рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Шланга авыл жирлеге башлыгы:



А. А. Мөхәммәтов

1 нче кушымта
Шланга авыл жирлеге
башлыгы карары буенча
2017 елның 31 июленнән
№ 8

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Шланга авыл жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларыннан һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннары

№ п/п	Адрес, место нахождения водоисточника	Пожарный водоисточник
село Шланга		
1	Су башясы мәктәп территориясе ул. Ленина , д.26	
2	Мәдәният йорты янындагы кое	

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Шланга авыл жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләре

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Шланга авыл жирлегенә бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янгынга каршы су чыганаclarы булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәмин итү үз эченә ала: суүткәргеч, янгың сулыклары, су башнялары, шулай ук башка табигый һәм ясалма су чыганаclarы.

1.3. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының техник торышы һәм күрсәткечләренә урнаштыру өчен жирлекне су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янгың сагы бүлекчәләре янгың сүндерү өчен кирәк булган су белән тәмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганаclarының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының даими эзерлеге янгыңнарны сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп эзерлек чараларын үткәру белән тәмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янгынга каршы су белән тәмин итүнең барлык чыганаclarын төгәл исәпкә алып;- су чыганаclarының торышын даими тикшереп тору;

- язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янгынга каршы су чыганаclarын куллану шартларына вакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarы төзек хәлдә булырга һәм янгың куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәмин итүнең барлык чыганаclarына 3,5 м киңлектәге керү урыны тәмин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрендә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сүндергәндә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма майданчык белән керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янгын сүндерү техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубкка белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Су чыганагы ягыннан майданда калынлыгы 25 см булган терәк борыс ныгый. Иң түбән су дәрәжәсе өстендә пирс майданының биеклегенә 5 м. пирсның Су тирәнлегенә 1 м. ким булмаска тиеш.

2.7. Предприятиенә электр белән тәэмин итү янгын насослары электр двигательләренен өзлексез туклануын тәэмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер жайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлеләгенә тикшерелә.

2.9. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын бары тик янгыннарны сүндергәндә, дәрәсләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергәндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янгынга каршы дөүләт хезмәте бүлекчеләре белән алар карамагында булган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерергә тиеш.

3.2. Янгын сүндерү өчен файдаланыла ала торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән, су белән тәэмин итүне тәэмин итүче оешма һәм абонентлар дөүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентаризацияли.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;

- янгын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлегенә;

- су тутыру дәрәжәсен һәм аны тулыландыру мөмкинлегенә;

- су алу өчен сулык алдында майданчык булу;

- хәрәкәтләнешләрнең герметиклыгы (алар булганда);

- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыклар өчен)бураның булуы.

3.5. Янғын сүндерү пирсы тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;

- янғын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;

- янғын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;

- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәмин итү чыганаclarын янғын сүндерү максатларына жайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янғынга каршы су белән тәмин итүне инвентарылау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янғыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланыла торган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Иске Шәйморза авыл жирлегә башлыгы карары белән су белән тәмин итүне инвентаризацияләү өчен ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлегә жирле үзидарә органнары, дәүләт янғын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәмин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән аныклай:

- янғынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;

- су чыганаclarы санын киметү сәбәпләре;- суүткәргеч магистральләренән диаметрлары, участокларның диаметрлары, челтәрләрнең характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләрнең саны;

- насослар булу - аларның торышы;

- янғын гидрантларын (янғын краннарын)алыштыру планнарын үтәү;;

- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижеләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаclarының торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янғынга каршы су белән тәмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тээмин итүче оешма, шулай ук абонентлар, төзек булмаган янгынга каршы су белән тээмин итү чыганагы булган су чыганагының төзек булмавы турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Су чыганагын капитал ремонтлау яки алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элегрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Иске Шәйморза авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгын саклау бүлекчәләренә ремонт яки реконструкция үткәрү өчен су чөлтәре участкалары өзелүгә бер тәүлек кала, су белән тээмин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә аларны куллану мөмкинлеген турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участкаларда су кимчелеген компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшләүгә эзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә су бер кое;

- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;

- янгын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;

- янгын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.