

ГЛАВА
СТАРОЧУКАЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧҮПРӘЛЕ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ИСКЕ ЧОКАЛЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

КАРАР

28 июль 2017 ел

№ 7

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районның Иске Чокалы авыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышки су белән тәэммин итү чыганакларыннан елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру турында

Россия Федерациясенең «Янгын куркынычсызлығы турында» гы 21.12.1994 елғы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елғы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге 947 номерлы карары һәм Марс авыл жирлеге территориясендә су елының теләсә кайсы вакытында тышки су чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, авыл жирлеге башкарма комитеты карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл жирлеге территорииясендә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары һәм елының теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында (1 нче күшүмтә).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл жирлеге территорииясендә янгынга каршы су белән тәэммин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче күшүмтә) расларга.
3. Элеге каарның үтәлешен контролъдә тотам.
4. Карап Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл жирлегенең рәсми сайтында халыкка җиткәрелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карап имза салынган көннән үз көченә керә.

Иске Чокалы авыл жирлеге

Башлыгы:



Р.Р.Низамутдинов

Иске Чокалы авыл жирлеге
башлыгының 28.07.2017 №
7 карарына күшүмтә №1

Татарстан Республикасы Чүпрэле муниципаль районының Иске Чокалы авыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэммин итү чыганакларыннан елының теләсә кайсы вакытында су алу очен ИСЕМЛЕК

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Су чыганагының адресы, урнашу урыны
Иске Чокалы авылы		
1	Иске Чокалы, Коминтерн ур., 12 йорт(мәктәп территориясе)	ВНБ
2	Иске Чокалы авылы, МТФ территориясе	ПВ
3		
4		
село _____		
5		

Иске Чокалы авыл жирлеге
башлыгының 28.07.2017 №
7 каарына күшымта №2

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Иске Чокалы авыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү буенча КАГЫЙДӘ

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Иске Чокалы авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янғынга каршы су чыганаклары булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янғынга каршы су белән тәэмин итү үз эченә: сүткәргеч, янғын сулыклары, су башнялары, шулай ук янғын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганаклары.

1.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янғын сагы бүлекчәләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янғынга каршы су чыганакларының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына карата таләпләр

2.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының дайми әзерлеге янғыннары сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп әзерлек чараларын үткәрү белән тәэмин ителә:

- төzelеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәэмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;
- янғынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларын төгәл исәпкә алып;
- су чыганакларының торышын дайми контролльдә тоту;
- язғы-жәйге һәм көзгө-кышкы чорда янғынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында әзерләү.

2.2. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Янғынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларына 3,5 м кинлектәге керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

- 2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суұтқарғеч чөлтәрендә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сұндергендә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.
- 2.4. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты өслекле hем 12x12 метрлы борылма мәйданчык белән керү урыны тәэмин итепергә тиеш.
- 2.5. Суэтем башнялары янгын сұндеру техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубка белән жиһазландырылырга hем 3,5 м кинектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.
- 2.6. Пирслар 0,3 – 0,4 м биеклектәге нықлы Ян коймасы булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданда калынлығы 25 см булган борыс ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янгын сұндеру автомобиль ирекле урнаштыруны тәэмин итәргә тиеш. Аларны бору өчен 12x12 метрлы каты өслекле мәйданчык коралар. Ин түбән су дәрәҗәсе белән пирс мәйданының биеклеке 5 метрдан артмаска тиеш. Пирсның Су тирәнлеге 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Кышкы вакытта су тузырганда 11x1 метр зурлыктагы бура киселә, ә пирс кардан hем боздан чистартыла.
- 2.7. Предприятиене электр белән тәэмин итү янгын насослары электр двигателъләренең өзлексез туклануын тәэмин итәргә тиеш.
- 2.8. Водомер жайламаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлелегенә тикшерелә.
- 2.9. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын бары тик янгыннарны сұндергендә, дәресләр, өйрәнүләр үткәргендә hем аларның эшкә яраклылығын тикшергендә генә кулланырга рөхсәт ителә.
3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшеру hем исәпкә алу тәртибе.
- 3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катый исәп алыш барырга hем янгынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре белән алар карамагында булган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерергә тиеш.
- 3.2. Янгын сұндеру өчен кулланыла ала торган барлық су чыганакларын исәпкә алу максатыннан, су белән тәэмин итүче оешма hем абонентлар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тәэмин итүгә инвентаризация үткәрә.
- 3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшеру елына 2 тапкыр башкарыла.
- 3.4. Янгын сулығын тикшергендә тикшерелә:
- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
 - янгын сүйна тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
 - су тузыру дәрәҗәсе hем аны тулыландыру мөмкинлеге;
 - су алу өчен сулық алдында мәйданчык булу;
 - хәрәкәтләнешләрнең герметиклігі (алар булганда);
 - наваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыклар өчен) бураның булуы.
- 3.5. Янгын сұндеру пирсы тикшерелә:
- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
 - янгын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;

- янгын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, ның борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәэммин иту чыганакларын янгын сүндерү максатларына жайлыштырылган башка چараларны тикшергәндә подъездның булуты һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне инвентаризацияләу

4.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янгыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланылырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Су белән тәэммин итуне инвентаризацияләу өчен Иске Чокалы авыл жирлеге башлыгы карары белән ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлегенең жирле үзидарә органнары, дәүләт янгын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәэммин итуче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жәнтекләп тикшеру юлы белән аныклый:

- янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;
- су чыганаклары санын киметү сәбәпләре;
- сууткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, чөлтәрләрнең характеристикалары, сууткәргеч үткәргечләрнең саны;
- насослар булу - аларның торышы;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарын үтәу;
- яна сулыклар, пирслар, кое төзу.

4.5. Инвентаризация нәтижәләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне ремонтлау һәм реконструкцияләу.

5.1. Су белән тәэммин итуче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тәэммин итуңең төзек булмаган чыганагы булган абонентлар, төзек булмау турында хәбәр алынганнын соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Капиталь ремонт яисә су чыганагын алыштырган очракта, сроклар янгынга каршы дәүләт хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечне реконструкцияләу проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элегрәк каралган курсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт яки реконструкция үткәрү өчен су чөлтәре участоклары өзелүгә бер тәүлек кала, су белән тәэммин итуче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә Марс авыл жирлеге жирле үзидарә

органныарына һәм янғын саклау бүлекчәләренә аларны куллану мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сундерелгән участокларда су житмәүне компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Сууткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янғынга каршы су белән тәэммин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янғынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә откачку су бер кое;
- сулыкларда су дәрәжәсен, жылыштырны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янғын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янғын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янғын гидрантлары туктаган очракта аларны жылышту һәм эш халәтенә китеү буенча чаралар күрергә кирәк.