

ГЛАВА БОЛЬШЕАКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧУПРӘЛЕ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЗУР АКСУ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июль 2017 ел

КАРАП

No 9

Яңғын сұндеру максатларында теләсә кайсы вакытта койма алу өчен шартлар тудыру турында Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Зур Аксу авыл жирлеге чикләрендә һәм аның яңешәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэммин иту чыганакларыннан су елы

Россия Федерациясенең «Янгын куркынычсызлығы түрінде» гы 21.12.1994 елғы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елғы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштеру белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр көрту түрінде» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге 947 номерлы карагы белән һәм шәһәр яны авыл жирлеге территориясендә су белән тәэммин итү чыганакларынан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, шәһәр яны территориясендәге су белән тәэммин итү:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Аксу авыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янғын сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында, (1 нче күшымта).
 2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Аксу авыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэммин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү қагыйдәләрен (2 нче күшымта) расларга.
 3. Элеге каарның үтәлешен контрольдә тотам.
 4. Карап Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Аксу авыл жирлегенең рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
 5. Карап имза салынган көннән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Чүпрэле муниципаль район
Зур Аксу авыл жиргелеге башт



А.В.Храмов

1 нче күшүмтә
Зур Аксу авыл жирлеге
башлыгы карары буенча
2017 елның 28июленнөн № 9

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпрэле муниципаль районы Зур Аксу авыл жирлеге
территориясендә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларыннан һәм елның
теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннарыннан
янгынга каршы су чыганакларыннан

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Зур Аксу авылы		
1	Зур Аксу авылы МТФ территориясендә су башнясы	су манарасы
2	Зур Аксу авылы, Октябрь урамы, 47	утлы су
	Чуаш Бездне авылы	
	Горький ур., машина-трактор паркы территориясе Горький ур., 6 Горький ур., 22 пер.колхоз. 2 нче йорт Мәскәү ур., 22 Мәскәү ур., 45 К. Маркс ур., 30 1 Май ур., 2 1 Май ур., 31	су манарасы янгын гидрант янгын гидранты янгын гидранты янгын гидранты янгын гидранты янгын гидранты

2 нче күшымта
Зур Аксу авыл жирлеге
башлыгы карары буенча
2017 елның 28июленнән № 9

КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Зур Аксу авыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Зур Аксу авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт курсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янғынга каршы су чыганаклары булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнәң тышкы янғынга каршы су белән тәэмин итү үз эченә ала: суүткәргеч, янғын сұлыклары, су башнялары, шулай ук башка табигый һәм ясалма су чыганаклары.

1.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы һәм курсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янғын сагы бүлекчәләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янғынга каршы су чыганакларының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына карата таләпләр

2.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының дайми әзерлеге янғыннарны сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп әзерлек чараларын үткәру белән тәэмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәэмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;
- янғынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларын төгәл исәпкә алыш;- су чыганакларының торышын дайми тикшереп тору;
- язғы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янғынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында әзерләү.

2.2. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә курсәткечләр белән

жиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакларына 3,5 м киңлектәге керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.3. Тұбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч чөлтәрендә (жир өслегендә) ирекле басым янғын сұндергендә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янғын сулыклары су белән тулған булырга тиеш. Сулыкларга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма мәйданчық белән керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янғын сұндеру техникасы белән су алу өчен янғын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булған патрубка белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Су чыганагы яғыннан мәйданда калынлығы 25 см булған терәк борыс ныгый. Иң тұбән су дәрәждесе өстендә пирс мәйданының биеклеге 5 м. пирсның Су тирәнлеге 1 м.ким булмаска тиеш.

2.7. Предприятиене электр белән тәэмин итү янғын насослары электр двигателъләренең өзлексез туклануын тәэмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер жайламналарының төшү линияләрендә урнаштырылған электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янғын насослары ай саен эшкә сәләтлелегенә тикшерелә.

2.9. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын бары тик янғыннарны сұндергендә, дәресләр, өйрәнүләр үткәргендә һәм аларның эшкә яраклылығын тикшергендә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшеру һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катый исәп алып барырга һәм янғынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре белән алар карамагында булған янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын тикшерергә тиеш.

3.2. Янғын сұндеру өчен файдаланыла ала торған барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән, су белән тәэмин итүне тәэмин итүче оешма һәм абонентлар дәүләт янғынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентаризацияли.

3.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшеру елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янғын сулығын тикшергендә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;

- янғын сүйнән токарлыксыз керү мөмкинлеге;

- су тутыру дәрәжәсе һәм аны тұлышандыру мөмкинлеге;
- су алу өчен сулық алдында мәйданчык булу;
- хәрекәтләнешләрнең герметиклігі (алар булғанда);
- һаваның тискәре температурасы булғанда (ағық сулыклар өчен) бураның булуы.

3.5. Янғын сұндеру пирсы тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге курсәткеч булу;
- янғын пирсына totkarlyksız керү мөмкинлеге;
- янғын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнен, нық борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәэммин итү чыганакларын янғын сұндеру максатларына жайлаштырылған башка چараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәэммин итүне инвентаризацияләу

4.1. Янғынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янғыннарны сұндеру һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланыла торган барлық су чыганакларын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Зур Аксу авыл жирлеге башлығы карапы белән су белән тәэммин итүне инвентаризацияләу өчен ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлеге жирле үзидарә органнары, дәүләт янғын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәэммин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жентекләп тикшеру юлы белән аныклый:

- янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;
- су чыганаклары санын кимету сәбәпләре;- сууткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, чөлтәрләрнең характеристикалары, сууткәргеч үткәргечләрнең саны;
- насослар булу - аларның торышы;

- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыруу планнарын үтэү;;
- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижәләре буенча инвентаризация акты нәм су чыганакларының торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәэммин итүче оешма, шулай ук абонентлар, төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган су чыганагының төзек булмавы турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Су чыганагын капиталь ремонтлау яки алыштыруу очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элегрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Зур Аксу авыл жирлөгө жирле үзидарә органнарына һәм янгын саклау бүлекчәләренә ремонт яки реконструкция үткәрү өчен су чөлтәре участоклары өзелүгө бер тәүлек кала, су белән тәэммин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә аларны куллану мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участокларда су кимчелеген компенсацияләүче естәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Сууткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыйый.

6. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә су бер кое;
- сулыкларда су дәрәҗәсен, жылыштыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янгын гидрантларының стоякларын майларга

6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны жылышту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.