

Тел.: (84375) 39-3-35; 39-4-72, факс: (84375) 39-3-35, e-mail: MceI.Drz@tatar.ru,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Малая Цильна

КАРАР

27 июль 2017 ел

№ 7

Янгың сүндерү максатларында теләсә кайсы вакытта койма алу өчен шартлар тудыру турында

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Кече Чынлы авыл жирлегенә чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәмин итү чыганакларыннан су алу

Россия Федерациясенә «Янгың куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләргә чикләүне камилләштерү белән бәйлә Россия Федерациясенә аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә 2016 елның 20 сентябрендәге 947 номерлы карары белән һәм шәһәр яны авыл жирлегенә территориясендә су белән тәмин итү чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, шәһәр яны территориясендәге су белән тәмин итү:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Чынлы авыл жирлегенә территориясендә янгыңга каршы су белән тәмин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгың сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында" 2008 ел, 1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Чынлы авыл жирлегенә территориясендә янгыңга каршы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.
3. Әлегә карарның үтәлешен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Чынлы авыл жирлегенә рәсми сайтында халыкка җиткерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Кече Чынлы авыл җирлеге башлыгы:



Э.С.Хакимов

1 нче кушымта
Кече Чынлы авыл җирлеге
башлыгы карары буенча
2017 елның 27 июленнән №
7

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Чынлы авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларыннан һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннарыннан янгынга каршы су чыганакларыннан

| № п/п | Су чыганагының адресы, урнашу урыны | Янгын су чыганагы |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Кече Чынлы авылы | | |
| 1 | Кече Чынлы авылы «Цильна» ЖЧЖ МТФ территориясендә су башнясы (жәй-кышын кое аша) | |
| 2 | Кече Чынлы авылы, Крупская урамы (жәй) | |

2 нче кушымта
Кече Чынлы авыл жирлеге
башлыгы карары буенча
2017 елның 27 июленнән №
7

КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Кече Чынлы авыл жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Кече Чынлы авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янгынга каршы су чыганаclarы булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәмин итү үз эченә ала: суүткәргеч, янгын сулыклары, су башнялары, шулай ук башка табигый һәм ясалма су чыганаclarы.

1.3. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янгын сагы бүлекчәләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганаclarының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакларының даими эзерлеге янгыннарны сүндөргөндө аларны уңышлы куллану өчен төп эзерлек чараларын үткөрү белән тээмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тээмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янгынга каршы су белән тээмин итүнең барлык чыганакларын төгәл исәпкә алып;- су чыганакларының торышын даими тикшереп тору;

- язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янгынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тээмин итү чыганаклары төзек хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тээмин итүнең барлык чыганакларына 3,5 м киңлектәге керү урыны тээмин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрендә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сүндөргөндә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыктарга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма майданчык белән керү урыны тээмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янгын сүндөрү техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубк белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Су чыганагы янгыннан майданда калыңлыгы 25 см булган терәк борыс ныгый. Иң түбән су дәрәжәсе өстендә пирс майданының биеклегенә 5 м. пирсның Су тирәнлегенә 1 м. ким булмаска тиеш.

2.7. Предприятиенә электр белән тээмин итү янгын насослары электр двигательләренен өзлексез туклануын тээмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер жайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлелегенә тикшерелә.

2.9. Янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакларын бары тик янгыннарны сүндөргөндә, дәрәсләр, өйрәнүләр үткәргөндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергөндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тээмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янгынга каршы дөүләт хезмәте бүлекчеләре белән алар

карамагында булган янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакларын тикшерергә тиеш.

3.2. Янғын сүндерү өчен файдаланыла ала торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән, су белән тээмин итүне тээмин итүче оешма һәм абонентлар дәүләт янгынга каршы хезмәтә белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тээмин итүне инвентаризацияли.

3.3. Янгынга каршы су белән тээмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янғын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- су тутыру дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- су алу өчен сулык алдында мәйданчык булу;
- хәрәкәтләнешләрнең герметиклыгы (алар булганда);
- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыклар өчен)бураның булуы.

3.5. Янғын сүндерү пирсы тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- янғын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тээмин итү чыганакларын янғын сүндерү максатларына җайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тээмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янгынга каршы су белән тээмин итүне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янғыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланыла торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Кече Чынлы авыл жирлеге башлыгы карары белән су белән тээмин итүне инвентаризацияләү өчен ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлеге жирле үзидарә органнары, дәүләт янғын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тээмин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын җентекләп тикшерү юлы белән аныклай:

- янғынга каршы су белән тээмин итү чыганакаларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;

- су чыганакалары санын киметү сәбәпләре;- суүткәргеч магистральләренә диаметрлары, участокларның диаметрлары, челтәрләренә характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләренә саны;

- насослар булу - аларның торышы;

- янғын гидрантларын (янғын краннарын) алыштыру планнарын үтәү;;

- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижеләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганакаларының торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янғынга каршы су белән тээмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тээмин итүче оешма, шулай ук абонентлар, төзек булмаган янғынга каршы су белән тээмин итү чыганагы булган су чыганагының төзек булмавы турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Су чыганагын капитал ремонтлау яки алыштыру очрагында сроклар дәүләт янғынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янғын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янғынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элекрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Кече Чынлы авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янғын саклау бүлекчәләренә ремонт яки реконструкция үткөрү өчен су челтәре участкалары өзелүгә бер тәүлек кала, су белән тээмин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә аларны куллану мөмкинлеген турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участкаларда су кимчелеген компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә су бер кое;

- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;

- янгын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;

- янгын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.