

с.Нижнее Чекурское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от 28.07.2017 ел

№ 7

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлегә чикләрендә урнашкан тышкы су белән тәмин итү чыганакаларыннан елның теләсә кайсы вакытында су жыю өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенен «Янгын куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елдагы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйлә Россия Федерациясенен аерым закон актларына үзгөрешләр кертү турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясә Хөкүмәтенен 2016 елның 20 сентябрэндәге 947 номерлы карары белән һәм Түбән Чәке авыл жирлегә территориясендә су елның теләсә кайсы вакытында тышкы су чыганакаларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, авыл жирлегә территориясендә су белән тәмин итү:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлегә территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакалары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында" 2008 ел, 1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлегә территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен раслау турында" 2008 ел, 2 нче кушымта).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлегенен рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Түбән Чәке
авыл жирлегә башлыгы



А. С. Садыков

1 нче кушымта
Түбән Чәке авыл жирлегә
башлыгы карары буенча
авыл жирлегә башлыгы
2017 елның 28 июле, № 7

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлегә территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларыннан һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннарыннан янгынга каршы су чыганакларыннан

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Түбән Чәке авылы		
1	Полевая урамы ООО «АгроТрансПорт»	гидрант
2	Юл урамы	Гидрант, сулык
3	С.Старое Чекурское	
4	Школьная урамы	гидрант
Татар Шатрашаны авылы		
5	Чкалова урамы	«Якла» сгасы

КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл жирлеген территориясендә янгынга каршы су белән тәмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Өлеген кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл жирлеген бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янгынга каршы су чыганаclarы булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәмин итү үз эченә: суүткәргеч, янгын сулыклары, су башнялары, шулай ук янгын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганаclarы.

1.3. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янгын сагы бүлекчәләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганаclarының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының даими әзерлеге янгыннарны сүндүргәндә аларны уңышлы куллану өчен төп әзерлек чараларын үткәрү белән тәмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янгынга каршы су белән тәмин итүнең барлык чыганакларын төгәл исәпкә алып;

- су чыганакларының торышын даими контрольдә тоту;

- язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янгынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаклары төзек хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәмин итүнең барлык чыганакларына 3,5 м киңлектәге керү урыны тәмин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрәндә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сүндүргәндә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма майданчык белән керү урыны тәмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янгын сүндүрү техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубкка белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Су чыганагы ягыннан майданда калынлыгы 25 см булган терәк борыныгы. Иң түбән су дәрәжәсе өстендә пирс майданының биеклегенә 5 м. пирсның Су тирәндәге 1 м. ким булмаска тиеш.

2.7. Предприятиенә электр белән тәмин итү янгын насослары электр двигательләренең өзлексез туклануын тәмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер жайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечтәе задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлеләгенә тикшерелә.

2.9. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларын бары тик янгыннарны сүндүргәндә, дәрәсләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергәндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янгынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре белән алар карамагында булган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarын тикшерергә тиеш.

3.2. Янгын сүндерү өчен кулланыла ала торган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатыннан, су белән тәэмин итүче оешма һәм абонентлар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тәэмин итүгә инвентаризация үткәрә.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янгын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- су тутыру дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- су алу өчен сулык алдында майданчык булу;
- хәрәкәтләнешләрнең герметиклыгы (алар булганда);
- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыклар өчен) бураның булуы.

3.5. Янгын сүндерү пирсы тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янгын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлеге;
- янгын техникасын бору өчен пирс алдында майданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәмин итү чыганаclarын янғын сүндерү максатларына жайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлегә тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янғынга каршы су белән тәмин итүне инвентарылау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янғыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланылырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Су белән тәмин итүне инвентаризацияләү өчен Түбән Чәке авыл жирлегә башлыгы карары белән ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлегенен жирле үзидарә органнары, дәүләт янғын күзәтчеләге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәмин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән аныклай:

- янғынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;

- су чыганаclarы санын киметү сәбәпләре;

- суүткәргеч магистральләренен диаметрлары, участокларның диаметрлары, челтәрләренен характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләрнен саны;

- насослар булу - аларның торышы;

- янғын гидрантларын (янғын краннарын) алыштыру планнарын үтәү;;

- яңа сулыклар, фирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижеләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаclarы торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янғынга каршы су белән тәмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәмин итүче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тәмин итүнең төзек булмаган чыганагы булган абонентлар, төзек булмау турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Капиталь ремонт яисә су чыганагын алыштырган очракта, сроклар янгынга каршы дәүләт хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнган һәм дәүләт янгын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элекрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт яки реконструкция үткәрү өчен су челтәре участоклары өзелүгә бер тәүлек кала, су белән тәмин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә Түбән Чәке авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгын саклау бүлекчәләренә аларны куллану мөмкинлегенә булмау турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участокларда су житмәүне компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су биру өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тәмин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тәмин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә откачку су бер кое;
- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янгын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янгын гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.