

**ГЛАВА
Новоишлинского сельского
поселения Дрожжановского
муниципального района
Республики Татарстан**

422472 с.Новые Ишли, ул. Советская, 24 тел. (84375) 30-6-25

**Татарстан Республикасы
Чүпрәле муниципаль районы
Яңа Ишле авыл жирлегенә
БАШЛЫГЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Яңа Ишле авылы

2017 елның 26 июленән

№ 5

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл жирлегенә чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэмин итү чыганакларыннан су елының теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар тудыру турында

Россия Федерациясенә «Янгың куркынычсызлыгы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйлә Россия Федерациясенә аерым закон актларына үзгәрешләр керту турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясә Хөкүмәтенә 2016 елның 20 сентябрәндәге 947 номерлы карары һәм Яңа Ишле авыл жирлегенә территориясендә су елының теләсә кайсы вакытында тышкы су чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, авыл жирлегенә башкарма комитеты карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл жирлегенә территориясендә янгыңга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгың сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында (1 нче кушымта).
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл жирлегенә территориясендә янгыңга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү кагыйдәләрен (2 нче кушымта) расларга.
3. Әлегә карарның үтәләшен контрольдә тотам.
4. Карар Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл жирлегенә рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карар имза салынган көннән үз көченә керә.

Яңа Ишле авыл жирлегенә башлығы:



Р.У.Мухаметзянов

Яңа Ишле авыл жирлеге башлыгы
карары буенча 2017 елның
26 июленнән № 5

ИСЕМЛЕК

Татарстан Республикасы Чүпреле муниципаль районы Яңа Ишле авыл
жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarыннан
һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу
урыннарыннан янгынга каршы су чыганаclarыннан

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Яңа Ишле авылы		
1		Сулык 40 куб. м.
2		ВНБ
Иске Ишле авылы		
3		Буа
4		
Яңа Кәкерле авылы		
5		сулык 100 куб.м.
		ВНБ

КАГЫЙДӨ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Яңа Ишле авыл жирлеген территориясендә янгынга каршы су белән тәэмин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеген кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Яңа Ишле авыл жирлегенен бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукий формасына карамастан, янгынга каршы су чыганакалары булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янгынга каршы су белән тәэмин итү үз эченә: суүткәргеч, янғын сулыклары, су башнялары, шулай ук янғын сүндерү өчен кулланыла торган башка табигый һәм ясалма су чыганакалары.

1.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларының техник торышы һәм күрсәткечләрен урнаштыру өчен жирлекне су белән тәэмин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янғын сагы бүлекчәләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэмин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янгынга каршы су чыганакаларының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларына карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларының даими эзерлеген янғыннарны сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп эзерлек чараларын үткөрү белән тәэмин ителә:

- төзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамлангандан соң барлык су белән тәэмин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;
- янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакаларын төгәл исәпкә алып;

- су чыганакаларының торышын даими контрольдә тоту;

- язгы-жәйгә һәм көзгә-кышкы чорда янгынга каршы су чыганакаларын куллану шартларына вакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакалары төзек хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш. Янгынга каршы су белән тәэмин итүнең барлык чыганакаларына 3,5 м киңлектәгә керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы суүткәргеч челтәрәндә (жир өслегендә) ирекле басым янғын сүндергәндә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янғын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты өслеккә һәм 12x12 метрлы борылма майданчык белән керү урыны тәэмин ителергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янғын сүндерү техникасы белән су алу өчен янғын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубк белән җиһазландырылырга һәм 3,5 м киңлектәгә каты өслеккә подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Пирслар 0,3 – 0,4 м биеклектәге ныклы Ян коймасы булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан майданда калынлыгы 25 см булган борыс ныгытыла. Пирсның кичләге бер, ике янғын сүндерү автомобиле ирекле урнаштыруны тәэмин итәргә тиеш. Аларны бору өчен 12x12 метрлы каты өслекле майданчык коралар. Иң түбән су дәрәжәсе белән пирс майданының биеклегенә 5 метрдан артмаска тиеш. Пирсның Су тирәнлегенә 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Кышкы вакытта су тутырганда 11x1 метр зурлыктагы бура киселә, ә пирс кардан һәм боздан чистартыла.

2.7. Предприятиенә электр белән тәэмин итү янғын насослары электр двигательләренә өзлексез туклануын тәэмин итәргә тиеш.

2.8. Водомер җайланмаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янғын насослары ай саен эшкә сәләтлеләгенә тикшерелә.

2.9. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarын бары тик янғыннарны сүндергәндә, дәрәсләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыгын тикшергәндә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмин итүче оешмалар җитәкчеләре, шулай ук абонентлар катгый исәп алып барырга һәм янғынга каршы дөүләт хезмәте бүлекчеләре белән алар карамагында булган янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarын тикшерергә тиеш.

3.2. Янғын сүндерү өчен кулланыла ала торган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатыннан, су белән тәэмин итүче оешма һәм абонентлар дөүләт янғынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янғынга каршы су белән тәэмин итүгә инвентаризация үткәрә.

3.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янғын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын суына тоткарлыксыз керү мөмкинлегенә;
- су тутыру дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлегенә;
- су алу өчен сулык алдында майданчык булу;
- хәрәкәтләнешләрнең герметиклыгы (алар булганда);
- һаваның тискәре температурасы булганда (ачык сулыklar өчен) бураның булуы.

3.5. Янғын сүндерү пирсы тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткеч булу;
- янғын пирсына тоткарлыксыз керү мөмкинлегенә;
- янғын техникасын бору өчен пирс алдында майданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нык борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәэмин итү чыганаclarын янғын сүндерү максатларына җайлаштырылган башка чараларны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлегенә тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентаризацияләү

4.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янғыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланылырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентаризацияләү өчен Яңа Ишле авыл җирлегенә башлыгы карары белән ведомствона комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл җирлегенә җирле үзидарә органнары, дөүләт янғын күзәтчеләге органы вәкилләре, җирлек территориясендә су белән тәэмин итүче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын җентекләп тикшерү юлы белән аныклай:

- янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;
- су чыганаклары санын киметү сәбәпләре;
- суүткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, челтәрләренең характеристикалары, суүткәргеч үткәргечләренең саны;
- насослар булу - аларның торышы;
- янғын гидрантларын (янғын краннарын) алыштыру планнарын үтәү;
- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижеләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тээмин итүне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тээмин итүче оешма, шулай ук янгынга каршы су белән тээмин итүнең төзек булмаган чыганагы булган абонентлар, төзек булмау турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Капиталь ремонт яисә су чыганагын алыштырган очракта, сроклар янгынга каршы дөүләт хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечне реконструкцияләү проект оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дөүләт янғын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янгынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары элегрәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт яки реконструкция үткәру өчен су челтәре участкалары өзелүгә бер төүлек кала, су белән тээмин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләнгән тәртиптә Яңа Ишле авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янғын саклау бүлекчәләренә аларны куллану мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участкаларда су житмәүне компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суүткәргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне эксплуатацияләү үзенчәлекләре кышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә откачку су бер кое;
- сулыкларда су дәрәжәсен, жылылыкны изоляцияләү һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янғын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янғын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янғын гидрантлары туктаган очракта аларны жылыту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.