



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019

Зеленодольск
шәһ.

КАРАР
№ 539

Зеленодольск шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 27 мартындагы №04-03-31 карары белән расланган «2029 елга кадәр Зеленодольск муниципаль районы Зеленодольск шәһәрен жылылык белән тәэмин итү схемасы» проектына үзгәрешләр кертү турында

2010 елның 27 июлендәге «Жылылык белән тәэмин итү турында» №190-ФЗ Федераль законга, 2003 елның 6 октябрдәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оешмаларының гомуми принциплары турында» №131-ФЗ Федераль законга ярашлы рәвештә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 22 февралендәге «Жылылык белән тәэмин итү схемаларына, аларны эшләүгә һәм раслауга таләпләр турында» 154нче карары, «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы белән, Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР ИТӘ:

1. Зеленодольск шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 27 мартындагы 31нче карары белән расланган «2029 елга кадәр Зеленодольск муниципаль районы Зеленодольск шәһәрен жылылык белән тәэмин итү схемасы» проектына түбәндәге өстәмәләргә кертергә:

- 9нчы бүлекнең 9.1нче пунктына «Төзелешкә, реконструкциягә һәм техник кораллануга инвестицияләр кертүгә нигезләмә» текстын кушымтага ярашлы рәвештә өстәргә.

1. Зеленодольск муниципаль район Советы аппаратының жәмәгәтчелек һәм СМИ белән элемтә бүлегә житәкчесе Д.С.Анисимовка әлеге карар кабул ителгән көннән алып 15 көн эчендә аны Татарстан Республикасы хокукий информация рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>), Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль районы информация сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) һәм СМИда бастырып чыгарырга.

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольгә алуны үземдә калдырам.

Житәкче

Д.А. Сапожников

Зеленодольск
муниципаль району
Башкарма комитетының
2019 елның 4 мартындагы
539нчы карарына
кушымта

1. 9.1нче пункт, 9нчы бүлек:

- Шустов урамында кв.1-7 котельнаясының ТК-38/1дән 120 метр озынлыктагы 2Ф219 Ф140/110мм. жылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Беренче Май урамында 1-7 кв.котельнаясының ТК-36дан ТК-38гә кадәр 125 метр озынлыкта 2Ф219 һәм Ф110/75мм. жылылык челтәрен ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Ленин урамында 1-7кв.котельнаясының ТК-4ё1/1дән ТК-43кә кадәр 2Ф150ммлы 130 метр озынлыкта 2Ф150мм. жылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Төзүчеләр проспектының «А» микрорайонында ТК-19дан ТК-20гә кадәр, 234 метр озынлыкта 2Ф426мм. жылылык челтәрен үзгәртеп кору.

- Төзүчеләр проспектының «А» микрорайоны котельнаясында ТК-32дән КРТП-5кә кадәр 110 метр озынлыкта 2Ф273 жылылык челтәрен үзгәртеп кору.

- Столичная урамында «А» микрорайонындагы котельнаясында ТК-25тән ТК-26га кадәр 80 метр озынлыкта 2Ф325мм. жылылык челтәрен үзгәртеп кору

- Комаров урамында «А» микрорайоны котельнаясының ТК-5.7дән ТК-5.9га кадәр 160 метр озынлыкта 2Ф159 һәм Ф125/90 мм.жылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Комаров урамында «А» микрорайоны котельнаясының ТК-5.9дан ТК-5.11гә кадәр 26 метр озынлыкта 2Ф133 Ф90/63мм.жылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору

- Фрунзе урамында 19 кв. котельнаясының ТК-10нан ТК-13кә кадәр 123 метр озынлыкта 2Ф273 һәм Ф140/110мм. жылылык челтәрен һәм ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Паратская урамында кв.1-7 котельнаясының ТК-3тән ТК-5кә кадәр 190 метр озынлыкта 2Ф500мм. жылылык челтәрен үзгәртеп кору.

- Кв.1-7 котельнаясының ТК-1гә кадәр, 20 метр озынлыкта 2Ф630мм. жылылык челтәрен үзгәртеп кору.

- Паратская урамында кв.1-7 котельнаясының ТК-1дән ТК-2гә кадәр, 170 метр озынлыкта 2Ф500мм. жылылык челтәрен үзгәртеп кору

- Энгельс урамында кв.12 котельнаясының ТК-4тән ТК-11гә кадәр, 290 метр озынлыкта Ф125/90мм. ГВС челтәрен үзгәртеп кору.

- Кв.22А котельнаясының төтен торбаларын алмаштыру.

- «А» микрорайоны котельнаясында ПТВМ-30М казанының 2 челтәр насосын һәм төтен суырткычын алмаштыру.

- Кв.1-7, кв.86, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5, КРТП-1, КРТП-4, КРТП-5 котельнаяларында насослар алмаштыру.

- Королев урамында ЦТП-3, Столичная урамында ЦТП-6, Тукай урамында ЦТП-1, Союзная урамында ЦТП-2дә теплообменниклар алмаштыру.

- Кв.1-7, кв.86, мкр.«А» котельныйларында насосларга ешлык алмаштыргычлар кую.

- Мәктәп-интернат котельнаясында казаннарны, газ торбаларын, төтен торбаларын ЦТП режимына күчереп демонтажлау.