



ПРИКАЗ  
18.01.2018

Казан шәһәре

БОЕРЫК  
47-п

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы  
Югары Уратма торак пункты территориясендә «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу  
корылмасының санитар саклык зонасы проектыны раслау турында**

Россия Федерациясе Су кодексы, «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы федераль закон, «Су белән тәэмин итү чыганакларының һәм эчә торган су үткәргечләренә санитар саклык зоналары. СанПиН 2.1.4.1110-02» санитария кагыйдәләре һәм нормалары, «Жир асты суларын пычранудан саклауга карата гигиена таләпләре. СП 2.1.5.1059-01» санитария кагыйдәләре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы мәсьәләләре» 2005 елның 6 июлендәге 325 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы территориясендә эчә торган су һәм хужалык-көн күрештә су белән тәэмин итү өчен кулланыла торган су объектларының санитар саклык зоналары проектларын раслау тәртибе турында» 2012 елның 29 февралендәге 177 номерлы карары нигезендә һәм жир асты байлыкларыннан файдалану хокукына 2010 елның 13 декабрендә ТАТ 01921 ВЭ лицензияне, Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенең Түбән Кама районында һәм Түбән Кама шәһәрендәге территорияль бүлегенә 2017 елның 11 октябрендәге № 16.31.28.000.Т.000033.10.17 дәүләт санитар-эпидемиологик кагыйдәләргә һәм нормаларга туры килү турында санитар-эпидемиологик бәяләмәсен исәпкә алып, шулай ук «Нефтехимагропром» ЖЧЖ тарафыннан тәкъдим ителгән, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы, Югары Уратма торак пункты территориясендә «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу корылмасының санитар саклык зонасын оештыру проекты нигезендә

**боерык бирәм:**

1. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Югары Уратма торак пункты территориясендә «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу корылмасының санитар саклык зонасы проектыны (алга таба – Проект) расларга.

2. 1 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Югары Уратма торак пункты территориясендә «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу скважиналарын санитар саклау зоналары чикләрен билгеләргә.

3. 2 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Югары Уратма торак пунктында «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу скважиналарының санитар саклык зоналары чикләрендә территорияләрдән хужалык өчен файдалану режимын билгеләргә.

4. Проект күчermәсен Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетына жиbәpргә.

5. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә түбәндәге чараларны үткәрү турында тәкъдим итәргә:

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Югары Уратма торак пунктында территориясендә су алу корылмаларының санитар саклык зоналары чикләре, су алу скважиналарының санитар саклык зоналары чикләрендә территориядән файдалану кагыйдәләре һәм режимы турында халыкка хәбәр итүне оештыру турында;

территорияләp үсешенә территорияль комплекс схемаларын, функциональ зоналарга бүлү схемаларын, жир корылышы схемаларын, районнарны планлаштыру проектларын һәм генераль планнарны эшлэгәндә Проектны исәпкә алуны оештыру турында.

Министр

Ф.С Габделганиев

Татарстан Республикасы Экология һәм табиғат ресурслары министрлыгының 2018 елның 18 гыйнварындагы 47-п номерлы боерыгына 1 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Югары Уратма торак пункты территориясендә «Нефтехимагропром» ЖЧЖ су алу корылмасының санитар саклык зонасы чикләре**

«Нефтехимагропром» ЖЧЖ хужалык-эчәр су белән тәэмин итү ике жир асты участогын эксплуатацияләүче №3 һәм №4 су алу скважиналарынан башкарыла. Скважиналар арасындагы ара 580 метр тәшкил итә.

Жир асты байлыкларының беренче участогы Югары Уратма торак пунктының көнбатыш читендә урнашкан №3 скважина ярдәмендә файдаланыла.

Жир асты байлыкларының икенче участогы Югары Уратма торак пунктының көньяк-көнбатыш читендә урнашкан №4 скважина ярдәмендә файдаланыла.

Су алу скважиналарының географик координатлары:

№3 скважина : төньяк киңлектә –  $55^{\circ}14'25,1''$ , көнчыгыш озынлыкта –  $51^{\circ}44'01,9''$ ;

№4 скважина : төньяк киңлектә –  $55^{\circ}14'59,1''$ , көнчыгыш озынлыкта –  $51^{\circ}44'28,2''$ .

Санитар саклык зоналары өч пояс составына оештырыла: беренче пояс (катгый режимлы) су алу корылмасы урнашкан территорияне, барлык суүткәргеч корылмаларының һәм су үткәрү каналы майданчыкларын үз эченә ала. Икенче һәм өченче пояслар (чикләүләр пояслары) су белән тәэмин итү чыганагы пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

Санитар саклык зонасының I поясы.

Нәтижәле су чыгару комплексының яхшы якланган булуын исәпкә алып, «Нефтехимагропром» ЖЧЖ №3 һәм №4 су алу скважиналарының санитар саклык зоналарының беренче пояс чикләре 30 метрлы радиус белән билгеләнә.

Санитар саклык зонасының II поясы

«Нефтехимагропром» ЖЧЖ №3 һәм №4 су алу скважиналарының санитар саклык зоналарының II пояс чикләре беренче санитар саклык поясы чикләренә туры килә: скважина авызыннан 30 метр ераклыкта урнашкан.

Санитар саклык зонасының III поясы

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Югары Уратма торак пунктында «Нефтехимагропром» ЖЧЖ №3 һәм №4 су алу

скважиналарының санитар саклык зоналарындагы III пояс чикләре скважиналар авызыннан 613 метрлы радиус белән билгеләнә.

Татарстан Республикасы  
Экология һәм табигать ресурслары  
министрлыгының 2018 елның 18  
гыйнварындагы 47-п номерлы  
боерыгына 2 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының  
Югары Уратма торак пунктында территориясендә «Нефтехимагрупп» ЖЧЖ  
су алу корылмасының санитар саклык зонасы чикләрендә  
территорияләрдән хужалык өчен файдалану режимы**

**1. Санитар саклык зоналарының беренче поясы**

1.1. Санитар саклык зонасындагы беренче пояс территориясе өслек агымын аннан читкә агызып жибәрү өчен планлаштырылган, яшелләндерелгән, коймалап алынган һәм сак белән тәмин ителгән булырга тиеш. Корылмаларга бара торган юллар каты өслекле булырга тиеш.

1.2. Санитар саклык зонасындагы беренче пояс территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми: биек кәүсәле агачлар утырту, төзелешнең су үктәрү корылмаларын эксплуатацияләү, үзгәртеп кору һәм киңәйтүгә турыдан-туры кагылышы булмаган барлык төрләре, шул исәптән төрле билгеләнештәге торбаүткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналары урнаштыру, кешеләрне яшәтү, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану.

1.3. Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендәге биналар ташландык суларны көнкүреш яки эшчәнлек канализациясенә иң якын системасына яки санитар саклык зонасындагы беренче поястан читтә икенче пояс территориясендәге санитар режимны исәпкә алып урнаштырылган жирле чистарту корылмалары станцияләренә агыза торган канализация белән жиһазландырылырга тиеш.

Искәрмәле очрактарда, канализация булмаса, санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе пычрануга юл куймый торган, нәжесләрне һәм көнкүреш калдыкларын кабул итү өчен су үткәрми торган корылмалар төзелергә тиеш.

1.4. Санитар саклык зонасының беренче поясында урнашкан су үткәрү корылмалары скважина очлыклары һәм скважина авызлары, резервуарларның люклары һәм агызу торбалары һәм насосларга су тутыру

жайланмалары пычрану мөмкинлеген калдырмауны исәпкә алып жиһазландырылырга тиеш.

1.5. Су алу корылмаларының барысы да су алу корылмасын проектлаганда һәм санитар саклык зонасы чикләрен нигезлэгәндә каралган проект житештерүчәнлегендәге су алу корылмасын эксплуатациялэгәндә фактик дебитның туры килүенә системалы тикшерү уздыру аппаратурасы белән жиһазландырылырга тиеш.

## 2. Икенче һәм өченче пояслар буенча чаралар

2.1. Сулы горизонтларны пычрату ихтималлыгы өлешендә куркыныч тудыра торган барлык искергән, эшләми торган, житешсезлекләре булган яки дәрәс эксплуатацияләни торган скважиналарны ачыклау, цементлау яки торгызу.

2.2. Яңа скважиналарны бораулау һәм яңа төзелешнең туфрақ катламын бозуга бәйлә эшләре дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәге белән мәжбүри килештереп гамәлгә ашырыла.

2.3. Яраксызланган суларны жир асты су горизонтларына агызуны, каты калдыкларны жир астында урнаштыруны һәм жир асты байлыклары белән эшлә башкаруны тыю.

2.4. Ягулык-майлау материаллары, агулы химикатлар һәм минерал ашламалар складлары, сәнәгый агынтыларны туплау, шлам саклау жайланмаларын һәм жир асты суларын химик пычрату куркынычы белән аңлатыла торган башка объектларны урнаштыруны тыю.

Мондый объектларны санитар саклык зоналарының өченче поясы чикләрендә урнаштыру бары тик якланган жир асты суларыннан файдаланганда гына, сулы горизонты саклау буенча махсус чаралар үтәү шарты белән, геологик контрольлек органнары бәяләмәсен исәпкә алып бирелгән дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәгенең санитар-эпидемиология бәяләмәсе булган очракта гына рөхсәт ителә.

2.5. Файдаланыла торган сулы горизонтка турыдан-туры гидрологик бәйләнеше булган жир өсте суларын санитар саклаганда жир өсте суларын саклауга карата гигиена таләпләре нигезендә кирәкле чараларны үз вакытында башкару.

Татарстан Республикасы Түбән Кама районы Макаровка һәм Югары Уратма  
торақ пунктларында «Жилкомсервис» ЖЧЖ жир астыннан су алу  
корылмаларының санитар саклык зоналарын оештыру  
**проекты**

Түбән Кама шәһәре, 2014 ел.

## ЭЧТӨЛӨК

	бит
Кереш.....	4
1. Физик-географик очерк.....	5
2. Геологик корылыш һәм гидрогеологик шартлар.....	6
3. Су алу корылмасының геологик-техник тасвирамасы .....	11
4. Су алу корылмасында санитар саклык зонасындагы пояслар чиген нигезләү.....	12
5. Су алу корылмасының һәм су алу корылмасына янәшә жир кишәрлегенң санитар характеристикасы.....	23
6. Санитар саклык зонасы территориясендә саклык чараларын үткөрү тәкъдимнәре.....	26

## КУШЫМТАЛАР

1. ТР Түбән Кама районының Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу корылмаларының урнашуы буенча күзәтү картасы. Масштаб 1:100 000

2. Макаровка торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу скважинасының икенче поясын урнаштыру схемасы, масштабы 1:6000; Югары Уратма торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу скважиналарының санитар саклык зоналарының икенче поясын урнаштыру схемасы. Масштаб 1:6000 (2 бит)

3. Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу скважиналарының санитар саклык зонасында өченче поясын урнаштыру схемасы. Масштаб 1:50 000

4. Санитар саклык зонасының озынлыгын (R) билгеләү графигы, су алу корылмасы чикләнмәгән изоляцияле пластта урнашкан очракта санитар саклык зонасы озынлыгын (R һәм r) билгеләү графигы – 2 бит

5. ТР Түбән Кама районының Макаровка торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ суга разведка-эксплуатация скважинасының паспорт күчермәсе; ТР Түбән Кама районының Югары Уратма торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ суга разведка-эксплуатация скважинасының №1 паспорт күчермәсе ТР Түбән Кама районының Югары Уратма торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ суга разведка-эксплуатация скважинасының №2 паспорт күчермәсе; ТР Түбән Кама районының Югары торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ суга разведка-эксплуатация скважинасының №3 паспорт күчермәсе; ТР Түбән Кама районының Югары торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ суга разведка-эксплуатация скважинасының №4 паспорт күчермәсе

6. ТР Түбән Кама районы Макаровка һәм Югары Уратма «ЖКХ-Сервис» ЖЧЖ хужалык-эчә торган ихтыяжлары өчен жир асты суларын чыгаруда файдалануга тапшырыла торган жир асты байлыклары участогы турында гидрогеологик бәяләмә күчермәсе.

7. Макаровка торак пункттында скважинасыннан, Югары Уратма торак пункттында №1-4 скважиналарынан суга лаборатор тикшеренү беркетмәләренә күчәргә (5 беркетмә)

8. Санитар кагыйдәләргә үтәшә һәм «Жилкомсервис» ЖЧЖ артезиан скважиналары буенча санитар-эпидемиологик (профилактик) чаралар планы үтәшә производство контроле программасы; эчәргә яраклы суның сыйфатына производство лаборатория тикшеренә планы-графикы.

9. «Жилкомсервис» ЖЧЖ буенча 2014-2023 елларга жир асты суларын рациональ файдалану һәм аларны пычратудан саклау буенча табигать саклау чаралары планы

10. Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында «Жилкомсервис» ЖЧЖ буенча судан файдалану һәм су чыгару буенча баланс таблицасы

11. Су алу жайланмаларын эксплуатацияләргә җаваплы затны билгеләү турында боерык күчәргә



## КЕРЕШ

Жир астыннан су алу жайланмаларының санитар саклык зоналарын оештыру — хужалык-эчэргэ яраклы су белэн тээмин итү өчен файдаланыла торган жир асты суларын пычратудан саклау буенча төп чараларның берсе.

Санитар саклык зоналарын исэпләү СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә башкарылды, ул су белэн тээмин итү һәм эчэргэ яраклы су белэн тээмин итү чыганақларының санитар саклык зоналарын оештыру һәм алардан файдалануга карата санитар-эпидемиологик таләпләрне билгели.

Санитар саклык зонасында режим булдыру һәм тээмин итүнең төп максаты булып су белэн тээмин итү чыганақларын һәм суүткәргеч корылмаларын, шулай ук алар урнашкан территорияләрне санитар саклау тора.

Санитар саклык зонасы составына өч пояс керә: беренче пояс — катгый режимлы пояс, икенче һәм өченче пояслар — чикләүләре булган пояслар.

Санитар саклык зонасының беренче поясы су алу жайланмалары урнашкан территорияне, барлык су үткәру корылмаларының һәм су үткәру каналының урнашу мәйданчыгын үз эченә ала. Ул су алу һәм су үткәру корылмалары урнашкан урында су чыганагын очраклы яки аңлы рәвештә пычрату мөмкинлеген бетерү максатларында билгеләнә.

Санитар саклык зонасының икенче поясы су үткәрә торган горизонтны микроблы пычрақлардан саклау өчен билгеләнгән. Жир асты сулары агымы белән микроблы пычраткыч чыганагының су алу жайланмасына таба хәрәкәт итүнең исәпләнгән вакыты санитар саклык зонасының икенче поясы чигеннән су алу жайланмасына кадәрге аралыкны билгеләүдә төп параметр булып тора, ул патоген организмнарның тереклек итү вакытыннан күбрәк булырга тиеш.

Санитар саклык зонасының өченче поясы жир асты суларын химик пычранулардан саклау өчен билгеләнгән. Санитар саклык зонасында өченче пояс чигенең урнашу урыны әгәр дә аннан читтә химик пычратулар килеп чыкса, алар туклану өлкәсеннән читтә жир асты сулары белән күчеп, су алу жайланмасына ирешмәү шартына карап билгеләнә. Жир астыннан су алу жайланмаларын проектлаганда, шартлы рәвештә, су катламына кергән химик матдәләрнең тотрыклы, ягъни жир асты сулары һәм токымнары белән үзара бәйләнеш нәтижәсендә үзенең составын һәм концентрациясен үзгәртми торган булып торуларын кабул итәләр.

## 1. Физик-географик очерк

Жир асты байлыктарының карала торган участогы Кама елгасының сул як ярында, ТР Түбән Кама районының көньяк-көнчыгыш өлешендә, Зэй районы белән уртак чиктә, Макаровка һәм Югары Ослан торак пунктлары чикләрендә урнашкан. Макаровка авыл жирлеген су белән тәэмин итү биш артезиан скважинасыннан башкарыла, шуларның берсе Макаровка торак пунктында урнашкан, дүртесе – Югары Уратма торак пунктында (1 нче кушымта).

ТР территориясен геоморфологик районлаштыру схемасы буенча участок Бөгелмә калкулыгы районында, тирән эрозия бүленеше, асимметрик үзәннәр үсеше күзәтелгән жирлектә урнашкан. Түбән Кама районы Бөгелмә-Бәләбәй калкулыгының төньяк-көнбатышында урнашкан, ул төньякта һәм төньяк-көнбатышта Кама елгасының киң үзәннә күчүче 180-200 метр биеклектәге калкулык тигезлегеннән гыйбарәт. Рельефның өслеге төньяк-көнбатышка таба төгәл чагылдырылган, бу юнәлештә Кама-Чишмә, Уратма, Зэй елгалары ага. Уратма-Зэй арасындагы киңлек нык асимметрияле: иң югары биеклекләр көньяк-көнбатышка, Уратма елгасының уң ярына таба авышкан, ә елгалар арасындагы төньяк-көнчыгыш авышлык акрынлап кына Зэй үзәннә күчә. Уратма үзән асимметрияле, уң як яры биек (биек урыннар агым буенча 50 метрдан 130 метрга кадәр арта) һәм текә (текәлеге  $20^0$  һәм аннан да күбрәк), су яры – яссы, эзлекле рәвештә су бүленә торган сөзәк урынга килеп чыга. Елга челтәренә куелыгы  $0,2-0,5 \text{ км}^2$  тәшкит итә һәм көньяк-көнчыгышка таба арта бара. Район елгаларының су режимы урмандала зонасындагы су агымнары өчен төгәл чагылдырылган су, жәй-көз арасындагы яңгыр сулары бозыла торган сулар һәм тотрыклы кышкы арасындагы су агымнары өчен хас. Еллык агымның уртача күпеллек күрсәткечләр күләме аеруча киң чикләрдә үзгәрә —  $1 \text{ км}^2$  өчен  $0,5$  тән  $5,0$  һәм аннан күбрәк л/с кадәр.

Геоморфологик яктан участок Уратма елгасы өслегендә аның ике яры буенча урнашкан. Макаровка торак пунктындагы скважина Уратма үзәнлегенә сул як сөзәклегенә аскы өлешендәге жир өслегенә абсолют тамгасы  $155,0$  м булган урында урнашкан. Уратма-Кичү районындагы су бүленгән урынның абсолют билгеләре  $216,9-222,8$  метр тәшкит итә. Скважинаның географик координатлары: төньяк киңлектә:  $55^{\circ}16'49.91''$ , көнчыгыш озынлыкта:  $51^{\circ}42'15.37''$ . Югары Уратма торак пунктында №1-3 скважиналарның авызлары Уратма елгасы үзәнлегенә сул ярындагы сөзәклеккә аскы өлешендә  $180,0$  метрлы абсолют тамгасында урнашкан. Скважиналар районында Уратма-Кичү-Зэй суы бүленгән урынның абсолют билгеләре  $222,8-236,3$  метр тәшкит итә. №4 скважина  $205,0$  метр абсолют тамгасы белән Уратма үзәнлегенә уң як ярындагы сөзәклектә урнашкан. №4 скважина районында Уратма-Зэй суы бүленгән урынның абсолют билгесе –  $231,0$  метр. Скважиналарның географик координатлары: №1 скважина – төньяк киңлектә:  $55^{\circ}15'20.38''$ , көнчыгыш озынлыкта:  $51^{\circ}44'36.24''$ , №2

скважина – төняк кинлектә: 55°15'20.70”, көнчыгыш озынлыкта: 51°44'37,85”, №3 скважина – төняк кинлектә: 55°15'21,8”, көнчыгыш озынлыкта: 51°45'48,1”, №4 скважина – төняк кинлектә: 55°15'44,8”, көнчыгыш озынлыкта: 51°45'32,8”.

Район территориясендә шактый куе чокыр-балка челтәре үсеш алган. Озын (6-10 км һәм аннан да күбрәк) һәм чагыштырмача тирән түгел (20 һәм сирәк 30 метр) чокырлар һәм балкалар Зэй һәм Уратма елгасының сул як ярларында урнашкан.

Климат ягыннан район уртача континенталь климат белән характерлана. Уртача еллык һава температурасы + 2,9<sup>0</sup>С тәшкит итә, гыйнварның уртача температурасы -13,8<sup>0</sup>С, минимумнар -35<sup>0</sup>С, -47<sup>0</sup>С житәргә мөмкин. 400-410 мм явым-төшем төшә, шуларның дүрттән өч өлеше елның жылы чорына туры килә. Салкыннарсыз чорның озынлыгы — 125-135 көн, 140 көн дәвамындагы температура – 10<sup>0</sup>С югары. Уртача һава температурасы июль аеның 13 сәгатендә – 23<sup>0</sup>С, әмма абсолют максималь температура 37<sup>0</sup>С кадәр була ала. Соңгы туннар майның икенче декадасында тәмамлана, беренче тапкыр октябрьнең икенче декадасында башлана. Кар капламы булган көннәр саны – 155; кар катламының уртача биеклегенә – 29-30 см.

Районда урман-дала зонасының зона туфрактары: соры урман, селтеле кара туфрактар һәм кәсле-көлсу туфрактар үсеш алган. Соры урман туфрактарының төп массивлары Түбән Кама районының төньяк-көнчыгыш өлешендә тыныч рельефлы биек урыннарда урнашкан. Кара туфрактар, нигездә, Зэй елгасының сул як яр буенда, Зэй елгасының уң як ярында – таплар белән үсеш алган. Кәсле-көлсу туфрактар Кама елгасының сул як ярында һәм Кама-Зэй елгасы арасында үсеш алган.

Район урман-дала зонасына керә һәм юкә һәм имән өстенлек иткән кич туфрактар урманнардан, каен һәм сирәгрәк усаклардан, шулай ук болынлы жирләрдән табигать үсемлекләре белән характерлана. Хәзерге вакытта территориянең шактый өлеше сөрүлек жирләре, печән һәм көтүлекләр өчен үзләштерелгән.

Түбән Кама районы - зурлыгы буенча өченче һәм икътисадый әһәмияте буенча Татарстан Республикасында икенче, аңа Татарстанда житештерелә торган сәнәгать продукциясенә 23% һәм экспортның 30% туры килә. Түбән Кама муниципаль районы – Россиядә иң эре нефть химиясе сәнәгате үзәге: аның территориясендә «Нижекамскнефтехим» ААЖ, «Нижекамскшина» ААЖ, «ТАИФ-НК» ААЖ, «ТАНЕКО» ААЖ, «Камаглавстрой идарә компаниясе» ААЖ, «Генерирующая компания» ААЖ филиалы Түбән Кама ЖЭУ» урнашкан. Районда язгы бодай, көзгә арыш, арпа, солы, бәрәңге, яшелчә игелә. Терлекчелекнең төп тармактары – ит-сөт терлекчелеге, дуңгызчылык, кошчылык.

## 2. Геологик корылыш һәм гидрогеологик шартлар

Карала торган территория Көнъяк-татар сөзәклегенә көнбатыш ягында, Зәй террасасы структурасы чикләрендә урнашкан. Геологик, гидрогеологик, инженер-геологик һәм экологик-гидрогеологик төшерү материаллары буенча (Дятлова В.К. һәм башкалар, 1998 ел, Солнцев А.В., 2005 ел, Задорожный И.М. һ.б., 1982 ел, Сөнгатуллин Р.Х., 2000 ел), жир асты сулары белән бәйлә геологик сирәклекнең өске өлеше Казан һәм уржуй ярусларының урта перм (армия) катламнары, аз куәтле казылмалар белән капланган аз бәйлә үткәргечләр белән тәкъдим ителгән. Дәүләт геолкартлары битләренең Урта Идел сериясе легендасы - 200 (Н.Новгород, 2005 ел) нигезендә рөхсәт ителгән.

Казан ярусы 200 метрга кадәр егәрлеге ачык беленеп торган калкулыкларга төшә. Линголог-фацциаль үзенчәлекләре һәм фаунистик характеристикасы буенча Казан ярусы аскы һәм югары күтәрелешкә аерыла.

Түбән Казан катламнары һәркайда диярлек таралган, көндөзгә өслеккә чыгу юллары юк. Күтәрелешнең түбәнге чиге «лингула балчыгы» астында ятучы соры «гудрон» комлыклар пачкасы нигезендә билгеләнә; өске чик «югары пирифер» известняк пачкасының түбәсе буйлап ага. Кисем карбонат-терриген, күбесенчә сероцвет диңгез берәмлекләре белән тәкъдим ителгән. Күтәрелешнең куәте 55 метрдан 80 метрга кадәр житә. Жирле стратегик шкаладагы аскы подъяруска утырмаларның дүрт ритмына җавап бирүче Бөгелмә, Байтуган, Камышлы һәм Барбаш калынлыклары туры килә.

Бөгелмә калынлыгы - ягни известьле яки гипс цементлы комташ һәм алевролитлар белән тулган соры, яшеллек соры, полимикт, комлы комлылар. Комлыклар, линза рәвешендә ятып, киңлекне каплаган. Пачканың куәте гадәттә 5 метрдан артмый.

Байтуган калынлыгы карбонат-терриген токымнары белән бирелгән. Итәк өлешендә пачкалар кара-соры төстәге «лингула» балчыктан гыйбарәт, урыны-урыны белән гипс белән капланган, түбәсендә – известьташлар һәм мергельләр, ачык соры төстә. Пачканың куәте – 13-20 метр.

Составы буенча Камышлы калынлыгы күбесенчә комлы, известьле, мергельле алевролит-балчыктан тора. Пачкалар өчен токымнарның еш кына горизонталь үзгәрүе хас, саргылт-соры төс аларны куе соры Байтуган балчыкларынан һәм Барбаш комлыкларының яшькелт-соры косослоистыннан аерып тора. Пачканың куәте 13-24 метр чикләрендә үзгәрә.

Барбаш калынлыгында гипсларның сирәк катламнары булган карбонат-терриген токымнары бар. Табан өлешендә, кагыйдә буларак, соры, көрән, соры, кослослы комлыклар ята, алар урыны белән балчыклы яшел-соры, известьташ һәм доломит катламнары белән алышына. Түбәсендә – известьташ-соры, балчыклы, кайвакыт органоген, мергельләр, доломитлар соры, сары-соры, кавернозлы, ярылган. Пачканың куәте – 16-32 метр.

Югары Казан катламнары карала торган территориядә киң таралган, Уратма елгасы үзәннәре һәм аның кушылдыкларын берләштереп торалар.

Күтәрелү бусагасы жирле юылу эзләре белән түбән Кама подъярусының аз эродиялэнгән өслегенә төшә. Атмосфера подъярусы, ритмик яктан караганда, дүрт калынлыкка (астан өскә) бүленә: Казан яны, Печище, Югары Ослан, Моркvaши подъярусы. Һәр катлам комлыклар, конгломерат катламнары булган алевролитлар белән башлана һәм глинист һәм карбонат токимнары белән тәмамлана. Югары Казан подъярусының куәте – 45-115 метр.

Казан яны катламнарында сероцвет карбонат-терриген токимнары: балчык, комташ, алевролит, известьташ, мергель, доломит, гипслар бар. Таж итәгенә балчык һәм алевролитлар кисеме буенча өскә таба алмашынуучы базаль комчыклар ята; карбонат токимнары пачкасы тәмамлана. Пачканың куәте – 15 метрдан 42 метрга кадәр.

Печище калынлыгы соры төстәге косослоист комлыклар, урыны-урыны белән алевролит, балчык белән капланган; сөзәк ярдан өстәрәк альләр һәм комлыклар белән өретелә торган балчык өемнәре ята; түбә астында известьташлар, доломитлар, сорғылт-соры мергельләр ята. Пачканың куәте 15 метрдан 40 метрга кадәр үзгәрә.

Югары Ослан катламы күкертле гипслы комлыклар, карбонат токимнары катламнары булган алевролитлар белән капланган. Пачканың куәте – 13 метрдан 40 метрга кадәр.

Моркvaши калынлыгы токимнарның диңгез токимнарыннан континенталь катламнарға күчеш билгеләре белән характерлана. Киселеш балчык, комлыклар һәм алевролитлар белән известьлеләр, мергельләр, доломитлар, гипслар белән капланган. Пачканың куәте 10 метрдан 32 метрга кадәр үзгәрә.

Кызыл төстәге Уржум катламнары, юылып, Югары Кама подъярусы токимнарына төшә, Уратма-Кичуй, Уратма-3эй, Уратма-Оша субүләрән жибәрә.

Түбән Кама подгоризонты сизелерлек социаль үзгәрүчәнлегә белән характерлана. Кисәкләр нигезендә яшькелт-соры комлыклар, аксыл-көрән төсләр, сирәгрәк - балчыклар, алевролитлар ята, киселеш буенча балчык һәм алевролитлар белән алмашынып, комлы-чуар, известьташ һәм мергельләр белән өреләп тора; караватта – известьташлар, мергельләр. Түбән чик башлыча терриген катламнары сероцвет карбонат-терриген токимнарын алыштыру буенча уздырыла. Карала торган участка тау итәгә 190-200 метрлы абсолют тамгаларында ята. Түбән Уржум утырмаларының куәте – 33 метрдан 74 метрга кадәр.

Югары Уржум горизонты, сулыкларның түбәләре 200-220 метрлы абсолют тамгаларында ята, башлыча, балчык, комташ, мергель, известь, гипс катламнары булган алевролит тауларыннан гыйбарәт. Итәк өлешендә алевролит кабыгы ята (9 метрга кадәр). Югары Уржум утырмаларының куәте – 31-69 метр.

Неоплейстоцен булмаган утырмалардан 2-5 метр егәрлегә булган элювиаль-делювиаль һәм делювиаль-солифлюкцион утырмалар, шулай ук Уратма елгасы үзәннәренәң аллювиаль утырмалары һәм аның кушылдыклары күрсәтелгән. Тау катламнарында ком бөртекләре сирәк очрый торган

вак таш һәм агач токымнары булган карлыган, супес һәм балчык тупланган. Елгаларның биек һәм тәбәнәк тугайлары башлы аллювий – коңгырт-сары төстәге тигез булмаган вак-вак һәм көзгедәге уртача коңгырт комлы.

Региональ гидрогеологик районлаштыру (В.В. Кузнецов, 2002 ел) нигезендә карала торган территория Идел-Сурск артезиан бассейны чикләрендә урнашкан. Гамәлдәге Ирекле легенда нигезендә м-бы 1:200 000 (Дзержинск шәһәре, 1993 ел) Дәүләт гидрогеологик картасы битләренен Урта-Идел сериясе өске өлешендә түбәндәге гидростратиграфик бүлекчәләр аерылып чыга (өстән аска):

- аз сулы локаль су йөртүчән Уржум карбонатотерриген свитасы;
- сулы югары Казан карбонат-терриген свитасы;
- сулы локаль аз сулы Түбән Казан карбонат-терриген свитасы.

Бүлөп бирелгән су йөртү бүлекчәләре актив су алмаштыру зонасында урнашкан. Бу зонада жир асты агымнарының хәрәкәте Уратма елгасы йогынтысында урнашкан. «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу скважиналары урнашкан участоклардан бик аз су китерә торган Уржум карбонат-терриген свитасы гипсометрик югары булып чыга һәм шуңа күрә биредә каралмый.

Югары Осланның су асты карбонат-терриген свитасы Уратма елгасы үзәне битләрендә һәм аның кушылдыкларында киң таралган, анда өслектән беренче булып урнашкан; су бүлекләрендә Уржум катламнары белән капланган.

Суын сыйдыра торган токымнар ярык комлыклар, известьташлар, мергельләр сирәгрәк. Югары Казан подъярусының дүрт калынлыгына туры китерелгән дүрт су катламы эленеп тора. Су сыйдырышлы токымнарның күәте 1,9 метрдан үзгәрә, анда Казан яны калынлыгының утырмалары гына бар, 64,1 метрга кадәр, анда барлык дүрт катламның токымнары бар. Уртача алганда, ул 15-30 метрга тигез.

Су йөртүчән свита түбәсенен тирәнлеген беренче метрдан 84 метрга кадәр тирбәлә. Жир асты сулары тоташ свитасыз, урыны-урыны белән аз ундырышлы, уртача басым зурлыгы 10-40 метр тәшкил итә. Статик дәрәжәләр 8 метрдан алып 58,7 метрга кадәр абсолют тамгаларында 67,8 метрдан 88,6 метрга кадәрге тирәнлекләрдә билгеләнә.

Югары Казан свитасының су белән тәэмин ителеше югары дәрәжәдә. Чишмәләрнең дебиты 0,5-3,5 л/с тәшкил итә, азрак дебитлы чишмәләр сирәгрәк очрый; моннан тыш, 10 л/с тан югары дебитлы чишмәләр дә очрый. Чишмәләрнең чыгуы, нигездә, 130-140 метр абсолют тамгаларда күзәтелә. Чишмәләрнең суы, нигездә, яхшы сыйфатлы, составы буенча гидрокарбонат, сирәгрәк сульфатно-гидрокарбонат, магний-кальций яки кальцийлы минерализация белән 0,35-0,45 г/л, сирәк кенә 0,85 г/л. Катты су берез артык.

Скважиналарның дебитлары 0,05 метрдан 10,2 метрга кадәр төшкәндә, су сыйдырышлы токымнарның фильтрлашу коэффициентлары тәүлегенә 1,0-49,2 метр, уртача 2-18 метр тәшкил итә. Суның гомуми катылыгы 7,0 мг-экв/л дан артмый.

Жир асты суларын туендыру атмосфера явым-төшемнәрен инфильтрацияләү һәм югарырак яткан уржум катламнарыннан агып төшү исәбенә гамәлгә ашырыла. Жир асты сулары чишмәләр ярдәмендә чокырларга, инешләргә коя.

Свита жир асты сулары жирле халык тарафыннан чишмәләр, коелар, су жыю скважиналары ярдәмендә киң кулланыла.

Түбәндә аска локаль су йөртүчән карбонат-терриген свита ята, аның составында ике су ташый торган пачка – уртача һәм өске суммар куәте 30-65 метр һәм аскы (0,5-10 метр), башлыча, локаль су үткәргеч («лингула балчыклары») аерылып тора. Сулыкны ябып торучы терәк юк диярлек.

Суын сыйдыра торган токымнар – 2,6-17,0 метр куәтле ярык известьле һәм комлы ерымнар. Жир асты сулары төрле кисәкләргә бүлгәләнгән һәм литологик төрле пачкаларга туры китерелгән, ләкин бердәм гидравлик бәйләнешле система барлыкка китерәләр. Су бүлекләрендә свита-талар басымсыз һәм аз-лыклы, ә калган территорияләрдә – һәр жирдә терәк булып торалар.

Су белән тәмин итү тигез түгел. Скважиналарның чагыштырма дебитлары 0,3 дән 0,8л/с кадәр үзгәрә, суүткәргеч – тәүлегенә 33,8-80,0 м<sup>2</sup>. Чишмәләрнең дебиты гадәттә 0,1-0,7 л/с.

Жир асты суларының химик составының төрлелеге свитаның структур-тектоник шартлары һәм токымнарның литофациаль составы үзенчәлекләре белән билгеләнә. Су белән иң яхшы алмашу шартларында субүләрдә 0,2-0,4г/л минерализациясе булган үтә төче гидрокарбонат магний-кальций сулары таралган. Гипслар свитасында барлыкка килү белән сульфатно-гидрокарбонат магний-кальций суларын формалаштыру бәйле. Киселекнең өске өлешенә 0,2-0,4г/л минерализацияле гидрокарбонат яки сульфат-гидрокарбонат сулары хас; сульфат-ионның эчтәлегә тирәнтен үсә.

Хужалык-эчәргә яраклы су белән тәмин итү өчен жир асты суларын куллану 50-150 метр тирәнлектәге скважиналар һәм каптажланган чишмәләр ярдәмендә башкарыла.

### 3. Су алу жайланмасының геологик-техник тасвирламасы

«Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу корылмасы биш скважинадан тора, шуларның дүртесе – Югары Уратмада, берсе – Макаровка торак пункттында. Барлык скважиналар да эшли торган. Эксплуатацияләү өчен югары Казан карбонат-терриген свитасы (Макаровка торак пункттындагы скважина һәм Югары Уратма торак пункттындагы №1-3 скважиналар) һәм аз сулы локаль түбән Казан карбонат-терриген свитасы (Югары Уратма торак пункттындагы №4 скважина) кабул ителгән.

Скважиналарның төп характеристикалары таблицада китерелгән.

Скважина №, урыны	Бораулау елы,	Су үткәрүчәнлеге	Су сыйдыручы	Су дәрәжәсе:	Сыйфатлама
-------------------	---------------	------------------	--------------	--------------	------------

	тирэнлеге, авыз өлешенең абс.тамгасы, м	тибы	Д, мм интервал, м	токымнар	тирэнлеге, абс. тамг., м	Дебит, м <sup>3</sup> /с	Түбәнәю, м
Макаровка торак пунктында номерсыз	1972 80,0 155,0	Күзәнәкле	168 89,0-79,0	доломитлар	20,0 135,0	14,4	10,0
1 Югары Уратма торак пунктында	1973 60,0 180,0	Күзәнәкле	168 50,0-59,0	доломитлар	21,0 159,0	7,2	13,0
2 Югары Уратма торак пунктында	н.с. 60,0 180,0	Күзәнәкле	168 50,0-59,0	доломитлар	21,0 159,0	7,2	13,0
3 Югары Уратма торак пунктында	н.с. 60,0 180,0	Күзәнәкле	168 50,0-59,0	доломитлар	20,0 160,0	7,2	15,0
4 Югары Уратма торак пунктында	н.с. 130,0 205,0	Күзәнәкле	168 111,0- 129,0	комташ, известьташ	85,0 120,0	10,0	15,0

Артезиан скважиналарыннан килгән су Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында халыкның хужалык-эчә торган ихтыяжларын тәэмин итү өчен файдаланыла. Якын арада әлеге суны башка максатларда куллану күздә тотылмый. Макаровканың суга булган ихтыяжы су куллану нормативлары буенча исәпләнгән: 87,6 мең м<sup>3</sup>/ел (240 м<sup>3</sup>/тәүлек). Югары Уратма торак пунктында су куллану нормативлары буенча исәпләнгән су ихтыяжы: 319,74 мең м<sup>3</sup>/ел (876 м<sup>3</sup>/тәүлек), шул исәптән №1 скважина – 56,94 мең м<sup>3</sup>/ел (156 м<sup>3</sup>/тәүлек), №2 скважина – 87,6 мең м<sup>3</sup>/ел (240 м<sup>3</sup>/тәүлек), №3 скважина – 87,6 мең м<sup>3</sup>/ел (240 м<sup>3</sup>/тәүлек), №4 скважина – 87,6 мең м<sup>3</sup>/ел (240 м<sup>3</sup>/тәүлек). Макаровка торак пунктында һәм Югары т. п. суга гомуми ихтыяж суммасы елына 407,34 мең м<sup>3</sup>(тәүлегенә 1,116 мең м<sup>3</sup>) тәшкил итә.

Суга норматив ихтыяждан чыгып, скважиналарның киләсе эш режимы планлаштырыла. Скважиналар ел әйләнәсе, тәүлек әйләнәсе автомат режимда эксплуатацияләнә. Скважиналарда 6,5-10 метрлы номинал житештерүчәнлеге сәгатенә 6,5-10 м<sup>3</sup> булган төрле маркалы 6 ЭЦВ насосы урнаштырылган. Скважиналардан чыгарыла торган су башняларына бирелә, аннан бүлү челтәренә керә.

Химик состав буенча жир асты сулары түбәндәге сыйфат белән характерлана: гомуми минерализация — 0,6-0,8 г/л, гомуми катылыгы — 3,6-



6,5 мг-экв.л/л; хлоридлар микъдары 68,6-91,6 мг/л, сульфатлар 228,6-357,2 мг/л, нитратлар — 16,0-43,0 мг/л, гомуми тимер — 0,08-0,22 мг/л тәшкил итә. Суның сыйфаты органолептик, химик, микробиологик һәм радиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 таләпләренә туры килә (8 кушымта).

#### 4. Су алу жайланмасының санитар саклык зонасы пояслары чикләрен нигезләү

Санитар саклык зонасының беренче поясы чиге билгеләнгәндә, жир асты байлыктарының карала торган кишәрлегендә уйланыла торган югары Кама су йөртүчән карбонат-терриген свитасының продуктив горизонты 50-69 метр куәтле катлам катламнары белән капланган булуын игътибарга алырга кирәк. Шартлап торучы утырмаларның балчыклы токымнарының суммар куәте 17-20 метр тәшкил итә (неоплейстобәя суглинкалары һәм балчык, Югары Кама балчык һәм мергельләр). Шулай итеп, свитаның жир асты суларын сакланган суларга кертергә һәм скважиналардан 30 метр ераклыкта Санитар саклык зонасының беренче поясының чикләрен билгеләүне тәкъдим итәргә мөмкин.

Түбән Каманың су йөртүчән локаль су асты карбонат-терриген свитасының продуктив горизонты катлам катламының калыңлыгы 111 метр (Казан һәм неоплейстоцен катламнары) белән капланган. Шартлап торучы утырмаларның балчыклы токымнарының суммар куәте 40 метрга яқын тәшкил итә (кара туфраклы балчыктар, югары Казан балчык һәм мергельләр, аскы Казан балчыктары). Шулай итеп, свитаның жир асты суларын да якланган суларга кертергә мөмкин.

СанПиН 2.1.4.1110-02 кагыйдәләренәң 2.2.1.1 пункты нигезендә, туфракны һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеген юкка чыгаручы сакланган жир асты суларыннан сулыктар алу өчен, Санитар саклык зонасының беренче поясы күләмнәрен, Роспотребнадзор органнары белән килештереп, гидрогеологик нигезләү шарты белән, кыскартырга рөхсәт ителә. Бу нигездә су жыю скважиналары мәгълүматлары өчен, аларның урындагы урнашуын исәпкә алып, Санитар саклык зонасының беренче поясы күләмен кыскарту һәм аның чикләрен скважиналардан түбәндәге ераклыкта билгеләү тәкъдим ителә:

Макаровка торак пунктында МТФ территориясендә: 15,0 метр;

Югары Уратма торак пунктында: №1 скважина – 1,5 метр, №2 скважина – 3,0 метр, №4 скважина – 3,0 метр.

Санитар саклык зонасының икенче һәм өченче пояслары чикләрен билгеләү өчен «Хужалык-эчәр су белән тәмин итүнең жир асты чыганактарын санитар саклау зоналарының 2 һәм 3 поясларының чикләрен билгеләү өчен гидрогеологик исәпләүләр буенча тәкъдимнәр» (М., ВНИИ ВОДГЕО, 1983 ел, 102 бит) исәпләмә формулаларыннан файдаланабыз.

Санитар саклык зонасының икенче поясы чиге, сулы горизонтның жир өстеннән пычранудан саклану дәрәжәсен исәпкә алып, гидродинамик исәпләүләр белән билгеләнә. Су алу жайланмасының микроб пычрануыннан саклану шартларын бәяләгәндә, санитар саклык зонасының 2 нче поясының үлчәме  $T = T_m$  вакытыннан чыгып билгеләнә, анда  $T_m$  - бактерияләрнең исән калу вакыты. Продуктив су йөртүчән горизонтның пычрануы жир асты сулары өсте тигезлегенә ирекле өслегенә аэрация зонасы аша, ә аннан соң су белән туенган токимнарның катлам катламы аша продуктив сулы горизонтка ирекле инфильтрация юлы белән өслөктән килеп чыгарга мөмкин. Димәк, төп эксплуатация катламына кадәр аэрация зонасы аша пычранган суларның вертикаль буенча күчү вакытын  $T_0$  алдан исәпләп чыгарырга кирәк, ягъни түбәндәгеләрне кабул итәргә:

$$T = T_m - T_0$$

Кисемнең катлам төзелешендә  $T_0$  зурлыгы якынча түбәндәге формулалар буенча билгеләнергә мөмкин:

а) пычранган суларны инфильтрацияләүнең аз интенсивлыгы булганда ( $\varepsilon < k_0$ ):

$$\sum T_{0i} = \sum \frac{m_{0i}n_{0i}}{\sqrt[3]{\varepsilon^2 k_{0i}}}, \quad (1),$$

биредә  $k_{0i}$  - Аэрация зонасының  $i$  нче катламының вертикаль фильтрациясе коэффициенты, м/тәүлек;

$n_{0i}$  - аэрация зонасы токимнарының  $i$ -нче катламының актив күзәнәклелеге;

$\varepsilon$  - инфильтрацион туклану индексы, м/тәүлек;

$m_{0i}$  - аэрация зонасы токимнарының  $i$ -нче катламының егәрлеге (жир асты сулары дәрәжәсенә беренче су горизонты өслегеннән торышы тирәнлеге).

б) инфильтрация шактый интенсив булганда ( $\varepsilon > k_0$ ):

$$\sum T_{0i} = \sum \frac{m_{0i}n_{0i}}{k_0}, \quad (2)$$

Су алу жайланмасы урнашкан участка инфильтрация интенсивлыгын билгелибез. Атмосфера явым-төшемнәренә еллык инфильтрациясе  $Y_n$  жир асты сулары катламының биелегенә тигез һәм формула буенча билгеләнә:

$$Y_n = 35,5 \cdot M_n, \quad (3), \text{ биредә } M_n - \text{жир асты сулары модуле, л/с} \cdot \text{км}^2.$$

Әлеге территория өчен жир асты сулары модуленә әһәмияте бер  $\cdot \text{км}^2$  өчен 1,27 л/с тәшкил итә (В.В.Кузнецов, 2002 ел). Формула буенча (3) алабыз:  $Y_n = 45,085$  мм/ел, ул чакта

$$\varepsilon = 0,0001 \text{ м/тәүлек} = 10^{-4} \text{ м/тәүлек}.$$

Әлеге су алу скважиналары өчен барлык аэрация зонасын фильтрацияләү коэффициенты тәүлегенә  $10^{-4}$  м артык ( $\varepsilon < k_0$ ), шуңа күрә исәпләмә (1) формула буенча башкарыла.

Продуктив су горизонтының түбәсенә кадәр су белән баetylган өлешендә пычрану вакыты түбәндәге формула буенча билгеләнә:

$$\sum T_i = \frac{m_i^2 n_i}{k_i \Delta H} - (4),$$

биредә  $M_i$  - су белән туенган катламнарның егәрлеге фильтр жайланмасы интервалына кадәр, м;

$k_i$  -  $i$  нче катның вертикаль фильтрациясе коэффициенты, м/тәүлек;

$n_i$  -  $i$ -катлам су сыйдыручы токымнарның актив катылыгы;

$\Delta H$  - су йөртүчән горизонт өслегеннән беренче су өсте тигезлеге белән таләп ителә торган житештерүчәнлеге булган сулык алу корылмасыннан файдалану шартларында продуктив сулы горизонтның суның динамик дәрәжәсе арасында барлыкка килә торган басымнарның максималь аермасы.

Исәпләү, Югары Казан катламнарын эксплуатацияләүче скважиналар өчен башкарыла, чөнки аларда жир асты сулары дәрәжәсе түбән Казан су йөртүчән офыкка жиһазланган скважинага караганда шактый югары билгеләнә.

Югары Уратма торак пунктында №1-3 скважина һәм Макаровка торак пунктларындагы скважина өчен исәпләмә

Егәрлеге 20,5 метрлы аэрация зонасының уртача кисеме түбәндәге катламнардан тора:

1. Урта-югары плейстоцен делювиаль, делювиаль-солифлюкцион туфраклы балчыклар, ком катламнары булган балчыклар м/з (1 кат):

егәрлеге 6,0 м,

актив күзәнәкләр 0,1,

тәүлегенә 0,01 м фильтр коэффициенты.

2. Югары Казан комташлары (2 кат):

гомуми егәрлеге 2,8 м,

актив күзәнәкләр 0,2,

фильтрация коэффициенты тәүлегенә 1,0 м.

3. Югары Казан алевролитлары (2 кат):

гомуми егәрлеге 2,6 м,

актив күзәнәкләр 0,15,

фильтрация коэффициенты тәүлегенә 0,5 м.

4. Алевролитлар һәм комташлар арасында балчык катламнары (2 кат):

гомуми егәрлеге 2,6 м,

актив күзәнәкләр 0,1,

фильтрация коэффициенты тәүлегенә 0,001 м.

5. Югары Казан известьташлары (3 кат):

гомуми егәрлеге 6,5 м,

актив күзәнәкләр 0,1,

фильтрация коэффициенты тәүлегенә 0,1 м.

Формулага (1) төрле токымнарның һәр литологик төр параметрларының сандагы мәгънәләрен һәм әһәмиятен биреп  $\varepsilon$ , түбәндәгене алабыз:

$$\sum T_{oi} = \frac{6,0 \cdot 0,1}{\sqrt[3]{(10^{-4})^2 \cdot 0,01}} + \frac{2,8 \cdot 0,2}{\sqrt[3]{(10^{-4})^2 \cdot 1,0}} + \frac{2,6 \cdot 0,15}{\sqrt[3]{(10^{-4})^2 \cdot 0,5}} + \frac{2,6 \cdot 0,1}{\sqrt[3]{(10^{-4})^2 \cdot 0,001}} + \frac{6,5 \cdot 0,1}{\sqrt[3]{(10^{-4})^2 \cdot 0,1}} = 1293 + 260 + 228 + 1207 + 650 = 3638 \text{ тәүлек}$$

Хәзерге климат шартлары өчен бактерияләрнең исән калуы өчен исәп вакыты 200 тәүлек тәшкил итә. Пычранган суларның вертикаль буенча үтөп керү вакыты  $T_0$  – 3638 тәүлек, бактерияләренең исән калу вакытыннан  $T_m$  шактый артыграк, 200 тәүлеккә тигез.

Бу очракта инфильтрациянең су белән туенган өлеше буенча инфильтрация тизлеген исәпләүнең мәгънәсе юк, чөнки аэрация зонасы аша пычранган суларны вертикаль буенча тыгызлауның исәпләмә вакыты  $T_0$  200 тәүлектән артык. Бу жир асты суларының эксплуатацияләнә торган горизонтының житәрлек сакланганлыгы турында нәтижә ясый.

Күренгәнчә, Югары Уратма торак пунктындагы №4 скважина өчен су йөртү локаль рәвештә аз су йөртүчән карбонат-терригенлы свитаны эксплуатацияләүче скважиналар өчен, жир асты сулары дәрәжәсе 85м (шактый түбәнрәк) тирәнлегендә билгеләнә, атмосфера явым-төшемнәрен жир асты сулары дәрәжәсенә күтәрү зонасы аша инфильтрацияләү вакыты тагын да күбрәк булачак, шуңа күрә бу скважина өчен исәпләмә ясалмый.

Санитар саклык зонасының икенче һәм өченче поясы чикләрен билгеләү өчен шулай ук «... күрсәтмәләр» дигән исәпләмә формулаларыннан файдаланабыз. Исәпләмә һәр скважина өчен аерым башкарыла, чөнки алар бер-берсеннән шактый ераклыкта, скважиналар арасында үзара бәйләнеш юк. Югары Уратма торак пунктындагы №1, 2 скважиналар гына искәrmә булып тора, алар 2 скважинадан су туплау корылмасы буларак карала (алар арасындагы ара – 30 метр).

Макаровка торак пунктындагы скважина өчен исәпләмә

Түбәндәге шартның үтәлүен алдан ук билгеләп куярга кирәк:

$$Q < \pi * x_0 * q, \quad (5),$$

биредә  $Q$  - су алу корылмасының житештерүчәнлегенә, м<sup>3</sup>/тәүлек;

$x_0$  - Уратма елгасына кадәрге аралык, анда жир асты судары коя, метр;

$q$  — жир асты суларының табигый ташкынының погон чыгымы, м<sup>2</sup>/тәүлек;

$\pi$  - «пи» саны.

Су алу корылмасының житештерүчәнлегенә  $Q$  тәүлегенә 240 м<sup>3</sup> тигез;  $x_0$  580 метрга тигез (1:6000 масштабы буенча билгеләнгән);  $\pi=3,14$ .

Жир асты суларының табигый агымының погон чыгымы  $q$ :

$$q=k*m*i, \quad (6),$$

биредә  $k$  — су сыйдыра торган токимнарның фильтрация коэффициенты, м/тәүлек;

$m$  – эксплуатацияләнә торган су горизонтының куәте, м;

$i$  – жир асты сулары агымының авышлыгы.

Формулага (6)  $k = 3,0$  м/тәүлек параметрларының сандагы мәгънәләрен куеп;  $m = 10,0$  м;  $i = 0,05$  (исәпләнгән), түбәндәгелә алабыз:

$$q = 3,0 * 10,0 * 0,05 = 1,5 \text{ (м}^2\text{/тәүлек)}$$

$Q$ ,  $\pi$ ,  $x_0$  сан күрсәткечләрен һәм санап чыгарылган  $q$  күрсәткечен формулага (5) куеп, түбәндәгелә алабыз:

$$240,0 < 3,14 * 580 * 1,5$$

$$240,0 < 2731,8$$

Шулай итеп, карала торган су алу бер скважинадан торган яр су алу жайланмасы буларак квалификацияләнә, ул чагыштырмача аз чыгымлы, табигый агым елгага юнәлтелә. Елга сулары жир асты суларының табигый агымы хисабына тулысынча компенсацияләнә торган су алу жайланмасын туклануда катнашмый.

Су алу корылмасының колачлану өлкәсе:

$$L = R + r, \quad (7),$$

биредә L - су алу корылмасының колачлану өлкәсе;

R – агым буенча өскә таба колачлану өлкәсенә озынлыгы (санитар саклык зонасы пояслары);

r – шул ук, агым буенча аска таба.

Формула (7) буенча R:

$$R = Rq + \Delta R, \quad (8),$$

биредә Rq — су алу корылмасы булмаганда су кисәкчәләре үтә торган аралык (табигый шартларда);

$\Delta R$  – су алу корылмасын эксплуатацияләгәндә суның бер өлеше уза торган өстәмә ара.

(8) формулада Rq:

$$Rq = \frac{q * T}{m * n} \quad (9),$$

биредә q — табигый агым чыгымы ( $1,5 \text{ м}^2/\text{тәүлек}$ );

T — су алу корылмасына карата пычрак су хәрәкәт итү вакыты, ул:  $T_2 = 200$  тәүлек (санитар саклык зонасының икенче поясы) һәм  $T_3 = 10^4$  тәүлек = 25 ел – су алу корылмасының исәпләнгән файдалану чоры (санитар саклык зонасының өченче поясы);

m – эксплуатацияләнә торган су горизонтының күәте (10,0 м);

n – су токымнарының актив күзәнәклеләге (0,3).

Формулага (9) санлы параметрларны куеп:

$$Rq_2 = \frac{1,5 * 200}{10,0 * 0,3} = 100 \text{ (м)} \quad (T_2 = 200 \text{ тәүлек})$$

$$Rq_3 = \frac{1,5 * 10^4}{10,0 * 0,3} = 5000 \text{ (м)} \quad (T_3 = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Су бүленгән нокта координатасын  $X_B$  табабыз:

$$X_B = X_0 * \sqrt{1 - \frac{Q}{\Pi * X_0 * q}} = 580 * \sqrt{1 - \frac{240,0}{3,14 * 580 * 1,5}} = 554 \text{ (м)}$$

һәм үлчәмә булмаган параметрларның күрсәткечләре килеп чыга:

$$\overline{X_B} = \frac{X_B}{X_0} = 554 \text{ м} / 580 \text{ м} = 0,95$$

$$\overline{T_2} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,5 * 200}{10,0 * 0,3 * 580} = 0,2 \quad (T_2 = 200 \text{ тәүлек})$$

$$\overline{T_3} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,5 * 10^4}{10,0 * 0,3 * 580} = 8,6 \quad (T_3 = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Әлеге күрсәткечләргә кулланып, 5.1 кушымта графигы буенча түбәндәге параметрлар килеп чыга:

$\overline{\Delta R_2} = 0,1$ , моннан  $\Delta R_2 = \overline{\Delta R_2} * X_0 = 0,1 * 580 = 58$  (м) (T = 200 тәүлек)

$\overline{\Delta R_3} = 0,19$ , моннан  $\Delta R_3 = \overline{\Delta R_3} * X_0 = 0,19 * 580 = 110$  (м) (T = 10<sup>4</sup> тәүлек)

Формула (8) буенча түбәндәгеләрне алабыз:

$R_2 = R_{q2} + \Delta R_2 = 100\text{м} + 58\text{м} = 158\text{м}$  - агым буенча өскә таба санитар саклык зонасының икенче поясының озынлыгы.

$R_3 = R_{q3} + \Delta R_3 = 5000\text{ м} + 110\text{ м} = 5110\text{ м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасының санитар саклык зонасының өченче поясы озынлыгы.

Алынган  $R_3$  күрсәткече буенча су алу корылмасының колачланганлык өлкәсе Кичуй елгасының су туплау бассейнына тарала, шуңа күрә  $R_3$  күрсәткечен Уратма елгасы белән Кичуй елгаларының су бүленгән линиясенә кадәр аралыкка тигез итеп кабул итәргә (2600 метр), ягъни су алу корылмасының туклану өлкәсен чикләргә кирәк.

Су алу жайланмасын эксплуатацияләүнең зур чорында ирешелгән г зурлыгының максималъ әһәмияте түбәндәгеләрне тәшкил итә:

$r_{\max} = X_0 - X_v$  — агым буенча аска таба су алу корылмасында санитар саклык зонасының II һәм III пояслары озынлыгы, ул вакытта:

$r_2 = r_3 = 580\text{м} - 554\text{м} = 26\text{м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасындагы санитар саклык зонасының II һәм III поясларының озынлыгы.

Алынган нәтижә беренче санитар саклык зонасы поясы радиусынан кимрәк (30 м), шуңа күрә  $r_2 = r_3 = 30\text{ м}$  (беренче пояс чигенә кадәр ераклык).

Су алу корылмасының колачлану өлкәсенә гомуми озынлыгы (2 нче һәм 3 нче санитар саклык зонасы поясларының озынлыгы) L формула (7) буенча түбәндәгечә килеп чыга:

$$L_2 = R_2 + r_2 = 158 + 30 = 188 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$L_3 = R_3 + r_3 = 2600 + 30 = 2630 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Су алу корылмасының колачлану өлкәсенә максималъ киңлеге d әлеге формула буенча ачыклана:  $d = 2 * Q * T / \pi * m * n * L$  (10)

Параметрларның күрсәткечләрен формулага (10) куеп, түбәндәгеләрне алабыз:  $d_2 = 2 * 240,0 * 200 / 3,14 * 10,0 * 0,3 * 188 = 54$  (м) (T = 200 тәүлек)

Алынган нәтижә  $d_2 = 54\text{м}$  беренче санитар саклык зонасы поясы диаметрыннан кимрәк (60м), шуңа күрә  $d_2 = 60\text{м}$  (беренче пояс чигенә кадәр аралык).

$$d_3 = 2 * 240,0 * 10^4 / 3,14 * 10,0 * 0,3 * 2630 = 194 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Югарыда китерелгән исәпләрдән күренгәнчә, әлеге су жыю скважинасында санитар саклык зонасының икенче поясы Lxd үлчәмле агым буйлап сузылган эллипс булып тора, бу 188x60 метрга тигез, шул исәптән агым буйлап өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 158 метр, аска таба агым буйлап (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 30 метр, максималъ киңлеге – 60 метр. Санитар саклык зонасының өченче поясы Lxd үлчәмле агым буйлап сузылган эллипстан гыйбарәт, бу 2630x194 метрга тигез, шул исәптән агым

буйлап өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 2600 метр, агым буйлап аска (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 30 метр, максималь киңлеге – 194 метр.

Югары Уратма торак пунктында №1, 2 скважина өчен исәпләмә

Исәпләмә югарыда әйтелгәнчә. Тикшерелә торган су алу корылмасы, чагыштырмача аз чыгымлы ике скважинадан торган яр буге сулыгы буларак, квалификацияләнә; табигый агым елгага таба юнәлгән.

Су алу корылмасының житештерүчәнлеге  $Q = 396,0\text{м}^3/\text{тәүлек}$  (№1 скважина -  $156,0\text{м}^3/\text{тәүлек}$ , №2 скважина -  $240,0\text{м}^3/\text{тәүлек}$ );  $x_0 = 560\text{м}$ ;  $\pi = 3,14$ .

Санлы күрсәткечләрне формулага (6) куеп,  $k = 3,0\text{ м/тәүлек}$ ;  $m = 9,0\text{м}$ ;  $i = 0,05$ ,  $q$  ачыклайбыз:

$$q = 3,0 * 9,0\text{м} * 0,05 = 1,35\text{ (м}^2/\text{тәүлек)}$$

$Q$ ,  $\pi$ ,  $x_0$  сан күрсәткечләрән һәм санап чыгарылган  $q$  күрсәткечен формулага (5) куеп, түбәндәге алабыз:

$$396,0 < 3,14 * 560 * 1,35$$

$$396,0 < 2373,8$$

Формулага (9) санлы параметрларны куеп:

$$Rq_2 = \frac{1,35 * 200}{9,0 * 0,3} = 100\text{ (м)} \quad (T_2 = 200\text{ тәүлек})$$

$$Rq_3 = \frac{1,35 * 10^4}{9,0 * 0,3} = 5000\text{ (м)} \quad (T_3 = 10^4\text{ тәүлек})$$

Су бүленгән нокта координатасын  $X_B$  табабыз:

$$X_B = X_0 * \sqrt{1 - \frac{Q}{\pi * X_0 * q}} = 560 * \sqrt{1 - \frac{396,0}{3,14 * 560 * 1,35}} = 511\text{(м)}$$

Һәм үлчәмә булмаган параметрларның күрсәткечләре килеп чыга:

$$\overline{X_B} = \frac{X_B}{X_0} = 511\text{м} / 560\text{ м} = 0,9$$

$$\overline{T_2} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,35 * 200}{9,0 * 0,3 * 560} = 0,2 \quad (T_2 = 200\text{ тәүлек})$$

$$\overline{T_3} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,35 * 10^4}{9,0 * 0,3 * 560} = 8,9 \quad (T_3 = 10^4\text{ тәүлек})$$

Әлеге күрсәткечләрне кулланып, 5.1 кушымта графигы буенча түбәндәге параметрлар килеп чыга:

$\overline{\Delta R_2} = 0,16$ , моннан  $\Delta R_2 = \overline{\Delta R_2} * X_0 = 0,16 * 560 = 90\text{ (м)}$  ( $T = 200$  тәүлек)

$\overline{\Delta R_3} = 0,3$ , моннан  $\Delta R_3 = \overline{\Delta R_3} * X_0 = 0,3 * 560 = 168\text{ (м)}$  ( $T = 10^4$  тәүлек)

Формула (8) буенча түбәндәгеләрне алабыз:

$R_2 = Rq_2 + \Delta R_2 = 100\text{ м} + 90\text{ м} = 190\text{ м}$  - агым буенча өскә таба ЗСО икенче поясының озынлыгы.

$R_3 = Rq_3 + \Delta R_3 = 5000\text{ м} + 168\text{ м} = 5168\text{ м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасының ЗСО өченче поясы озынлыгы.

Алынган  $R_3$  күрсәткече буенча су алу корылмасының колачланганлык өлкәсе Кичуй елгасының су туплау бассейнына тарала, шуңа күрә  $R_3$

күрсәткечен Уратма елгасы белән Кичуй елгаларының су бүленгән линиясенә кадәр аралыкка тигез итеп кабул итәргә (3700 метр), ягъни су алу корылмасының туклану өлкәсен чикләргә кирәк.

Су алу жайланмасын эксплуатацияләүнең зур чорында ирешелгән г зурлығының максималъ әһәмияте түбәндәгеләрне тәшкил итә:

$r_{\max} = X_0 - X_B$  — агым буенча аска таба су алу корылмасында санитар саклык зонасының II һәм III пояслары озынлыгы, ул вакытта:

$r_2 = r_3 = 560\text{м} - 511\text{м} = 49\text{м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасындагы санитар саклык зонасының II һәм III поясларының озынлыгы.

Су алу корылмасының колачлану өлкәсенә гомуми озынлыгы (2 нче һәм 3 нче санитар саклык зонасы поясларының озынлыгы) L формула (7) буенча түбәндәгечә килеп чыга:

$$L_2 = R_2 + r_2 = 190 + 49 = 239 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$L_3 = R_3 + r_3 = 3700 + 49 = 3749 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Су алу корылмасының колачлану өлкәсе киңлеген d формула (10) буенча билгелибез:

$$d_2 = 2 \cdot 396,0 \cdot 200 / 3,14 \cdot 9,0 \cdot 0,3 \cdot 239 = 78 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$d_3 = 2 \cdot 396,0 \cdot 10^4 / 3,14 \cdot 9,0 \cdot 0,3 \cdot 3749 = 249 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Югарыда китерелгән исәпләрдән күренгәнчә, әлеге су коймасында санитар саклык зонасының икенче поясы Lxd үлчәмнәре белән агым буйлап сузылган эллипс булып тора, бу – 239x78 метр, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 190 метр, агым буйлап аска таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 49 метр, максималъ киңлек – 78 метр. Санитар саклык зонасының өченче поясы Lxd үлчәмле агым буйлап сузылган эллипстан гыйбарәт, бу 3749x249 метрга тигез, шул исәптән агым буйлап өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 3700 метр, агым буйлап аска (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 49 метр, максималъ киңлеге – 249 метр.

Югары Уратма торак пунктында №3 скважина өчен исәпләмә

Исәпләмә югарыда әйтелгәнчә. Тикшерелә торган су алу корылмасы, чагыштырмача аз чыгымлы бер скважинадан торган яр бие сулыгы буларак, квалификацияләнгән; табигый агым елгага таба юнәлгән.

Су алу корылмасының житештерүчәнлеге  $Q = 240,0\text{м}^3/\text{тәүлек}$ ;  $x_0 = 170\text{м}$ ;  $\pi = 3,14$ .

Санлы күрсәткечләрне формулага (6) куеп,  $k = 3,0\text{ м/тәүлек}$ ;  $m = 9,0\text{м}$ ;  $i = 0,05$ , q ачыкыйбыз:

$$q = 3,0 \cdot 9,0 \cdot 0,05 = 1,35 \text{ (м}^2\text{/тәүлек)}$$

Q,  $\pi$ ,  $x_0$  сан күрсәткечләрен һәм санап чыгарылган q күрсәткечен формулага (5) куеп, түбәндәге алабыз:

$$240,0 < 3,14 \cdot 170 \cdot 1,35$$

$$240,0 < 720,6$$

Формула (9) буенча, алдагы исәпләүдәге кебек үк, параметрларның санлы күрсәткечләрендә дә шулай ук түбәндәгеләрне алачакбыз:



$$Rq_2 = 100 \text{ (м)} \quad (T_2 = 200 \text{ тәүлек})$$

$$Rq_3 = 5000 \text{ (м)} \quad (T_3 = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Су бүленгән нокта координатасын  $X_B$  табабыз:

$$X_B = X_0 * \sqrt{1 - \frac{Q}{P * X_0 * q}} = 170 * \sqrt{1 - \frac{240,0}{3,14 * 170 * 1,35}} = 139 \text{ (м)}$$

Һәм үлчәме булмаган параметрларның күрсәткечләре килеп чыга:

$$\overline{X_B} = \frac{X_B}{X_0} = 139 \text{ м} / 170 \text{ м} = 0,8$$

$$\overline{T_2} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,35 * 200}{9,0 * 0,3 * 170} = 0,6 \quad (T_2 = 200 \text{ тәүлек})$$

$$\overline{T_3} = \frac{q * T}{m * n * X_0} = \frac{1,35 * 10^4}{9,0 * 0,3 * 170} = 29,4 \quad (T_3 = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Әлеге күрсәткечләрне кулланып, 5.1 кушымта графигы буенча түбәндәге параметрлар килеп чыга:

$$\overline{\Delta R_2} = 0,3, \text{ моннан } \Delta R_2 = \overline{\Delta R_2} * X_0 = 0,3 * 170 = 51 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$\overline{\Delta R_3} = 0,3, \text{ моннан } \Delta R_3 = \overline{\Delta R_3} * X_0 = 0,46 * 170 = 78 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Формула (8) буенча түбәндәгеләрне алабыз:

$R_2 = Rq_2 + \Delta R_2 = 100 \text{ м} + 51 \text{ м} = 151 \text{ м}$  - агым буенча өскә таба ЗСО икенче поясының озынлыгы.

$R_3 = Rq_3 + \Delta R_3 = 5000 \text{ м} + 78 \text{ м} = 5078 \text{ м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасының ЗСО өченче поясы озынлыгы.

Алынган  $R_3$  күрсәткече буенча су алу корылмасының колачланганлык өлкәсе Зәй елгасының су туплау бассейнына тарала, шуңа күрә  $R_3$  күрсәткечен Уратма елгасы белән Зәй елгаларының су бүленгән линиясенә кадәр аралыкка тигез итеп кабул итәргә (2500 метр), ягъни су алу корылмасының туклану өлкәсен чикләргә кирәк.

Су алу жайланмасын эксплуатацияләүнең зур чорында ирешелгән  $r$  зурлыгының максимал Һәмәмияте түбәндәгеләрне тәшкил итә:

$r_{\max} = X_0 - X_B$  — агым буенча аска таба су алу корылмасында санитар саклык зонасының II һәм III пояслары озынлыгы, ул вакытта:

$r_2 = r_3 = 170 \text{ м} - 139 \text{ м} = 31 \text{ м}$  - агым буенча аска таба су алу корылмасындагы ЗСО II һәм III поясларының озынлыгы.

Су алу корылмасының колачлану өлкәсенә гомуми озынлыгы (2 нче һәм 3 нче санитар саклык зонасы поясларының озынлыгы)  $L$  формула (7) буенча түбәндәгечә килеп чыга:

$$L_2 = R_2 + r_2 = 151 + 31 = 182 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$L_3 = R_3 + r_3 = 2500 + 31 = 2531 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Су алу корылмасының колачлану өлкәсе киңлеген  $d$  формула (10) буенча билгелибез:

$$d_2 = 2 * 240,0 * 200 / 3,14 * 9,0 * 0,3 * 182 = 62 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек})$$

$$d_3 = 2 * 240,0 * 10^4 / 3,14 * 9,0 * 0,3 * 2531 = 224 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Югарыда китерелгән исәпләрдән күренгәнчә, әлеге су коймасының санитар саклык зонасының икенче поясы  $L * d$  үлчәмнәре белән агым буйлап

сузылган эллипс булып тора, бу 182x62 метрга тигез, шул исәптән агым буенча өскә (көнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 151 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 31 метр, максималь киңлек – 62 метр. Санитар саклык зонасының өченче поясы Lxd үлчәмле агым буйлап сузылган эллипстан гыйбарәт, бу 2531x224 метрга тигез, шул исәптән агым буйлап өскә таба (көнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 2500 метр, агым буйлап аска таба (төнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 31 метр, максималь киңлек – 224 метр.

Югары Уратма торак пункттында №4 скважина өчен исәпләмә

Жир астыннан су йөртүчән локаль түбән Казан аз сулы карбонат-терриген свитасында өске су агымнары янында урнашкан гидравлик бәйләнеш юк (Уратма елгасы), шуңа күрә су жыю скважинасы изоляцияләнган су чыгару офыгында эшли дип исәпләп чыгарабыз.

Бу очракта су коймасыннан жир асты сулары агымы буенча су алу корылмасыннан түбәндәрәк барлыкка килә торган су аерымлык ноктасына кадәр Хв ераклыгы түбәндәге формула буенча билгеләнә:

$$X_v = Q / (2 * \pi * q), \quad (11),$$

биредә Q — су алу корылмасының житештерүчәнлеге, м<sup>3</sup>/тәүлек;

q - жир асты суларының табигый ташкынының погон чыгымы, м<sup>2</sup>/тәүлек;

$\pi$  - «пи» саны.

Су алу корылмасының житештерүчәнлеге Q = 240,0 м<sup>3</sup>/тәүлек;  $\pi = 3,14$ .

Жир асты суларының табигый агымының погон чыгымы q формула (6) буенча түбәндәгегә тигез:

$$q = 4,0 * 18,0 * 0,01 = 0,72 \text{ (м}^2\text{/тәүлек)}$$

Q,  $\pi$  сан күрсәткечләрен һәм санап чыгарылган q күрсәткечен формулага (5) куеп, түбәндәге алабыз:

$$X_v = 240,0 / (2 * 3,14 * 0,72) = 53 \text{ (м)}$$

Су алу корылмасының колачлану өлкәсе L шулай ук формула (7) буенча билгеләнә.

ЗСО II һәм III поясларының озынлыгын билгеләү өчен, формула буенча үлчәмсез параметр  $\bar{T}$  кыйммәтен табабыз:

$$\bar{T} = \frac{q * T}{m * n * X_v}, \quad (12),$$

биредә q — табигый агым чыгымы (0,72 м<sup>2</sup>/тәүлек);

T — су алу корылмасына карата пычрак су хәрәкәт итү вакыты, ул: T<sub>2</sub>=200 тәүлек (Санитар саклык зонасының икенче поясы) һәм T<sub>3</sub>= 10<sup>4</sup>тәүлек = 25 ел – су алу корылмасының исәпләнган файдалану чоры (санитар саклык зонасының өченче поясы);

m – эксплуатацияләнә торган су горизонтының куәте (18,0 м);

n – су токымнарының актив күзәнәклелеге (0,3).

Формулага (12) санлы параметрларны куеп:

$$\bar{T}_2 = \frac{0,72 * 200}{18,0 * 0,3 * 53,0} = 0,5 \quad (T_2 = 200 \text{ тәүлек})$$

$$\bar{T}_3 = \frac{0,72 * 10^4}{18,0 * 0,3 * 53,0} = 25,1 \quad (T_3 = 10^4 \text{ тәүлек})$$

Бу күрсәткечләрне, 5.2 нче кушымта графигы буенча параметрның кыйммәтен  $\bar{r}$  табабыз (агым буенча аска таба Санитар саклык зонасының II һәм III пояслары озынлыгы):

$$\bar{r}_2 = 0,7, \text{ ул вакытта } r_2 = \bar{r}_2 * Xв = 0,7 * 53 = 37 \text{ (м)} \text{ (} T_2 = 200 \text{ тәүлек)}$$

$$\bar{r}_3 = 1,0, \text{ ул вакытта } r_3 = \bar{r}_3 * Xв = 1,0 * 53 = 53 \text{ (м)} \text{ (} T_3 = 10^4 \text{ тәүлек)}$$

R билгеләү өчен (ташкын буенча өскә таба су алу корылмасында Санитар саклык зонасының II һәм III пояслары озынлыгы) шул ук графикны кулланабыз, ул вакытта

$$\bar{R}_2 = 1,4, \text{ моннан } R_2 = \bar{R}_2 * Xв = 1,4 * 53 = 74 \text{ (м)} \text{ (} T_2 = 200 \text{ тәүлек)}$$

$$\bar{R}_3 = 10,0, \text{ моннан } R_3 = \bar{R}_3 * Xв = 10,0 * 53 = 530 \text{ (м)} \text{ (} T_3 = 10^4 \text{ тәүлек)}$$

Формула (7) буенча санитар саклык зонасының 2 һәм 3 нче поясларының гомуми озынлыгы L түбәндәгечә тәшкил итәчәк:

$$L_2 = R_2 + r_2 = 74 + 37 = 111 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек)}$$

$$L_3 = R_3 + r_3 = 530 + 53 = 583 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек)}$$

Су алу корылмасының колачлану өлкәсенең максималь киңлеге d шулай ук формула (10) буенча билгеләнә:

$$d_2 = 2 * 240,0 * 200 / (3,14 * 18,0 * 0,3 * 111) = 51 \text{ (м)} \quad (T = 200 \text{ тәүлек)}$$

Алынган нәтижә  $d_2 = 51$  м беренче санитар саклык зонасы поясы диаметрыннан кимрәк (60 м), шуңа күрә  $d_2 = 60$  м (беренче пояс чигенә кадәр аралык).

$$d_3 = 2 * 240,0 * 10^4 / (3,14 * 18,0 * 0,3 * 583) = 486 \text{ (м)} \quad (T = 10^4 \text{ тәүлек)}$$

Югарыда китерелгән исәпләрдән күренгәнчә, әлеге су жыю скважинасында санитар саклык зонасының икенче поясы Lxd үлчәмле жир асты сулары агымы буйлап сузылган эллипстан гыйбарәт, бу 111x60 метрга тигез, шул исәптән агым буйлап өскә таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 74 метр, агым буенча аска таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 37 метр, максималь киңлеге 60 метр. Санитар саклык зонасының өченче поясы Lxd үлчәмле агым буйлап сузылган эллипстан гыйбарәт, бу 583x486 метрга тигез, шул исәптән агым буйлап өскә таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 530 метр, агым буйлап аска таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 53 метр, максималь киңлек – 486 метр.

Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында «Жилкомсервис» ЖЧЖ су алу скважиналарында икенче санитар саклык зонасы поясын урнаштыру схемасы 2 нче кушымтада күрсәтелгән, өченче санитар саклык зонасы поясы – 3 нче кушымтада.

## 5. Су алу корылмасының һәм су алу корылмасына янәшә жир кишәрлегенең санитар характеристикасы

Геоморфологик яктан караганда, кишәрлек Уратма елгасының өске ярларында аның ике яры буйлап урнашкан. Макаровка торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ скважинасы МТФ территориясендә урнашкан. Югары Уратма торак пунктындагы №1-3 скважиналар – Уратма елгасының сул як ярында, ә №4 скважина уң як ярында урнашкан. №1 һәм №2 скважиналар бистәнең көнъяк-көнбатыш читендә бер-берсеннән 30 метрлы

ераклыкта, автоюл янында урнашкан. №2-3 скважина Югары Уратма торак пунктының көньяк-көнчыгыш читендә урнашкан, ә №4 скважина – Югары Уратма торак пунктының төньяк-көнчыгыш читендә.

#### Санитар саклык зонасының беренче поясы

Макаровка торак пунктындагы скважина. МТФ эйләндереп алынган территориясендә ферма биналарыннан 90-100 метр ераклыкта урнашкан. Макаровка торак пунктының торак зонасы Югары Уратма автоюлы артында Уратма елгасының сул яры буйлап урнашкан. Макаровка торак пунктындагы яқындагы торак йортлар скважинадан 0,4 км төньяк-көнчыгыштарак урнашкан. Скважина авызы өслеккә чыгарылган һәм герметик рәвештә ябылган, су пробаларын алу өчен кран белән жиһазландырылган. Скважинаның павильоны юк. Скважинадан чыгарыла торган су жир өслегенә урнаштырылган су этем манарасына бирелә, аның сыешлыгы –  $25 \text{ м}^3$ , алга таба су тарату челтәренә элгә. Скважинаның урнашу майданы тигез түгел, табигый үләнле үсемлекләр белән капланган. Скважинага жәяүле юлы юк. Беренче санитар саклык зонасы поясы киртәләп алынмаган.

Югары Уратма торак пунктындагы №1, 2 скважиналар. Бистәнең торак зонасында автоюл янындагы ирекле төзелеш майданыннан бер-берсеннән 30 м ераклыкта урнашкан. Скважиналардан көньякка таба 0,13 км ераклыкта Уратма елгасының сул як кушылдыгы ага. Югары Уратма торак пунктының яқындагы торак йортлары . скважиналардан 50-70 метр ераклыкта урнашкан, скважиналар урнашкан майданга хужалык корылмалары тоташкан йорт яны участкалары тоташа. №1 скважина авызы өслеккә чыгарылган һәм герметик рәвештә ябылган, су пробаларын алу өчен кран белән жиһазландырылган. Скважинаның павильоны юк. №2 скважина авызы жир өсте кирпеч павильонында урнашкан, ишеге йозакка бикләнгән, павильон тирәли бетон тышча бар. Скважина авызы өслеккә чыгарылган һәм герметик рәвештә ябылган, су пробаларын алу өчен кран белән жиһазландырылган. Скважинадан чыгарыла торган су жир өслегенә урнаштырылган су этем манарасына бирелә, аның сыешлыгы –  $25 \text{ м}^3$ , алга таба су тарату челтәренә элгә. Скважинаның урнашу майданы тигез түгел, табигый үләнле үсемлекләр белән капланган, чүпләнгән. Скважиналарга жәяүлеләр өчен юллар юк. Беренче ЗСО поясы киртәләп алынмаган.

Югары Уратма торак пунктында №3 скважина. МТФ корылмаларыннан көньяк-көнбатышка таба 50 метр ераклыкта һәм Уратма елгасыннан 0,17 км ераклыкта төзелештән һәм яшел утыртмалардан ирекле майданда урнаша. Скважина авызы өслеккә чыгарылган һәм герметик рәвештә ябылган, су пробаларын алу өчен кран белән жиһазландырылган. Скважинаның павильоны юк. Скважинадан чыгарыла торган су жир өслегенә урнаштырылган су этем манарасына бирелә, аның сыешлыгы –  $25 \text{ м}^3$ , алга таба су тарату челтәренә элгә. Скважинаның урнашу майданы тигез түгел, табигый үләнле үсемлекләр белән капланган. Скважинага жәяүле юлы юк. Беренче санитар саклык зонасы поясы киртәләп алынмаган.

Югары Уратма торак пунктында №4 скважина. Төзелешләрден һәм яшел утыртмалардан ирекле урында, Уратма елгасының уң як сөзәклегендә, Югары Уратма торак пунктының торак зонасыннан төньякка таба 0,2 метр, автоюлдан 20 метр аралыкта урнашкан. Скважина авызы павильонның жир өсте тактасында урнашкан, түбәсе шифер белән капланган, ишек йозакка бикләнгән. Скважина авызы өслеккә чыгарылган һәм герметик рәвештә ябылган, су пробаларын алу өчен кран белән жиһазландырылган. Скважинадан чыгарыла торган су суэтем манарасына бирелә, аның сыешлыгы – 25 м<sup>3</sup>, алга таба су тарату челтәренә элгә. Скважинаның урнашу мәйданы тигез түгел, табигый үләнле үсемлекләр белән капланган. Скважинага жәяүле юлы юк. Санитар саклык зонасының беренче поясы 3x5 метр зурлыгындагы металл баганалар белән киртәләп алынган. Хәзерге вакытта койма өлешчә жимерелгән.

4 нче бүлектә башкарылган гидрогеологик нигезләү буенча пояс чикләре, файдаланыла торган югары Казан карбонат-терриген һәм аз сулы локаль сулы түбән Казан карбонат-терриген свиталарының жир асты сулары якланган булып санала. Бу нигездә су жыю скважиналары белешмәләре өчен, урындагы урнашуын исәпкә алып, Санитар саклык зонасының беренче поясының чикләрен скважиналардан түбәндәге ераклыкта билгеләү тәкъдим ителә:

Макаровка торак пунктында МТФ территориясендә: 15,0 метр;

Югары Уратма торак пунктында: №1 скважина – 1,5 метр, №2 скважина – 3,0 метр, №4 скважина – 3,0 метр.

Санитар саклык зонасының беренче поясы чикләрендә чит корылмалар юк. Санитар саклык зонасының беренче поясы мәйданында предприятие якин арада яңа биналар, корылмалар һәм жайланмалар төзүне һәм урнаштыруны планлаштырмый.

#### Санитар саклык зонасының икенче поясы

4 нче бүлектәге гидрогеологик нигезләү буенча Санитар саклык зонасының икенче поясы Макаровка торак пунктында 188x60 метр үлчәмәндәге эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 158 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 30 метр, максималь киндәге – 60 метр. Югары Уратма торак пунктының көнъяк-көнбатыш читендә №1 һәм №2 скважиналардан тора торган су алу корылмасында санитар саклык зонасының икенче поясы, үтәлгән исәпләүләр буенча, 239x78 метрлы эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 190 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 49 метр, максималь киндәге – 78 метр. Югары Уратма торак пунктында №3 скважина санитар саклык зонасының икенче поясы, исәпләүләр буенча, 182x62 метрлы эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 151 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнбатыш юнәлештә) –

31 метр, максималь кичдеге – 62 метр. Югары Уратма торак пункттында №4 скважинада санитар саклык зонасының икенче поясы 11x60 метр үлчәмендәге эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 74 метр, агым буенча аска таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 37 метр, максималь кичдеге – 60 метр. Макаровка бистәсендәге фермада санитар саклык зонасының икенче поясы чикләренә МТФ территориясә элгә, әмма тирес саклагыч аннан читтә урнашкан. Югары Уратма торак пункттында санитар саклык зонасының икенче поясы чикләрендә төзелештән ирекле юл бие территориясә бар. №3 скважина Санитар саклык зонасының икенче поясы территориясә төзелештән ирекле мәйдан булып тора (болын), пычрату чыганаclarы юк. №4 скважинада санитар саклык зонасының икенче поясы чикләрендә төзелештән ирекле мәйданнар (болын, авыл хужалыгы жирләре) бар, автомобиль юлының бер өлешә туры килә.

Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларының торак зоналарында барлыкка килә торган хужалык-көнкүреш агып төшүчә суларын жибәрү, шартнамә нигезендә махсуслаштырылган оешма тупланган саен, янгынга каршы фильтрацион экран белән жиһазландырылган жир асты чокырларына гамәлгә ашырыла. Казылган чокырлар санитар саклык зонасының беренчә һәм икенчә поясларынан читтә урнашкан.

Жир асты суларын микроб пычрату куркынычы тудыручы объектлар санитар саклык зонасының икенчә поясы чикләрендә юк (шәхси секторның ташландык чокырлы анализланмаган торак йортлары, зиратлары, үлэт базлары, ассенизация кырлары, фильтрлау кырлары, тирес саклагычлар, силос траншеялары, терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләре, скважиналары эшләми). Яхшы санитария шартлары бактериологик күрсәткечләр буенча сайлап алына торган суның кондицион сыйфаты белән раслана (8 нчә кушымта).

#### Санитар саклык зонасының өченчә поясы

Башкарылган исәпләмәләр буенча санитар саклык зонасының өченчә поясы Макаровка торак пункттында 2630x194 метр үлчәмендәге эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 2600 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 30 метр, максималь кичдеге – 194 метр. Югары Уратма торак пункттының көнъяк-көнбатыш читендә №1 һәм №2 скважиналардан тора торган су алу корылмасында Санитар саклык зонасының өченчә поясы, үтәлгән исәпләүләр буенча, 3749x249 метрлы эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 3700 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 49 метр, максималь кичлек – 249 м. Югары Уратма торак пункттында №3 скважина санитар саклык зонасының өченчә поясы, исәпләүләр буенча, 2531x224 метрлы эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (көнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 2500 метр, агым буенча аска таба (төнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 31 метр, максималь

киңлеге – 224 метр. Югары Уратма торак пунктында №4 скважина санитар саклык зонасының өченче поясы  $L_{xd} = 583 \times 486$  метр үлчәмендәге эллипстан гыйбарәт, шул исәптән агым буенча өскә таба (төнъяк-көнчыгыш юнәлештә) – 530 метр, агым буенча аска таба (көнъяк-көнбатыш юнәлештә) – 530 метр, максималь киңлеге – 486 метр.

Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктында «Жилкомсервис» ЖЧЖ жир астынан су алу корылмаларының санитар саклык зонасында өченче пояс урнашкан урын схемасы 3 нче кушымтада күрсәтелгән. Схемада әлеге су жыю скважиналарында санитар саклык зонасының өченче поясы чикләрендә төзелеш алып барудан буш майдан булуы күренә. Югары Уратма торак пунктының көнъяк-көнбатыш читендә №1 һәм №2 скважиналарынан торган су алу корылмасында санитар саклык зонасының өченче поясы территориясендә Тәвел торак пунктында юл уза.

Әлеге су коймасының өченче поясы чикләрендә жир асты суларының химик пычрануы куркынычы булган объектлар юк (ачыкланмаган скважиналар, ягулык-майлау складлары, агулы химикатлар һәм минераль ашламалар, промстоклар туплаучылар, шламосаклагычлар һ.б.). Шулай итеп, Макаровка һәм Югары Уратма торак пунктларында су алу скважиналарын урнаштыру майданчыкларының санитар һәм экологик торышы. Уратма һәм аның тирәсендәге территорияләр уңайлы, бу химия күрсәткечләре буенча алына торган суның кондицион сыйфаты белән раслана (8 нче кушымта).

## 6. Санитар саклык зонасы территориясендә саклык чараларын үткәргү тәкъдимнәре

СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә, билгеләнүенә туры китереп, санитар саклык зонасының һәр поясы өчен су алу жайланмасында суның даими составын саклау һәм аны пычрату мөмкинлеген кисәтү юлы белән чаралар күздә тотыла.

### Беренче пояс буенча чаралар

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе койма белән әйләндереп алынган, яшел үсентеләр полосасы белән якланган һәм каравыл сакчысы белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Биек кәүсәле агачлар утырту рөхсәт ителми. Корылмаларга бара торган юллар каты өслекле булырга тиеш.

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе өслек агымының аның чикләреннән читтә су бүлү каналларына бүлеп бирелүен исәпкә алып планлаштырылырга тиеш. Скважина сөзәк урында яки түбәнлектә урнашкан очракта, өске агымны жыю өчен тау каналлары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендә суүткәргеч корылмаларын эксплуатацияләүгә турыдан-туры катнашы булмаган һәм беренче пояс территориясендә мәжбүри урнаштыруны таләп итми торган биналар, корылмалар һәм жайланмалар төзү һәм урнаштыру тыела.

Скважиналар, насос станцияләре, торак, житештерү һәм башка су үткәру корылмаларына катнашы булмаган биналарда резервуарлар урнаштыру тыела.

Гамәлдәге торак, житештерү һәм башка биналар санитар саклык зонасының беренче поясы чикләренә якин урнашкан очракта, алар территориясен пычрану мөмкинлеген булдырмый һәм санитар саклык зонасының беренче поясы территориясеннән тулысынча изоляцияләүне тәэмин итә торган төзекләндерү чаралары күрелергә тиеш.

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендә урнашкан биналар ташландык суларны көнкүреш яки эшчәнлек канализациясенә иң якин системасына яки санитар саклык зонасындагы беренче поястан читтә икенче пояс территориясендәге санитар режимны исәпкә алып урнаштырылган жирле чистарту корылмалары станцияләренә агыза торган канализация белән жиһазландырылырга тиеш. Искәрмәле очракларда, канализация булмаса, санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе пычрануга юл куймый торган урыннарда урнашкан, нәжесләрне һәм көнкүреш калдыкларын кабул итү өчен, аларны чыгарганда су үткәрми торган корылмалар төзелергә тиеш.

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендә түбәндәгеләр тыела:

- кешеләрнең, шул исәптән суүткәргечтә эшләүче затларның да, яшәве;
- чит кешеләрнең үтеп керүе;
- терлек асрау;
- ашлама һәм агулы химикатлар кулланып, утырту өчен территориядән файдалану;
- төзелеш эшләрен үткәру (су үткәру ихтыяжлары белән бәйле төзелеш эшләре бары тик Роспотребнадзор органнары белән килешенеп кенә башкарыла ала).

Санитар саклык зонасының беренче поясында урнашкан су үткәру корылмалары скважина очлыклары һәм скважина авызлары, резервуарларның люклары һәм агызу торбалары һәм насосларга су тутыру жайланмалары пычрану мөмкинлеген калдырмауны исәпкә алып жиһазландырылырга тиеш.

Су алу корылмаларының барысы да су алу корылмасын проектлаганда һәм санитар саклык зонасы чикләрен нигезләгәндә каралган проект житештерүчәнлегендәге су алу корылмасын эксплуатацияләгәндә фактик дебитның туры килүенә системалы тикшерү уздыру аппаратурасы белән жиһазландырылырга тиеш.

Югарыда санап үтелгән санитар таләпләр нигезендә әлеге проектта санитар саклык зонасының поясы чикләрендә түбәндәге чаралар каралган.

Макаровка торак пункттында фермадагы скважинаның 15,0 радиуста санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе, Югары Уратма торак пункттында 30 метрлы радиуста №3 скважина, Югары Уратма торак



пунктында 1,5 метрлы радиуста №1 скважина һәм Югары Уратма торак пунктында 3,0 метрлы радиуста №2 скважина капка һәм йозакка бикләнгән торган тимер-бетон баганалары буйлап металл челтәр панельләре белән чикләнеләр. №4 скважинада санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендә булган коймаларны сүтәргә һәм скважинадан 3,0 метрлы радиуста ятмәле панельләрдән коймалар ясарга киңәш ителә. Коймаларда йозакка бикләнгән торган капкалар һәм калиткалар урнаштыру күздә тотыла. Проект нигезендә Макаровка торак пунктындагы фермада, Югары Уратма торак пунктындагы №1 һәм №3 скважиналарда профлисттан павильоннар төзү күздә тотыла, аларда бетон идән һәм павильон тирәли бетон нигез эшләп чыгу каралырга тиеш. Югары Уратма торак пунктында №3 скважина санитар саклык зонасындагы пояс территориясе койманың эчке ягы периметры буйлап куаклар утырту юлы белән төзекләндерелә, үлән капламы даими чаптырып торырга тиеш. Калган скважиналарда санитар саклык зонасының I пояс территориясе анда күп еллык үләннәр чөчү, жир өслеген алдан бульдозер белән эшкәртү юлы белән төзекләндерелә. Скважиналарның санитар саклык зонасында беренче пояс территориясендә каты түшәмәле юллар проектланган. Скважиналар авызын су үлчәү счетчиклары һәм жир асты суларының динамик дәрәжәсен үлчәү жайланмалары белән жиһазландыру күздә тотыла. Жир өсте суларын санитар саклык зонасының I поясы майданынан жир өстеннән агузу өчен, төбе буенча киңлегә 0,5 метрлы һәм уртача тирәнлегә 0,3 метрлы су үткәргеч канаулар проектлана. СанПиН 2.04.02-84 нигезендә беренче санитар саклык зонасы поясы территориясен саклауны күздә тотарга.

#### Икенче һәм өченче пояслар буенча чаралар

Санитар саклык зонасының икенче һәм өченче поясы территориясендә жирдән файдалану режимы билгеләнә. Монда СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләрендә билгеләнгән түбәндәге гомуми чаралар күздә тотыла:

- барлык иске файдаланылмый торган скважиналарны ачыклау, бетерү (тампотаж) яисә торгызу һәм су офыгын пычрату куркынычын тудыручы гамәлдәге скважиналарны тәртипкә китерү, шул ук вакытта бетерелә торган скважиналарның тампонажы расланган проект буенча һәм санитария табибы һәм гидрогеологы күзәтчелегендә су йөртү офыгының беренчел яклануын торгызып башкарылырга тиеш;
- техник һәм янгынга каршы максатлар өчен резерв сыйфатында ликвидацияләнергә тиешле скважиналарны саклауны тыю;
- йота торган скважиналарны һәм жайланмаларны ачыклау һәм бетерү;
- яңа скважиналар бораулауны көйләү;
- су үткәрә торган офыкның саклау катламын бозып, жир асты байлыкларын эшкәртүне тыю;

- яңа төзелешнең теләсә кайсы төрөн үткәрү бары тик дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге органнары белән килешеп кенә гамәлгә ашырылырга тиеш;

- ягулык-майлау материаллары складларын, агулы химикатлар, сәнәгый агынтылар, шламсаклагычларны һәм жир асты суларының химик пычрану куркынычын китереп чыгара торган башка объектларны урнаштыруны тыю; мондый объектларны урнаштыру, геологик контрольлек органнары бәяләмәсен исәпкә алып бирелгән дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеге органнарының санитар-эпидемиологик бәяләмәсе булганда гына, санитар саклык зонасының өченче поясы чикләрендә рөхсәт ителә;

- Файдаланыла торган сулы горизонтка турыдан-туры гидрологик бәйләнеше булган жир өсте суларын санитар саклаганда жир өсте суларын саклауга карата гигиена таләпләре нигезендә кирәкле чараларны үз вакытында башкару.

Әлеге проект белән II һәм III санитар саклык зонасы пояслары чикләрендә югарыда санап үтелгән гомуми чараларны үтәү тәкъдим ителә.

Югарыда санап үтелгән чаралардан тыш, санитар саклык зонасының икенче поясы чикләрендә өстәмә рәвештә түбәндәге чаралар үтәлсә тиеш:

- зиратларны, үлэт базларын, ассенизация кырларын, фильтрлау кырларын, тирес саклагычларны, силос траншеяларын, терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләрен һәм жир асты суларын микроб пычратуга китерә торган башка объектларны урнаштыру, шулай ук ашламалар һәм агулы химикатлар куллану, төп файдаланудагы һәм реконструкцияләүдәге урманнарны кисү рөхсәт ителми;

- санитар саклык зонасының икенче поясы территориясендә урнашкан торак пунктларны төзекләндерү буенча мәжбүри чаралар үткәрү (каналлаштырылган су белән тәмин итүне оештыру, су үткәрми торган чүп-чарларны вакытында алып чыгу, аларны жайга салу һәм өске агынтыны читкә жибәрүне оештыру һ.б.).