

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

пр. Ленина, дом 17, с.Актаныш, 423740



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Ленин пр., 17йорт, Актаныш ав., 423740

Тел.(85552)3-44-22, факс(85552)3-44-14, E-mail:mail.Aktanish@tatar.ru, www.aktanysh.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә агынты суларны агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәгә 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 07 декабрдәгә 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 29 июлдәгә «Салкын су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү кагыйдәләрен раслау турында һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү хакында» 644 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Агынты сулар составын һәм үзлекләрен тикшереп торучу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары нигезендә, әйләнә-тирә мохиткә пычратучы матдәләрнең тискәре йогынтысын булдырмау максатларында, Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә агынты суларны чыгаруны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составының нормативларын өлеге карарга кушымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә агынты суларны чыгару белән шөгыльләнүче барлык абонентларга агынты сулар составының нормативларын үтәүне тәэмин итәргә.
3. Өлеге карар басылып чыккан вакыттан үз көченә керә.
4. Өлеге карарны Актаныш муниципаль районының <https://aktanysh.tatarstan.ru> рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
5. Өлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Житәкче

Р.А.Ильясов

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы территориясендә агынты суларны чыгару белән шөгыйльләнүче абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№	Пычраткыч матдэләр исемлеге	Агынты суларның составы нормативлары мг/дм ³
1.	Алюминий	5
2.	Алюминий-ион	225
3.	АСПАВ	15
4.	БПК ₅	300(500 < 3>)
5.	Үлчәнгән матдэләр	300
6.	Тимер	5
7.	Кадмий	0.015
8.	Марганец	1
9.	Бакыр	1
10.	Нефть продуктлары	10
11.	Никель	0.25(0.5 < 6 >)
12.	Нитратлар	40
13.	Нитратлар	0.8
14.	Свинец	0.25
15.	Сульфат-анион	1000 < 5>
16.	Сульфид-анион	1.5
17.	Коры калдык	1650
18.	Фенол	5
19.	Фосфат-ион (ТР буенча)	34
20.	Кислородны химик куллану, ХПК	500 (700 < 3>)
21.	Хлорид-анион	1000 < 5 >
22.	Цинк	1
23.	Гомуми хром	0.5
24.	Хром 6+	0.05

Искәрмә:

1. Майлар һәм нефть продуктлары канализация системасына бары тик эрегән һәм эмальгир халәттә генә чыгаруга рөхсәт ителә.

2. Исемлектә күрсәтелмәгән пычраткыч матдэләрне чыгару хужалык-эчү һәм балык хужалыгы файдалануындагы сулыкларда (ПДК минималь кыйммәте буенча) тиешле чик-рөхсәт ителгән концентрацияләрдән (ПДК)артмаган концентрацияләрдә рөхсәт ителә.