



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

08 07 20 19 г. № 141

Об утверждении Требований
к типовым ограждениям территорий
строительных площадок города
Нижнекамска

В соответствии с пунктом 4.11.2 Правил внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденных решением Нижнекамского городского Совета от 30 января 2013 года № 48, постановляю:

1. Утвердить Требования к типовым ограждениям территорий строительных площадок города Нижнекамска, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Предложить административно-технической инспекции Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района и иным должностным лицам уполномоченных на составление протокола об административном правонарушении обеспечить контроль за соответствием ограждений, территорий строительных площадок города Нижнекамска требованиям пункта 1 настоящего постановления.

Руководитель



Д.И. Баландин


Приложение
Утверждено
постановлением исполнительного комитета
города Нижнекамска Республики Татарстан
от «08» 07 2019 № 141

**Требования
к типовым ограждениям территорий строительных площадок
города Нижнекамска**

1. Защитно-охранные ограждения должны быть сплошными.
2. Высота защитно-охранных ограждений территории строительных площадок должна быть 2 метра.
3. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.
4. Материал ограждения – металлический профлист зеленого или коричневого цветов.
5. Технологические допуски геометрических параметров элементов ограждения должны быть не ниже 6-го класса точности по ГОСТ 21779 «Технологические допуски».
6. Материалы, применяемые для монтажа ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий.
7. В ограждениях должны предусматриваться ворота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей.
8. Ограждение, примыкающее к местам массового прохода людей (вдоль улиц, проездов, проходов), должно быть оборудовано сплошным защитным козырьком, тротуаром, перилами.
9. Козырьки и тротуары ограждений должны изготавливаться в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.
10. Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждения с подъемом к горизонту под углом 20 град. в сторону тротуара или проезжей части.
11. Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.
12. Конструкция панелей козырьков и тротуаров должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.
13. Конструкция панелей тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.
14. Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны транспорта.