



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

09.09.24

064-п

Об установлении зон санитарной  
охраны водозабора АО «Заинский сахар»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ 00233 ВЭ от 15.03.2005, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 05.02.2014 № 16.13.01.000.Т.000001.02.14 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта зон санитарной охраны водозабора АО «Заинский сахар», расположенного по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского муниципального района Республики Татарстан, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора АО «Заинский сахар», расположенного по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского муниципального района Республики Татарстан, с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26

февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- АО «Заинский сахар»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Заинского муниципального района Республики Татарстан;

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозабора АО «Заинский сахар», расположенного по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского муниципального района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборной скважины.

5. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан провести мероприятия по организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр



А.В. Шадриков

Приложение 1  
к приказу  
Министерства экологии  
и природных ресурсов  
Республики Татарстан  
от 09.09 2024 г. № 964-11

Границы зон санитарной охраны водозабора АО «Заинский сахар»,  
расположенного по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского  
муниципального района Республики Татарстан

Участок недр действующего водозабора, используемого для добычи  
подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного  
водоснабжения, расположен по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского  
муниципального района Республики Татарстан.

Водозабор состоит из 4-х действующих скважин. Географические  
координаты скважин:

№ 1 – 55°18'07.75", 52°00'06.05";

№ 2 – 55°18'04.61", 51°59'57.90";

№ 3 – 55°18'08.24", 52°00'13.74";

№ 4 – 55°18'03.58", 51°59'47.98" (система координат WGS - 84).

Кадастровые номера земельных участков под первый пояс ЗСО:

№ 1 – 16:48:030104:27;

№ 2 – 16:48:030104:29;

№ 3 – 16:48:030104;

№ 4 – 16:48:030104:29.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс  
(строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор,  
площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и  
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для  
предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО устанавливается размерами:

- для водозаборной скважины № 1: с севера – 13 м, с юга – 23 м, с запада – 17 м, с востока – 10 м;

- для водозаборной скважины № 2: с севера – 7 м, с юга – 8 м, с запада – 8 м, с востока – 7 м;

- для водозаборной скважины № 3: с севера – 13 м, с юга – 10 м, с запада – 8 м, с востока – 15 м;

- для водозаборной скважины № 4: с севера – 9 м, с юга – 9 м, с запада – 8 м, с востока – 10 м;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО устанавливается размерами:

- для водозаборной скважины № 1: вниз по потоку – 9 м, вверх по потоку – 436 м, максимальной шириной – 66 м;

- для водозаборной скважины № 2: вниз по потоку – 9,4 м, вверх по потоку – 437 м, максимальной шириной – 68,8 м;
- для водозаборной скважины № 3: вниз по потоку – 56 м, вверх по потоку – 605 м, максимальной шириной – 298 м;
- для водозаборной скважины № 4: вниз по потоку – 92 м, вверх по потоку – 607 м, максимальной шириной – 430 м;

### III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО для водозаборных скважин №№ 1-4 устанавливается размерами: вниз по потоку – 56 м, вверх по потоку – 1904 м, максимальной шириной – 670 м.

Режим хозяйственного использования территорий  
в границах зон санитарной охраны водозабора АО «Заинский сахар»,  
расположенного по адресу: д. 1, ул. Заводская, г. Заинск Заинского  
муниципального района Республики Татарстан

## 1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

## 2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

