

Исполнительный комитет
Тихоновского сельского поселения
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан
423655 Менделеевский район
с.Тихоново, ул. Шишкина д.3а

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Тихоново авыл жирлеге
башкарма комитеты
423655 Менделеевск районы
Тихоново авылы Шишкин урамы 3а

тел./факс 8 (85549) 3-43-62, E-mail: Tihon.Men@tatar.ru

Постановление

Карар

26.06.2026 г.

№ 3

О нормативах допустимых к составу сточных вод,
поступающих от абонентов-организаций
Тихоновского сельского поселения
Менделеевского муниципального района
в систему водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 10.01.2022 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «О водоснабжении и водоотведении»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов Исполнительный комитет Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы допустимых к составу сточных вод, поступающих от абонентов-организаций Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района в систему водоотведения согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 11.10.2022 № 4А.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан <http://pravo.tatarstan.ru/> и на официальном сайте Менделеевского муниципального района <https://mendeleevsk.tatarstan.ru> в разделе «Тихоновское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тихоновского
сельского поселения

А.Г. Гараева

Приложение к
Постановлению
Исполнительного комитета
Тихоновского сельского
поселения Менделеевского
муниципального района
от 26.06.2026 № 3

Нормативы допустимых к составу сточных вод, поступающих от абонентов
организаций Тихоновского сельского поселения
Менделеевского муниципального района в систему водоотведения

Наименование загрязняющих веществ	Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм ³
1	2
рН	6,5 –8,5
Взвешенные вещества	300
Азот общий	50
Хлориды	1000
Нефтепродукты	0,69
Сульфаты	592,4
БПК полное	300 (500)
Железо общее	5
Фосфор фосфатов	13,74
СПАВ	7,41
Алюминий	0,76
Марганец	0,19
Медь	0,0095
Фенол	0,0028