



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

24.06.

2026г.

г.Бавлы

№ 81

О проведении оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026/2027 гг. теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой
энергии, управляющей компании и
товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234, Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать:

- комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций Бавлинского муниципального района в составе согласно приложению №1;


- комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. потребителей тепловой энергии, управляющей компании и товарищества собственников жилья Бавлинского муниципального района в составе согласно приложению №2.

2. Утвердить:

- Программу оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющей компании, товарищества собственников жилья Бавлинского муниципального района согласно приложению №3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



Д.Л. Бакиров

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района
от «24» 06 2026г. № 81

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций
Бавлинского муниципального района

- | | |
|-----------------|--|
| Бакиров Д.Л. | - руководитель Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, председатель комиссии; |
| Сафиуллин Р.Р. | - руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы», заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| Адамова Р.А. | - начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района; |
| Ганеев Р.Г. | - государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Давлетшин Р.Ф. | - старший государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Зуев А.В. | - государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Новикова М.А. | - главный государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Паймендеев И.Ю. | - начальник Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Петракова О.В. | - государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Сунгатов Р.Р. | - государственный инспектор Юго-Восточного отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию). |
-

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от «24» 06 2026г. №81

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду 2026/2027 гг. потребителей тепловой энергии,
управляющей компании, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

- | | |
|------------------|--|
| Бакиров Д.Л. | - руководитель Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, председатель комиссии; |
| Сафиуллин Р.Р. | - руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы», заместитель председателя комиссии; |
| Адамова Р.А. | - начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района; |
| Виноградова А.В. | - ведущий инженер группы технической инспекции АО РПО «Таткоммунэнерго» энергорайон «Бавлинский» (по согласованию); |
| Ибатуллин Д.Г. | - генеральный директор ОАО «Райсервис» (по согласованию); |
| Нургалеев И.Ф. | - главный инженер АО РПО «Таткоммунэнерго» энергорайон «Бавлинский» (по согласованию); |
| Фахриев И.И. | - начальник Бавлинской районной эксплуатационной газовой службы ЭПУ «Бугульмагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» (по согласованию); |
| Шамсутдинов Х.Х. | - директор Бавлинских районных электрических сетей филиала АО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети (по согласованию); |
| Шевелев Е.Г. | - директор АО РПО «Таткоммунэнерго» энергорайон «Бавлинский» (по согласованию). |
-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района
от «24» 06 2026г. № 81

ПРОГРАММА

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
управляющей компании и товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

Настоящая программа оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющей компании и товарищества собственников жилья Бавлинского муниципального района (далее – Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 (далее – Приказ Минэнерго РФ).

В соответствии с ч.8 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон №190-ФЗ) оценка обеспечения теплоснабжающими организациями готовности к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора и государственного регулирования промышленной безопасности. В соответствии с ч.10 ст. 20 Федерального закона №190-ФЗ оценка обеспечения потребителями тепловой энергии, управляющей компанией и товариществом собственников жилья готовности к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения. В соответствии с п.6 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок), утвержденного Приказом Минэнерго РФ, в целях оценки обеспечения готовности управляющей

компании и товарищества собственников жилья, в отношении многоквартирного дома в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, управляющей компании и товарищества собственников жилья Бавлинского муниципального района по согласованию могут включаться представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих оценке, графики и сроки проведения оценки указаны в приложении 1 к Программе.

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на сайте Бавлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, с которой лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.4 пункта 1 Порядка, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных п.9, п.11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила), утвержденных Приказом Минэнерго РФ, а также заполненные оценочные листы.

В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия

рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, указанные в оценочном листе.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2-го знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение 2 к Программе).

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по форме, приведенной в приложении 3 к Программе.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Срок составления актов по результатам оценки потребителей тепловой энергии - не позднее 10 сентября, теплоснабжающих организаций – не позднее 25 октября.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (образец приведен в приложении 4 к Программе) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

Сроки выдачи паспортов потребителям тепловой энергии - не позднее 15 сентября, теплоснабжающим организациям не позднее 1 ноября.

Приложение 1
к Программе оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026/2027гг. теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, управляющей
компания, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

ГРАФИК
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
управляющей компании, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

№ п/п	Теплоснабжающие организации	Объекты, подлежащие оценке	Графики и сроки
1.	АО «РПО «Таткоммунэнерго» энергорайон «Бавлинский»	1.Котельная №9, РТ, г.Бавлы, Пл.Октября 2.Котельная №10, РТ, г.Бавлы, ул.Горюнова 3.Котельная №15, РТ, г.Бавлы, ул.Ленина 4.Котельная №17, РТ, г.Бавлы ул.Гоголя 5.Котельная №23, РТ, г.Бавлы ул.Х.Такташа 6.Котельная №26, РТ, г.Бавлы, ул.С.Сайдашева 4 7.Котельная №27, РТ, г.Бавлы, ул.С.Сайдашева 11825 8.Котельная №28, РТ, г.Бавлы, ул.Калинина 9.Котельная №29, РТ, г.Бавлы, ул.Вагапова 10.Котельная ЦРБ, РТ, г.Бавлы, ул.Энгельса	13.07.2026 11.08.2026
2.	ОАО «Райсервис»	1.Котельная Поликлиники с.Поповка 2.Котельная СДК п.Новозареченск 3.Котельная СДК с.Поповка	13.07.2026 11.08.2026
№ п/п	Потребители тепловой энергии	Объекты, подлежащие оценке	Графики и сроки
3.	Объекты образования	1.МАОУ ДО «Дом школьников» 2.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Бавлинского муниципального района РТ 3.МДОУ «Детский сад №1 «Алсу» Бавлинского муниципального района РТ 4.МДОУ «Детский сад №2 «Рябинка» Бавлинского муниципального района РТ 5.МДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» Бавлинского муниципального района РТ 6.МБДОУ «Детский сад №7 «Колокольчик»	13.07.2026
		7.МДОУ «Детский сад №8 «Виктория» Бавлинского муниципального района РТ 8.МДОУ «Детский сад №9 «Аленка» Бавлинского муниципального района РТ 9.МДОУ «Детский сад №12 «Алтынчэч» Бавлинского муниципального района РТ 10.МБОУ «Основная общеобразовательная	14.07.2026

		школа №1» Бавлинского муниципального района РТ 11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Бавлинского муниципального района РТ	
		12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ю.А.Гагарина» Бавлинского муниципального района РТ 13.МБОУ «Гимназия №4» Бавлинского муниципального района РТ 14.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Бавлинского муниципального района РТ	15.07.2026
4.	Объекты здравоохранения	15.ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница»	16.07.2026
5.	Объекты спорта	16.МБУ «Спортивная школа № 1» Бавлинского муниципального района РТ 17.МАУ «Спортивная школа № 2» Бавлинского муниципального района 18.МАУ «Комплексная спортивная школа № 3» Бавлинского муниципального района	16.07.2026
6.	Объекты культуры	19.МАУ ДО «Детская школа искусств им. Ганса Сайфуллина» Бавлинского муниципального района РТ 20.МУ «Краеведческий музей» Бавлинского муниципального района РТ 21.МУ «Централизованная библиотечная система» Бавлинского муниципального района РТ 22.МУ «Централизованная клубная система - Районный Дом культуры» Бавлинского муниципального района РТ	17.07.2026
7.	Объекты молодежи	23.МБУ ММЦ «Яшьләр донъясы» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского муниципального района РТ»	20.07.2026
8.	Объекты соцзащиты	24.ГАУСО РЦДПОВ МТЗиСЗ РТ «Радость» («Шатлык») 25.ГАУСО «КЦСОН» Милосердие» МТЗиСЗ РТ в Бавлинском муниципальном районе» 26.ГКУ «Центр занятости населения города Бавлы»	20.07.2026
9.	Прочие объекты	27.Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района РТ 28.Исполнительный комитет муниципального образования «город Бавлы» РТ 29.Совет Бавлинского муниципального района РТ 30.ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж»	21.07.2026
		31.ТОДК МФ РТ по Бавлинскому району 32.Управление сельского хозяйства и продовольствия Бавлинского	22.07.2026

		муниципального района 33.Бавлинская городская прокуратура 34.Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Бавлинскому району 35.Отделение СФР по Республике Татарстан 36.Следственный отдел СУ СК РФ по РТ	
		37.ПАО БАНК «ЗЕНИТ» 38.АО Татмедиа «Бавлы-информ» 39.ЗАО «Алойл» 40.АО «Тандер» 41.ИП «Гадельшина Е.Б.» 42.ИП «Камалов Р.Р.» 43.ИП «Литвинова О.А.» 44.ИП «Микаэлян В.Б.» 45.ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть»	23.07.2026
		46.ПАО «Татнефть» НГДУ «Бавлынефть» 47.ПАО «Таттелеком» 48.ОАО «Татэнергосбыт» 49.ООО «Интер Бавлы» 50.ООО «Омега» 51.АО «Эссен Продакшен АГ» 52.ИП «Салимов Р.Р.»	24.07.2026
		53.ООО «СЭМ» 54.ООО «Ык» 55.ИП «Садыкова Л.Ю.» 56.МРП УФПС «Татарстан почтасы» 57.ИП «Канипова А.Ф.» 58.ИП «Султангареева Р.Н.» 59.ИП «Аллаева Н.М.»	27.07.2026
№ п/п	Управляющая компания и ТСЖ	Многоквартирные дома	Графики и сроки
10.	ООО «УК г.Бавлы и Бавлинского района»	1. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 1 2. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 2 3. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 4 4. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 6 5. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 8 6. г.Бавлы, ул.Гоголя, д. 15 7.г. Бавлы, ул.Гоголя, д. 21 8. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 1 9. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 2 10. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 3 11. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 4 12. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 5 13. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 6 14. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 7 15. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 8 16. г.Бавлы, ул.Горюнова, д. 10 17. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 37 18. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 39 19. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 41 20. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 42 21. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 43	28.07.2026 - 31.07.2026

		22. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 2	
		23. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 3	
		24. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 4	
		25. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 5	
		26. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 7	
		27. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 9	
		28. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 10	
		29. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 11	
		30. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 13	
		31. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 14	
		32. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 15	
		33. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 16	
		34. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 17	
		35. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 18	
		36. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 22	
		27. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д. 24	
		38. г.Бавлы, ул.Ленина, д. 25	
		39. г.Бавлы, ул.Ленина, д. 26	
		40. г.Бавлы, ул.Ленина, д. 28	
		41. г.Бавлы, ул.Ленина, д. 30	
		42. г.Бавлы, ул.Пионерская, д. 1	
		43. г.Бавлы, ул.Пионерская, д. 3	
		44. г.Бавлы, ул.Пионерская, д. 5	
		45. г.Бавлы, ул.Пионерская, д. 7	
		46. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д. 9	
		47. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д. 13	
		48. г.Бавлы, ул.Энгельса, д. 58	
		49. г.Бавлы, ул.Энгельса, д. 60	
		50. г.Бавлы, ул.Энгельса, д. 66	
		51. г.Бавлы, ул.Энгельса, д. 68	
		52. г.Бавлы, ул.Энгельса, д. 70	
		53. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д. 23	
		54. г.Бавлы, ул.Калинина, д.33а	
		55. г.Бавлы, ул.Калинина, д.35	
		56. г.Бавлы, ул.Калинина, д.35а	
		57. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 40	
		58. г.Бавлы, ул.Калинина, д. 44	
		59. г.Бавлы, ул.Калинина, д.45	
		60. г.Бавлы, ул.Калинина, д.47	
		61. г.Бавлы, ул.Ленина, д.1	
		62. г.Бавлы, ул.Ленина, д.11	
		63. г.Бавлы, ул.Ленина, д.15	
		64. г.Бавлы, пл.Октября, д.3	
		65. г.Бавлы, пл.Октября, д.4	
		66. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.14	
		67. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.15	
		68. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.17	
		69. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.18	
		70. г.Бавлы, ул.Куйбышева, д.12	
		71. г.Бавлы, ул.Калинина, д.46	
		72. г.Бавлы, ул.Ленина, д.18	
		73. г.Бавлы, ул.Островского, д.14	
		74. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.10	

		75. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.20 76. г.Бавлы, пл. Победы, д.3 77. г.Бавлы, ул.Гоголя, д.12 78. г.Бавлы, ул.Гоголя 18 79. г.Бавлы, ул.Гоголя, д.22 80. г.Бавлы, ул.Горького, д.3 81. г.Бавлы, ул.Горького, д.4 82. г.Бавлы, пер.Кирова, д.7 83. г.Бавлы, ул.Ленина, д.16 84. г.Бавлы, ул.Ленина, д.20 85. г.Бавлы, пл.Октября, д.9 86. г.Бавлы, пл.Октября, д.10 87. г.Бавлы, пл.Октября, д.14 88. г.Бавлы, ул.Островского, д.5 89. г.Бавлы, ул.Островского, д.5а 90. г.Бавлы, ул.Островского, д.12 91. г.Бавлы, ул.Пионерская, д.13 92. г.Бавлы, ул.Пионерская, д.14 93. г.Бавлы, ул.Пионерская, д.15 94. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.21 95. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.23 96. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.25 97. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.29 98. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.31 99. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.33 100. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.35 101. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.45а 102. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.45 103. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.3 104. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.5 105. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.24 106. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.28 107. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.32 108. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.6 109. г.Бавлы, ул.Х.Такташа, д.29 110. г.Бавлы, ул.Энгельса, д.44 111. г.Бавлы, ул.Энгельса, д.50 112. г.Бавлы, ул.Энгельса, д.52 113. г.Бавлы, ул.Энгельса, д.54 114. г.Бавлы, ул.Пушкина, д.27	
11.	НО ТСЖ «Наш двор»	115. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.27/1 116. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.27/2 117. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.29 118. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.19а 119. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.23 120. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.23а 121. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.33 122. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.26 123. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.31 124. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.21 125. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева д.34 126. г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.19	03.08.2026 05.08.2026

Приложение 2
к Программе оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2025/2026гг. теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, управляющей
компаний, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия указаний сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	Итог = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила);	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + Ккач строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	Кфункц	Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэсп/произв.инстр *		

									0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрн * 0,1			
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт	Наличие - 1 Отсутствие - 0							
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Коогл	Коогл = Nкогл / Nвсего РСО в системе т/сч							
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Nкогл	Фактическое значение							
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	Nвсего РСО в системе т/сч	Фактическое значение							
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	Наличие - 1 Отсутствие - 0							
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперече нь	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО *							
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кперече ньОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0							

1.1.4.2	использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	Кэкспл/произв.инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Кзнаний = Кпр.зн.не ОПО * 0,5 + Кпр.зн.ОПО * 0,5		
1.6.1.1		Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	Кпр.зн.не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2		Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кпр.зн.ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Кобуч	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5		
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	0,5	Котв ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр.тр ула	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	0,1	Ктрен	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок				
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим. налад	Крежим. налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим. карт * 0,5	
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктемп.г граф	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	Крежим. карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Ккачст	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	Ккомм.у чет	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	Федерального закона о теплоснабжении)	учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплооборудованиям, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	Кач. строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	Кнадеж = Ковид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдлм.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01		

1.6.1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	Косвид	Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5		
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	Косбелд	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности,	0,05	Кдлм.тр уб	Наличие - 1 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует		

		состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб			источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о тепловых потерях через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о тепловых потерях через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,01	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), продолженных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), продолженных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Кшурф	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист. промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)		Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов		0,01	Кэлектр. сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)		Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций		0,01	Кнасос.с тан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)		Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запаса топлива		0,03	Ктопл	$K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода		0,5	Кдогтопл	$K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива		0,5	Кзапас	$K_{запас} = 1$, если $Запасфакт \geq Запаснормат$ $K_{запас} = 0$, если $Запасфакт < Запаснормат$		
1.6.10.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т		фактический объем запаса топлива, тыс. т		-	Запасафакт	фактическое значение		
1.6.10.2.2		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т		утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т		-	Запаснормат	фактическое значение		
1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых		показатель наличия запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации		0,01	Кматер	$K_{матер} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$		

1.6.11. 2	энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <S> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <S> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)		-	% наличия запас мат фак т по инвента р	Фактическое значение	
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением	0,01	Крезерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)							
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Клорядо к	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8, 2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 1.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпрдт	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется

теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)					
Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 жилищного кодекса российской федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показа теля	Наимено вание показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значен ие (запол няется комисс ией)	Замеч ание (в случае налич ия, с указан ием сроков устран ения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$И_{отгр} = \frac{K_{закон о тепл} * 0,85 + K_{жил. фонд} * 0,06 + K_{газ} * 0,02 + K_{предп} * 0,05 + K_{план} * 0,02}{0,02}$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)	-	Показатель выполнения требований федерального закона о теплоснабжении	0,85	K _{закон о тепл}	$K_{закон о тепл} = K_{безопасн} * 0,8 + K_{режим} *$		

	(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):					0,03 + Кзалож * 0,15 + Кучет * 0,02			
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Кбезопасн	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэспл/про изв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.г епл.пункт * 0,01 + Кипт * 0,01 + Крегул.тем пер * 0,01			
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Кпромыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутритривомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Кгидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		работоспособности, плотности (герметичности) салниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 2.28 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (по вводной запорной арматуре) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.78 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Клеречь	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэкспл/про изв. инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	Кпаспорт.г екпл.пункт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.тем пер	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5		
1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой	Показатель наличия актов осмотра объектов теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2 .2		воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.готов	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95			
1.3 .1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдоговор	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3 .2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	Кучет	Кучет = Кпровер.уз. уч * 0,5 + Кпровер.ки п * 0,5			
1.4 .1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз. уч	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.4 2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.ки п	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила) и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдзиф * 0,3		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Кдзиф	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	Кгаз = - Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех. обсл * 0,5		
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного	0,5	Кдогов.тех. обсл	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральными органами государственного энергетического надзора, федеральными государственными органами государственного надзора в области промышленности безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральными государственными органами государственной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Ктрелл	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

Приложение 3
к Программе оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, управляющей
компаний, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

___ / ___ гг.

___ «___» 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная

___,
(форма документа и его реквизиты,
которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от «___» 20__ г., утвержденной _____

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа,
проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» 20__ г. по «___» 20__ г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ___;
2. ___;
3. ___;
- NN ___.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения	Уровень готовности
---------------------------	--------------------

готовности	(Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на __ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на __ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на __ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

на __ л. в 1 экз.

Председатель

комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель
председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение 4
к Программе оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду
2026/2027 гг. теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии, управляющей
компании, товарищества собственников жилья
Бавлинского муниципального района

ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. ;
2. ;
3. ;
NN .

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____

N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)