



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2025г

КАРАР

№ 3314

О внесении изменений в приложения к Постановлению Исполнительного комитета от 03.07.2020 № 3146 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Набережные Челны»

В соответствии с Приказом Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.01.2025 № 26 «Об утверждении комплексного экологического разрешения», пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного Решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к Постановлению Исполнительного комитета от 03.07.2020 № 3146 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения города Набережные Челны» следующие изменения:

- 1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
- 2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
- 3) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>), на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета Вильданова Р.Ф.

Руководитель  
Исполнительного комитета



Ф.Ш. Салахов

Приложение № 1  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от «07» 07 2025 № 3314

Приложение № 1  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от 03.07.2020 № 3146

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций,  
осуществляющих водоотведение в хозяйственно-бытовую канализацию  
города Набережные Челны

| №<br>п/п | Наименование вещества (показателя)                          | Допустимое значение показателя<br>(концентрация),<br>мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | рН                                                          | 6,0-9,0                                                                        |
| 2        | Взвешенные вещества                                         | 300                                                                            |
| 3        | БПК <sub>5</sub> , мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>        | 300                                                                            |
| 4        | ХПК, мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>                      | 500                                                                            |
| 5        | Азот аммонийный                                             | 19,43                                                                          |
|          | Аммоний-ион (ионы аммония)                                  | 25                                                                             |
| 6        | Фосфат-ион (по Р), Фосфаты по фосфору,<br>Фосфор фосфатов   | 12                                                                             |
|          | Фосфат-ион, фосфаты                                         | 36,8                                                                           |
| 7        | БПК <sub>полн</sub> , мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>     | 399                                                                            |
| 8        | Сульфат-ион (сульфаты)                                      | 203,68                                                                         |
| 9        | Нефтепродукты                                               | 4,0                                                                            |
| 10       | АСПАВ (АПАВ)                                                | 2,6                                                                            |
| 11       | Медь (ионы меди)                                            | 0,007                                                                          |
| 12       | Цинк                                                        | 0,426                                                                          |
| 13       | Марганец                                                    | 0,043                                                                          |
| 14       | Стронций                                                    | 1,632                                                                          |
| 15       | Молибден                                                    | 0,0053                                                                         |
| 16       | Сульфиды (S-H <sub>2</sub> S+S <sub>2</sub> -), сульфид-ион | 1,5                                                                            |

Примечание. Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ № 644).

Заместитель Руководителя Аппарата,  
начальник управления делопроизводством  
Исполнительного комитета



Н.И. Галиева

Приложение № 2  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от «07» 07 2025 № 3314

Приложение № 2  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от 03.07.2020 № 3146

Нормативы состава промышленных (производственных) сточных вод  
для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на сооружения  
механической очистки протстоков (СМОП) города Набережные Челны

| №<br>п/п | Наименование вещества (показателя)                        | Допустимое значение показателя<br>(концентрация),<br>мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | рН                                                        | 6,0-9,0                                                                        |
| 2        | Взвешенные вещества                                       | 500                                                                            |
| 3        | ХПК                                                       | 500                                                                            |
| 4        | Аммоний – ион (Ионы аммония)                              | 25                                                                             |
|          | Азот аммонийный                                           | 19,43                                                                          |
| 5        | Фосфат ион (по Р), Фосфаты по<br>фосфору, Фосфор фосфатов | 12                                                                             |
|          | Фосфат-ион (фосфаты)                                      | 36,8                                                                           |
| 6        | Сульфат-ион (сульфаты)                                    | 203,68                                                                         |
| 7        | Нефтепродукты                                             | 250                                                                            |
| 8        | АСПАВ (АПАВ)                                              | 5,1                                                                            |
| 9        | Медь (ионы меди)                                          | 0,052                                                                          |
| 10       | Цинк                                                      | 1,0                                                                            |
| 11       | Марганец                                                  | 0,048                                                                          |
| 12       | Стронций                                                  | 1,632                                                                          |
| 13       | Молибден                                                  | 0,0053                                                                         |

Примечание: Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в составе промышленных (производственных) сточных вод запрещается.

Заместитель Руководителя Аппарата,  
начальник управления делопроизводством  
Исполнительного комитета



Н.И. Галиева

Приложение № 3  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от «07» 07 2025 № 3314

Приложение № 3  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
от 03.07.2020 № 3146

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в пруды-накопители (пруды-отстойники) № 1, № 2 промышленно-коммунальной зоны города Набережные Челны

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества (показателя)                            | Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Водородный показатель (рН)                                                  | 6,0-9,0                                                                  |
| 2     | Взвешенные вещества                                                         | 300                                                                      |
| 3     | БПК <sub>5</sub> , мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>                        | 30                                                                       |
| 4     | БПК <sub>полн</sub> (БПК <sub>20</sub> ), мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> | 39,9                                                                     |
| 5     | ХПК, мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>                                      | 100                                                                      |
| 6     | Ам.лоний – ион (Ионы аммония)                                               | 2,6                                                                      |
|       | Азот аммонийный                                                             | 2,0                                                                      |
| 7     | Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов                      | 1,5                                                                      |
|       | Фосфат-ион (фосфаты)                                                        | 4,6                                                                      |
| 8     | Сульфат-ион (сульфаты)                                                      | 203,68                                                                   |
| 9     | Нефтепродукты                                                               | 8,0                                                                      |
| 10    | АСПАВ (АПАВ)                                                                | 5,1                                                                      |
| 11    | Медь (ионы меди)                                                            | 0,052                                                                    |
| 12    | Цинк                                                                        | 1,0                                                                      |
| 13    | Марганец                                                                    | 0,051                                                                    |
| 14    | Стронций                                                                    | 1,632                                                                    |
| 15    | Молибден                                                                    | 0,0053                                                                   |

Заместитель Руководителя Аппарата,  
начальник управления делопроизводством  
Исполнительного комитета



Н.И. Галиева