



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.04.2024

460

**КАРАР**


2024 елга Алабуга шәһәре  
предприятиеләреннән үзәкләштерелгән су  
агызу (чыгару) системасына һәм район  
чистарту корылмаларына керә торган  
агынты сулар составы нормативларын  
раслау турында

«Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» 2011 елның 7  
декабрдәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Алабуга  
муниципаль районы Башкарма комитеты

**КАРАР БИРӨ:**

1. 2024 елга Алабуга шәһәре предприятиеләреннән үзәкләштерелгән су агызу (чыгару) системасына һәм район чистарту корылмаларына керә торган агынты сулар составы нормативларын, әлеге карарга кушымта нигезендә расларга. Күрсәтелгән нормалар күпфатирлы йортлар белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешмаларга (әлеге абонентлардан биологик чистарту корылмаларына керә торган агынтыларның рөхсәт ителгән иң чик концентрациясе нормалаштырылмый) кагылмый.
2. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырып чыгарылырга тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче



Э.Р. Әхмәдиева

2024 елга Алабуга шәһәре предприятиеләреннән үзәкләштерелгән су агызу  
(чыгару) системасына һәм район чистарту корылмаларына керә торган  
агынты сулар составы нормативлары

| Наименование<br>загрязняющего<br>вещества | НДС        | Чистартуның<br>нәтижәлелеге | Агым суларның<br>составы<br>нормативлары (Нс) |
|---|------------|-----------------------------|---|
| Үлчәнгән матдәләр                         | 27,15      | 90                          | 271,5   |
| БПК5                                      | 5,615      | 94,4                        | 100,26  |
| Аммоний -ион                              | 1,98       | 90,5                        | 20,84   |
| Нитрит-анион                              | 0,302      | 83,3                        | 1,80  |
| Сульфат-анион                             | 147,<br>73 | 25                          | 196,97  |
| Нефть продуктлары                         | 0,12<br>03 | 73                          | 0,4455  |
| АСПАВ                                     | 0,43<br>3  | 65                          | 1,23  |
| Бакыр                                     | 0,0<br>01  | 65                          | 0,0028  |
| Алты валентлы<br>хром                     | 0,0<br>57  | 80                          | 0,285   |
| Тимер                                     | 0,28<br>5  | 47,6                        | 0,54  |
| Фосфат-ион (по Р)                         | 0,75<br>5  | 30                          | 1,07  |
| Алюминий                                  | 0,04       | 50                          | 0,08  |

|      |            |    |       |
|------|------------|----|-------|
| Цинк | 0,02<br>85 | 70 | 0,095 |
|------|------------|----|-------|


Лист согласования к документу № 460 от 03.04.2024

Инициатор согласования: Мусина Е.А. Главный специалист организационного отдела

Согласование инициировано: 02.04.2024 10:58

**Лист согласования**

Тип согласования: **последовательное**

| № | ФИО            | Срок согласования | Результат согласования  | Замечания |
|---|----------------|-------------------|---|-----------|
| 1 | Ахмадеева Э.Р. |                   |  Подписано<br>02.04.2024 - 17:25 | -         |