

Кукмара муниципаль районы
Байлангар авыл җирлеге башлыгы
карары

29 декабрь, 2025 ел

№11

**Татарстан Республикасы Кукмара районы Байлангар авыл җирлеген 2035 елга
кадәр чорга су белән тәэмин итү схемасын раслау турында**

«Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агуызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агуызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары, «Татарстан Республикасында җирле узидәрә турында» 2004 елның 28 июлндәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 15 статьясы нигезендә

КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Байлангар авыл җирлеген 2035 елга кадәр чорга су белән тәэмин итүнең кушымта итеп бирелгән схемасын расларга.

2. Әлеге карарны Байлангар авыл җирлегенең мәғлүмат стендларында бастырып чыгарырга һәм «Интернет» челтәрәндә Кукмара районының рәсми сайтына урнаштырырга.

Байлангар авыл җирлеге башлыгы



И.Ф. Кәримуллин

Байлангар авыл җирлеге башлыгы
карары белән РАСЛАНГАН
«29» декабрь, 2025 ел №11

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

КУКМАРА РАЙОНЫ БАЙЛАНГАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН

2035 ЕЛГА КАДӘР ЧОРГА

СУ БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТУ

СХЕМАСЫ

1. Гомуи нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Байлангар авыл җирлеген су белән тәэмин итү схемасы – су белән тәэмин итү системасының нәтиҗәле һәм имин эшләвен, аны хокукий җайга салуны исәпкә алып үстерүне нигезләү буенча материаллар булган документ.

Кукмара муниципаль районы Байлангар авыл җирлеген су белән тәэмин итү схемасын эшләү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора:

1. «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агуызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон;

2. РФ Хөкүмәтенең «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агуызу схемалары турында» 2013 елның 5 сентябрендәге 782 номерлы карары.

Су белән тәэмин итү схемасы территориялә планлаштыру документлары һәм җирлекнең коммуналь инфраструктура системаларын комплекслы үстерү программалары нигезендә эшләнә.

Су белән тәэмин итү схемасы 10 елга эшләнгән.

II. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агуызу схемасының төп максатлары һәм бурычлары

☐ техник мөмкинлеге булганда, мондый тоташтыруны башкарырга тиешле капитал төзелеш объектн һәм оешманы су белән тәэмин итү чөлтөрлөрөнә тоташтыру мөмкинлеген билгеләргә;

☐ норматив таләпләр нигезендә су белән тәэмин итү системаларының ышанычлылыгын арттырырга;

☐ озак сроклы перспективада һәр кулланучыга исәпләгәндә су белән тәэмин итүгә чыгымнарны минимальләштерергә;

☐ Байлангар авыл җирлегендә яшәүчеләрне су белән тәэмин итү чөлтөрөнә тоташтыру һәм җирлектә яшәүчеләрне хужалык-эчү билгеләнешендәге су белән тәэмин итү зарур булганда тәэмин итәргә.

1 бүлек. Җирлек буенча су белән тәэмин итү турында белешмәләр

1. Татарстан Республикасы Кукмара районы Байлангар авыл җирлегенә кыскача характеристика

Байлангар авыл җирлеге чиге «Территорияләр чикләрен билгеләү һәм «Кукмара муниципаль районы» муниципаль берәмлегенә һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 27-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә кабул ителде (үзгәрешләр һәм өстәмәләр белән).

Байлангар авыл жирлеге Татарстан Республикасының Кукмара районы составына керә. Кукмара районының көньяк-көнчыгышында, район үзәге Кукмара шәһәрәннән 8 – 12 км ераклыкта урнашкан.

Байлангар авыл жирлеге түбәндәге муниципаль берәмлекләр белән чиктәш:

- төньякта Кукмара районының Олыяз авыл жирлеге белән.

- көнчыгышта Кукмара районының Зур Кукмара, Зур Сәрдек авыл жирлекләре белән.

- көньякта Татарстан Республикасы Кукмара районының Ош-Юмья, Урта Комар авыл жирлекләре белән,

- көнбатышта Кукмара районының Каенсар һәм Нырья авыл жирлекләре белән.

Байлангар авыл жирлеге составына түбәндәге торак пунктлар керә: Байлангар авылы, Сазтамак авылы, Нормабаш авылы.

2025 елның 01 гыйнварына Байлангар авыл жирлегендә халык саны – 1037 кеше. Административ үзәге – Байлангар авылы. Авыл жирлеге чикләрендәге территория мәйданы – 4052 га. шул исәптән, торак пунктларның мәйданы – 236,99 га, шулардан: Байлангар ав. – 132,31 га, Сазтамак ав. – 56,19 га, Нормабаш ав. – 48,49 га (картографик материал буенча).

Рельефы – сөзәк-калкулыклы тигезлек. Хәзерге эрозия процесслары рельефка сизелерлек йогынты ясаган. Районның геологик төзелеше аның Рус платформасы, 2 км тирәнлектә урнашкан кристаллик фундамент кебек тектоник структурага туры килүе белән аңлатыла. Утырма токимнарның калыңлыгы девон, ташкүмер һәм Пермь системалары катламнарыннан гыйбарәт. Мәйданны бер геоморфологик элемент алып тора, аз бүленгән, Геологик кисем литологиясе буенча катламнары куәтләре һәм жәелүләре буенча тигез ятмаган дүрт катламнан артмый, сулы горизонт юк, үзенчәлекле грунтлар киң таралыш тапмаган. Өйрәнелгән мәйдан чикләрендә билгеләнгән үзенчәлекле грунтларга өемле грунтларны һәм пермь яшендәге элювиаль грунтларны кертергә кирәк. Зонада элювиаль грунтлар су бүленешләре битләрендә өемле грунтларның аз куәтле тышчасы булып таралган, күбесенчә чуар төстәге каты, ярым каты балчыктан тора, физик җилләнүгә кагылган структур элювий катламына кертелгән. Потенциаль су басу дәрәжәсе буенча территория потенциалы су басу территориясенә керә. Грунтларның корыч конструкцияләргә карата коррозия активлыгы югарыдан уртачага кадәр үзгәрә. Өске карст катламы юк. Бу районда сөзәклек эрозиясе зәгыйфь һәм уртача интенсивлыкта.

Климаты уртача-континенталь, кышы салкын, жәе жылы. Климатик район – 1В. Тышкы һаваның исәпләнгән температурасы – минус 32 С, ел фасыллары ачык чагыла. Норматив җил басымы – 30 кг/кв.м. Исәпләнгән кар йөкләнеше – 240 кг/кв.м. Туфрак туңуның норматив тирәнлеге – 1,7 м. Климат өчен ел фасылларының күчеш чорлары кискен алмашыну, озын салкын кыш һәм уртача жылы жәй хас. Чагыштырмача тигез, аз гына калкулыклы рельеф һәм тау киртөлөренең булмавы Атлантик океаннан һава агымнарының ирекле үтеп керүенә ярдәм итә, бу исә кышның кырыслыгын киметә. Язын көньяк һәм төньяк юнәлешләрдәге җилләрнең киңлеккара алмашынуы көчәя. Бу язын тотрыксыз температура режимын тудыра. Май-июнь айларында салкыннарның кабат кайтуы һәм хәтта кар явуы күзәтелә.

Жирлекнең төп табигый ресурслары булып хужалык-эчү билгеләнешендәге жир асты геотермаль сулары тора.

Байлангар авыл жирлеге территориясендә 8 су башнясы урнашкан. Байлангар авыл башкарма комитеты милкендә.

2. Проект карарлары.

Байлангар авыл жирлеген су белән тәэмин итүнең проект чишелешләре, челтәр һәм корылмаларның факттагы торышын исәпкә алып, эшләнә торган Генераль план нигезендә ихтыяжның артуы нигезендә гамәлдәге барлыкка килгән су белән тәэмин итү системасы нигезендә нигезләнә.

Жирлекне су белән тәэмин итү системасы үзәкләштерелгән, хужалык-эчү системасы – билгеләнеше буенча, тупик системасы – конструкциясе буенча.

Халыкка эчәрлек сыйфатлы су бирү хужалык-эчү ихтыяжларына һәм су сибүгә, житештерү предприятиеләренә технологик ихтыяжларына, янгын сүндерүгә каралган.

3. Су белән тәэмин итү чыганаclarы, су белән тәэмин итү схемасы

Байлангар авыл жирлеген үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларының техник-икътисадый торышы

Жирлек халкын һәм хужалыкларын су белән тәэмин итүнең төп чыганагы булып 8 артезиан скважинасының жир асты сулары тора.

Байлангар авыл жирлеге администрациясе түбәндәге торак пунктларны су белән тәэмин итә: Байлангар авылы, Сазтамак авылы, Нормабаш авылы.

Байлангар торак пункттын су белән тәэмин итү Байлангар торак пункты читендә Г. Тукай урамында урнашкан 1 нче су жыю скважинасынан һәм Гагарин урамындагы 3 нче скважинадан (1 нче скважинаның кадастр номеры 16:23:160203:91, 3 нче скважинаның кабастр номеры 16:23:160202:110) гамәлгә ашырыла, үзара тоташкан, 1 нче скважина тамагының абсолют бйлгесе - 96 метр, 3 нче скважинаныкы – 130 метр.

1 нче скважина 1984 елда 96 м тирәнлектә борауланган, һәм 3 нче скважина 2003 елда 130 м тирәнлектә борауланган, эш диаметры 168 мм булган ике колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 10 метрдан 131 метрга кадәр тирәнлек интервалында вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өслектән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәэмин итә.

1 нче скважина тамагы павильон белән ябылмаган, 3 нче скважина тамагы павильон белән ябылган Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый.

Ф. Заһидуллин урамындагы 2 нче скважина 120 м тирәнлектә борауланган. Скважина елына 365 көн түбән. Казан терриген-карбонат су йөртү комплексы файдаланыла.

120 м тирәнлектәге скважина 1984 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 120 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өслектән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәэмин итә.

Яшьләр урамындагы 4 нче скважина 110 м тирәнлектә борауланган. Скважина елына 365 көн түбән Казан терриген-карбонат су йөртү комплексы файдаланыла.

110 м тирәнлектәге скважина 1984 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 96 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өслектән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәмин итә.

Су хужалык-эчү ихтыяжларына Байлангар торак пунктында кулланыла. Суга ихтыяж елына ⁴³⁴⁸⁰ куб м (тәүлегенә 119,1 куб м) тәшкил итә.

Скважинадагы су өсте тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый.

Су суырту корылмалары: су манарасы Рожновский конструкциясендәге бак сыйдырышлылыгы $V=50$ куб м, стволның биеклегә бак төбенә кадәр $H=22$ м. Насос белән күтәрелә торган су скважинадан су башнясына бирелә, аннан суүткәргеч челтәренә керә, артык су су башнясында кала, ул насос сүнгән вакытта тотыла. Электр суырткыч насосны эшләтеп жибәрү һәм туктату су жыю башнясы багындагы су дәрәжәсенә бәйле рәвештә автомат рәвештә башкарыла.

Байлангар авылының торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм, 63 мм булган ГОСТ 18599-83* полиэтилен суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренә гомуми озынлыгы 8240,0 м. Диаметры 1200 мм булган суүткәргеч коелар тимер-бетон божралардан ясалган.

Жир асты суларының сыйфаты өйрәнелгән химик состав күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су» норматив таләпләренә туры килә.

Сазтамак торак пункты су белән тәмин итү Ленин урамындагы 1 нче скважинадан башкарыла (1 нче скважинаның кадастр номеры 16:23:160301:131), жиң өслегенә абсолют тамгасы 96 м тирәнлектә.

96 м тирәнлектәге скважина 1982 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 96 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өслектән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәмин итә. 1 нче скважина тамагы павильон белән ябылган.

Сазтамак торак пункты су белән тәмин итү Ленин урамындагы 2 нче скважинадан башкарыла (2 нче скважинаның кадастр номеры 16:23:160301:132), жиң өслегенә абсолют тамгасы 80 м тирәнлектә.

80 м тирәнлектәге скважина 1982 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 80 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өслектән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәмин итә.

Скважина елына 365 көн түбән Казан терриген-карбонат су йөртү комплексы файдаланыла.

Су хужалык-эчү ихтыяжлары өчен Сазтамак торак пунктында кулланыла. Суга ихтыяж елына ¹⁷⁰⁰⁰ куб м (тәүлегенә 46,57 куб м) тәшкил итә.

Санитар сак зонасының беренче поясы коймасы бар. Скважинадагы су өст тигезлегенә торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый.

Су суырту корылмалары: су манарасы Рожновский конструкциясендәге бак сыйдырышлылыгы $V=50$ куб м, стволның биеклегә бак төбенә кадәр $H=22$ м. Насос

белән күтәрелә торган су скважинадан су башнясына бирелә, аннан суүткәргеч челтәренә керә, артык су су башнясында кала, ул насос сүнгән вакытта тотыла. Электр суырткыч насосны эшләтеп җибәрү һәм туктату су җыю башнясы багындагы су дәрәжәсенә бәйле рәвештә кулдан башкарыла.

Сазтамак авылының торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм, 63 мм булган ГОСТ 18599-83* полиэтилен суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренәң гомуми озынлыгы 3650,0 м.

Жир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча «Эчә торган су» СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативы таләпләренә туры килә.

Нормабаш торак пунктың су белән тәэмин итү Вахитов урамындагы 1 нче скважинадан башкарыла (1 нче скважинаның кадастр номеры 16:23:160501:95), җир өслегенәң абсолют тамгасы 120 м тирәнлектә.

120 м тирәнлектәге скважина 1985 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 120 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өсләктән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәэмин итә.

Нормабаш торак пунктың су белән тәэмин итү һ. Такташ урамындагы 2 нче скважинадан башкарыла, җир өслегенәң абсолют тамгасы 96 м тирәнлектә.

96 м тирәнлектәге скважина 1987 елда борауланган, эш диаметры 168 мм булган бер колонналы конструкциягә ия. Торба артындагы аралык 18 метрдан 96 метрга кадәр интервалда вак таш белән күмелгән.

Скважинаның конструкциясе продуктив сулы горизонтны өсләктән пычранудан ышанычлы изоляцияләүне тәэмин итә.

Скважина елына 365 көн түбән Казан терриген-карбонат су йөртү комплексы файдаланыла

Су хужалык-эчү ихтыяжлары өчен Нормабаш торак пунктында кулланыла. Суга ихтыяж елына 6634 куб м (тәүлегенә 18,1 куб м) төшкил итә.

Скважинадагы су өсте тигезлегенәң торышын һәм алына торган суның күләмен күзәтү алып барылмый.

Су суырту корылмалары: су манарасы Рожновский конструкциясендәге бак сыйдырышлылыгы $V=50$ куб м , стволның биеклегә бак төбенә кадәр $H=22$ м. Насос белән күтәрелә торган су скважинадан су башнясына бирелә, аннан суүткәргеч челтәренә керә, артык су су башнясында кала, ул насос сүнгән вакытта тотыла. Электр суырткыч насосны эшләтеп җибәрү һәм туктату су җыю башнясы багындагы су дәрәжәсенә бәйле рәвештә кулдан башкарыла.

Нормабаш авылының торак фондының суүткәргеч челтәре диаметры 110 мм, 63 мм булган ГОСТ 18599-83* полиэтилен суүткәргеч торбалар системасыннан гыйбарәт. Суүткәргеч челтәренәң гомуми озынлыгы 2100,0 м.

Жир асты суларының сыйфаты химик составының өйрәнелгән күрсәткечләре һәм микробиологик күрсәткечләре буенча «Эчә торган су» СанПиН 2.1.4.1074-01 нормативы таләпләренә туры килә.

Байлангар, Сазтамак, Нормабаш авылларында су белән тәэмин итү корылмаларының техник торышы скважиналарның дәрәжәләре һәм дебитлары

системалы рәвештә мониторингланмау, челтәрләрнең аварияләгә югары булу, суның сыйфаты норматив таләпләргә туры килүгә карамастан, суны зарарсызландыру буенча заманча җайланмаларның булмавы белән характерлана. Икътисади модель соңгы дистә еллар дәвамында объектларны зур инвестицияләрсез эксплуатацияләүгә нигезләнде, бу инфраструктураны киң колачлы яңарту зарурлыгына китерде.

4. Җирлек буенча үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларының төп проблемалары:

1. Кайбер су белән тәмин итү объектларының санитария нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килмәве (су белән тәмин итү системаларының гигиена нормативлары нигезендә суның тотрыклы сыйфатын тәмин итәргә мөмкинлек бирми торган санитария-техник торышы канәгатьләнерлек түгел).

2. Санитария саклау зоналары булмау, йә аларның пояслары чикләрендә тиешле режимны үтәмәү, нәтижәдә су белән тәмин итү чыганаclarына пычраткыч матдәләр һәм микроорганизмнар элөгү ихтималы аркасында аларның санитария ышанычлылыгы кими.

3. Кулланучыларга су бирә торган суүткәргечләрдә кирәкле чистарту корылмалары (зарарсызландыру җайланмалары) комплексы булмау.

4. Су чистартуның заманча технологияләре булмау.

5. Баш корылмаларның һәм челтәрләрнең бик нык искәргән булуы.

6. Куллану урыннарына илтеп җиткерү процессында суның күп югалтылуы.

Байлангар авыл җирлегә торак пунктларын су белән гарантияле тәмин итү өчен, тулысынча төзекләндерелгәндә (һәр йорт, җәмәгать биналары һәм коммуналь билгеләнештәге биналар эчендә суүткәргеч челтәрләр урнаштыру) киләчәктә искә алырга кирәк:

1. хәзерге вакытта авария хәлендә булган тирән су скважиналарын, технологик җиһазларны алыштырып һәм оголовкны ремонтлап, капитал ремонтлау, кайбер чараларны башкарырга: насосны һәм тирә-як торбаларны сүтәргә, ике тәүлек дәвамында эрлифт белән су үткәргәргә;

2. җирлекнең барлык торак пунктлары территориясендә гамәлдәге суүткәргеч челтәрен үстөрү Ø110+63мм;

3. гамәлдәге челтәрләрне этаплап реконструкцияләү.

Суүткәргеч челтәрен Ø110+63 мм киләчәккә ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 полиэтилен торбалардан планлаштырырга кирәк.

Биналарга керү юлларында су үлчәү узеллары җайланмасын СНИП 2.04.01-85* нең «Биналарның эчке суүткәргече һәм канализациясе» 11 бүлегә нигезендә проектларга.

Су чыгымнарын исәпкә алу өчен, эчке суүткәргеч белән җиһазландырылган һәр бинада су үлчәү узеллары урнаштыру тәкъдим ителә.

Шулай ук гамәлдәге һәр скважинаны су үлчәү узелы белән тәмин итү планлаштырыла.

Суүткәргеч корылмаларында СНИП 2.04.02-84 һәм СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә санитар саклау зонасы булырга тиеш.

5. Су белән тәэмин итү чыганаclarын санитар саклау зоналары.

Санитар саклау зоналары барлык су чыганаclarында һәм хужалык-эчү билгеленешендәге сууткәргечләрдә аларның санитар-эпидемиологик ышанычлылыгын тәэмин итү максатларында каралырга тиеш.

Су белән тәэмин итү чыганаclarын пычранудан саклау максатларында «Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә өч поястан торган санитар саклау зоналары оештыру күздә тотыла:

Санитар саклау зоналарының беренче поясына скважина тирәсендәге 30 – 50 м радиустагы территория кертелә. Беренче пояс территориясе киртәленә һәм төзекләндерелә, баш корылмаларда эшләмәүче затларга керү тыела.

Икенче һәм өченче чикләү режимнарының санитария саклау зоналары поясы. Икенче һәм өченче пояслар зонасына махсус эзләнүләр нигезендә «Су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм эчәргә яраклы сууткәргечләрне санитар саклау зоналары» СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә су алуны ышанычлы санитар яклауны тәэмин итә торган территорияләр кертелә. Икенче һәм өченче пояслар территориясендә чикләнгән санитария режимы урнаштырыла.

6. Су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларын үстерү юнәлешләре;

Үсешнең төп юнәлешләре:

1. Су белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын һәм өзлексезлеген арттыру.
2. Житештерүчән булмаган су югалтуларның кимүе.
3. Объектларның санитар-эпидемиологик таләпләргә туры килүен тәэмин итү.
4. Перспектив ихтыяжыны тәэмин итү өчен, чөлтәрләрне үстерү.
Төп бурычлар: тузган сууткәргеч чөлтәрләрен Ø110+63 мм, ПЭ100) этаплап реконструкцияләү һәм алыштыру, жиһазларны алыштырып, скважиналарны капитал ремонтлау, санитар саклау зоналарын төзү һәм суны исәпкә алу үзәклары белән жиһазлау.

7. Кайнар, эчәргә яраклы, техник су белән тәэмин итү һәм куллану балансы;

Жирлекне су белән тәэмин итү системасы халыкны хужалык-эчү ихтыяжлары өчен салкын су белән генә тәэмин итә. Кайнар су белән тәэмин итү йортларда индивидуаль рәвештә башкарыла, техник су белән тәэмин итү (су сибү, янгын сүндерү) шул ук системадан тәэмин ителә.

- **Су бирү (су белән тәэмин итү):** Су бирүнең гомуми тәүлеклек күләме халык саныннан (1037 кеше) һәм су куллану нормативыннан чыгып бәяленә. Гамәлдәге скважиналарның агымдагы һәм перспективалы ихтыяжларны каплау өчен суммар дебиты житәрлек.
- **Куллану:** Суның төп күләме (якынча 95-98%) халык тарафыннан хужалык-эчү ихтыяжларына тотыла. Аз гына күләме йорт яны кишәрлекләренә су сибү һәм янгын куркынычсызлыгын (башняларда янгынга каршы су запасы) тәэмин итү өчен кулланыла. Бирелә торган суның шактый өлеше (бәяләнүләр буенча 30-40% ка кадәр) югары дәрәжәдә тузганлык аркасында чөлтәрләрдә югала.
- **Баланс:** Киләчәктә, агып чыгуларны бетергәннән соң, су бирү күләме перспективалы үсешне һәм сәгатьлек тигезсезлек коэффициентын исәпкә алып, халыкның факттагы куллануы белән корреляцияләнәчәк.

8. Үзөклөштөрөлгөн су белән тәзмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр;

1. **Реконструкцияләү һәм модернизацияләү:** Гамәлдәге артезиан скважиналарына капитал ремонт (иске жиһазларны сүтү, суны кудыру, насосларны алмаштыру, оголовкларны ремонтлау).
2. **Челтәрләрне реконструкцияләү:** Байлангар, авылында тузган суүткөргеч челтәрләрне ПЭ100 SDR17 торбаларына таппап алыштыру.
3. **Яңа төзелеш:** Торак пунктларның бөтен территориясен колачлау челтәрне үстерү.
4. **Төзөкләндерү:** Барлык скважиналарның санитар саклау проект зоналарын төзү, һәр скважинаны һәм эчке суүткөргечле һәр бинаны су үлчәү узеллары белән жиһазлау.

9. Үзөклөштөрөлгөн су белән тәзмин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча Чараларның экологик аспектлар;

Чараларга табигатьне саклау һәм мохитне яхшырту характеры хас:

1. Су югалтуларны киметү жир асты су ресурсларыннан нәтижәле файдалануга китерә.
2. Санитар саклау зонасын төзөкләндерү һәм скважиналарны ремонтлау сулы горизонтларның потенциал пычрануын булдырмый кала.
3. Заманча полиэтилен торбалар куллану системаның герметиклыгын арттыра, челтәрдәге суның пычрану һәм пычраткыч матдәләрнең грунтка үтеп керү куркынычын киметә.
4. Эшләр башкару чорында туфрак катламын саклау, эрозияне булдырмау һәм төзелеш чүп-чарын утильләштерү буенча чаралар күрергә кирәк.

10. Үзөклөштөрөлгөн су белән тәзмин итү системалары объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капитал салулар күләмнәрен бәяләү;

Капитал салулар күләме эшләнгән проект-смета документлары нигезендә төгәлләштерелергә тиеш. Алдан бәяләү үз эченә түбәндәге чыгымнарны ала:

- 6 скважинага капитал ремонт ясау.
- Берничә чакрымга сузылган суүткөргеч челтәрләрне реконструкцияләү һәм яңаны төзү.
- Су үлчәү узелларын төзү һәм санитар саклау зонасын төзөкләндерү. Финанслауның планлаштырыла торган төп чыганагы булып, «Чиста су» федераль һәм республика программалары акчалары тора.

11. Үзөклөштөрөлгөн су белән тәзмин итү системаларын үстерү күрсәткечләренең планлы күрсәткечләре;

Схеманы гамәлгә ашыру чорына (10 ел) планлы күрсәткечләр үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1. Челтәрләрнең тузуын 30 % тан да артык булмаган дәрәжәгә кадәр киметү.
2. Транспортировка вакытында су югалтуны 10-15% ка кадәр киметү.
3. Үзөклөштөрөлгән система гамәлдә булган зонада яшәүче 100 % халыкны сыйфатлы эчәр су белән тәзмин итү.
4. Барлык гамәлдәге чыганаclarның санитар саклау зонасын төзөкләндерү.
5. Суны исәпкә алу объектларын 100 % жиһазландыру.
6. Су белән тәзмин итү системасының ышанычлылыгын норматив күрсәткечләргә кадәр күтөрү.

12. Үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларының ачыкланган хужасыз объектлары исемлеге (алар ачыкланган очракта) һәм аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле оешмалар исемлеге.

Байлангар авыл җирлеге территориясендә үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системасының хужасыз объектлары ачыкланмады. Барлык объектлар (8 скважина, 8 су башнясы, суүткәргеч челтәрләр) аларны эксплуатацияләүгә вәкаләтле Байлангар авыл җирлеге башкарма комитеты милкендә һәм балансында тора.