



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2026

г.Казань

КАРАР

№ 29-12/тп-2026

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының «2026 елга Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан челтәр оешмаларының электр челтәрләренә технологик тоташтыруга стандартлаштырылган тариф ставкаларын һәм түләү формуласын билгеләү турында» 24.11.2025 елгы 334-192/тп-2025 номерлы карарына 1 нче кушымтага үзгәреш кертү турында

«Электр энергетикасы турында» 2003 елның 26 мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенен 2011 елның 29 декабрендәге карары нигезендә «Электр энергетикасында жайга салына торган бәяләр (тарифлар) өлкәсендә бәя булдыру турында» 1178 номерлы, электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, электр энергиясен житештерү объектларын, шулай ук челтәр оешмаларына һәм башка затларга караган электр челтәре хужалыгы объектларын Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенен 2004 елның 27 декабрендәге карары белән расланган № 861 Электр челтәрләренә технологик тоташтыру кагыйдәләре нигезендә, монополиягә каршы федераль хезмәтнен 2022 елның 30 июнендәге 490/22 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты турында нигезләмә, Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты Идарәсе утырышы беркетмәсе белән расланган Электр челтәрләренә технологик тоташтыруга түләү күләмен билгеләү буенча методик күрсәтмәләр 03.06.2026 № 17-ПР Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты КАРАР БИРӨ:

1. «2026 елга Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан челтәр оешмаларының электр челтәрләренә технологик тоташу өчен стандартлаштырылган тариф ставкаларын һәм түләү формуласын билгеләү турында» Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 24.11.2025 елгы 334-192/тп-2025 номерлы карарына 1 нче кушымтага яңа редакциясен (Татарстан

Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 25.02.2026 № 8-1/тп-2026 комитетының 25.02.2026 № 8-1/тп-2026, 15.04.2026 № 21-9/тп-2026, 29.04.2026 № 25-10/тп-2026 карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) билгеләп, үзгәреш керттегә.

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән соң 10 көн узгач үз көченә керә.

Рәис

Р.В. Гайнетдинов

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 24.11.2025 № 334-192/тп-2025 карарына 1 нче кушымта (Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 03.06.2026 № 29-12/тп-2026 карары редакциясендә)

Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан челтәр оешмаларының электр челтәрләренә технологик тоташтыруга түләүне исәпләп чыгару өчен стандартлаштырылган тариф ставкалары

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
1	Электр челтәрләренә технологик тоташтыру өчен түләү күләмен билгеләү буенча Методик күрсәтмэләрнең 16 пунктында («б» пунктчасыннан тыш) күрсәтелгән чаралар буенча электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, челтәр оешмаларының һәм башка затларның электр челтәре хужалыгы объектларын технологик тоташтыру чыгымнарын каплауга С ₁ стандартлаштырылган тариф ставкалары монополиягә каршы хезмәтнең 2022 елның 30 июнендәге 490/22 номерлы (алга таба - Методик күрсәтмэләр)			
1.1	Пунктларда күрсәтелгән мөрәжәгать итүчеләр объектларын технологик тоташтыру очраklары өчен 12(1), 13(2) – 13(5) һәм Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2004 елның 27 декабрендәге 861 номерлы карары белән расланган Электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, электр энергиясен житештерү объектларын, шулай ук челтәр оешмаларына һәм башка затларга караган электр челтәре хужалыгы объектларын электр челтәрләренә технологик тоташтыруның 14 кагыйдәсен (алга таба – 861 нче кагыйдә) әгәр мондый мөрәжәгать итүчеләрнең энергия кабул итү жайланмаларын технологик тоташтыру 0,4 кВ һәм аннан түбәнрәк көчәнеш дәрәжәсендә гамәлгә ашырылса			
1.1	С ₁	электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, челтәр оешмаларының һәм башка затларның электр челтәре хужалыгы объектларын технологик тоташтыруга, челтәр оешмасы тарафыннан мөрәжәгать итүчегә техник шартлар әзерләүгә һәм бирүгә һәм челтәр оешмасы тарафыннан мөрәжәгать итүчегә техник шартлар үтәлешен тикшерүгә чыгымнарны каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	41460

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
1.1.1	C _{1.1}	челтәр оешмасының мөрәжәгать итүчегә техник шартлар әзерләүгә һәм бирүгә чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	30591
1.1.2	C _{1.2.1}	Методик күрсәтмәләрнең 24 пунктының алтынчы абзацында күрсәтелгән мөрәжәгать итүчеләргә челтәр оешмасы тарафыннан электр челтәрләренә кушылу мөмкинлеген тәмин итү турында хәбәрнамә бирү чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	10869
1.2	Мөрәжәгать итүчеләр объектларын технологик тоташтыру очраklары өчен (әлеге кушымтаның 1.1 пунктында күрсәтелгәннәрдән тыш)			
1.2	C ₁	электр энергиясен кулланучыларның энергия кабул итү жайланмаларын, челтәр оешмаларының һәм башка затларның электр челтәре хужалыгы объектларын технологик тоташтыруга, челтәр оешмасы тарафыннан мөрәжәгать итүчегә техник шартлар әзерләүгә һәм бирүгә һәм челтәр оешмасы тарафыннан мөрәжәгать итүчегә техник шартлар үтәлешен тикшерүгә чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	55746
1.2.1	C _{1.1}	челтәр оешмасының мөрәжәгать итүчегә техник шартлар әзерләүгә һәм бирүгә чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	30591
1.2.2.	C _{1.2.2}	Методик күрсәтмәләрнең 24 пунктының жиденче абзацында күрсәтелгән Мөрәжәгать итүчеләр тарафыннан техник шартларның үтәлешен тикшерү чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы	бер кушылу өчен сум	25155
2	Электр тапшыруның һава линияләрен төзүгә челтәр оешмасы чыгымнарын каплауга C ₂ стандартлаштырылган тариф ставкалары			
2.1.1.4.1.1	C _{0,4 кВ и ниже 2.1.1.4.1.1}	бер чылбырлыларны да кертеп, 50 квадрат мм га кадәр кисемтәле изоляцияләнган алюминий чыбыклы агач терәкләрдәге һава линияләре	сум/км	2899725
2.1.1.4.2.1	C _{0,4 кВ и ниже 2.1.1.4.2.1}	бер чылбырлыларны да кертеп, 50 дән 100 квадрат мм га кадәр кисемтәле изоляцияләнган алюминий чыбыклы агач терәкләрдәге һава линияләре сум/км	сум/км	3030817
2.3.1.4.1.1	C _{0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.1.1}	бер чылбырлыларны да кертеп, 50 квадрат мм га кадәр кисемтәле изоляцияләнган алюминий үткәргечле тимер-бетон терәкләрдә һава линияләре	сум/км	2739131
	C _{1–20 кВ 2.3.1.4.1.1}			4222679
2.3.1.4.2.1	C _{0,4 кВ и ниже 2.3.1.4.2.1}	бер чылбырлыларны да кертеп, 50 дән 100 квадрат мм га кадәр кисемтәле	сум/км	2840684

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
	$C_{2.3.1.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	изоляциялэнгэн алюминий чыбыклы тимер-бетон терәкләрдәге һава линияләре		3422027
2.3.1.4.3.1	$C_{2.3.1.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бер чылбырлыларны да кертеп, 100 дән 200 квадрат мм га кадәр кисемтәле	сум/км	3471194
	$C_{2.3.1.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	изоляциялэнгэн алюминий чыбыклы тимер-бетон терәкләрдәге һава линияләре		2281538
2.3.2.3.1.1	$C_{2.3.2.3.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	бер чылбырлыларны да кертеп, 50 квадрат мм га кадәр кисемтәле изоляциялэнмэгэн корыч-алюминий үткәргечле тимер-бетон терәкләрдәге һава линияләре	сум/км	2087292
3	Электр тапшыруның кабель линияләрен төзүгә чөлтәр оешмасы чыгымнарын каплауга С3 стандартлаштырылган тариф ставкалары			
3.1.1.1.1.1	$C_{3.1.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган, траншеяда бер кабель булган	сум/км	6482818
3.1.1.1.1.3	$C_{3.1.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган, траншеяда өч кабель булган	сум/км	8532596
3.1.1.1.2.1	$C_{3.1.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяләрдә бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, 50 дән 100 квадрат мм га кадәр чыбык кисеме булган	сум/км	4059086
3.1.1.1.2.3	$C_{3.1.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда өч кабель кертеп, 50 дән 100 квадрат мм га кадәр чыбыккы	сум/км	5218488
3.1.1.1.3.1	$C_{3.1.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяләрдә бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, 100 дән 200 квадрат мм га кадәр чыбык кисеме булган	сум/км	8107359
3.1.1.1.3.2	$C_{3.1.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяләрдә кабель линияләре бер катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, траншеяда ике кабель кертеп	сум/км	10595501

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.1.1.1.3.3	$C_{3.1.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда өч кабель кертеп, 100 дән 200 квадрат мм га кадәр чыбыклы	сум/км	9212672
3.1.1.1.3.5	$C_{3.1.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда кабель линияләре бер катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, траншеяда кабельләр саны дүрттән артык	сум/км	2154819
3.1.1.1.4.1	$C_{3.1.1.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, 200 дән 250 квадрат мм га кадәр чыбык кисеме булган	сум/км	8282136
3.1.1.1.4.2	$C_{3.1.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда кабель линияләре бер катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда ике кабель кертеп	сум/км	5746074
3.1.1.1.4.3	$C_{3.1.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда өч кабель кертеп, 200 дән 250 квадрат мм га кадәр чыбыклы	сум/км	6291223
3.1.1.1.4.4	$C_{3.1.1.1.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда дүрт кабель булган	сум/км	24052654
3.1.1.1.7.1	$C_{3.1.1.1.7.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда бер катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, 400 дән 500 квадрат мм га кадәр чыбык кисеме булган	сум/км	4395524
3.1.1.1.7.2	$C_{3.1.1.1.7.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеяларда кабель линияләре бер катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 400 дән 500 квадрат мм га кадәр, траншеяда ике кабель кертеп	сум/км	38792525
3.1.2.1.1.1	$C_{3.1.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбыкның киселеше 50 квадрат мм га кадәр, траншеяда бер кабельне кертеп	сум/км	2559318
	$C_{3.1.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$			2293505

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.1.2.1.1.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.1.2}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган, траншеяда ике кабель булган	сум/км	11827890
3.1.2.1.2.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.2.1}	траншеялардә күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр траншеяда бер кабельне кертеп	сум/км	4469082
	C ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.2.1}			4677863
3.1.2.1.2.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.2.2}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда ике кабельне кертеп, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр траншеяда ике кабельне кертеп	сум/км	6052683
3.1.2.1.2.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.2.4}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, траншеяда дүрт кабельне кертеп	сум/км	7243040
3.1.2.1.3.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.3.1}	траншеялардә күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр траншеяда бер кабельне кертеп	сум/км	5161719
	C ^{1-10 кВ} _{3.1.2.1.3.1}			2319458
3.1.2.1.3.2	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.3.2}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда ике кабельне кертеп, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр траншеяда ике кабельне кертеп	сум/км	8152200
3.1.2.1.3.3	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.3.3}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, траншеяда өч кабельне кертеп	сум/км	10293549
3.1.2.1.3.4	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.3.4}	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, траншеяда дүрт кабельне кертеп	сум/км	6833882
3.1.2.1.3.5	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.3.5}	траншеялардә кабель линияләре күп катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, траншеяда кабельләр саны дүрттән артык	сум/км	1646103
3.1.2.1.4.1	C ^{0,4 кВ и ниже} _{3.1.2.1.4.1}	траншеялардә күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса	сум/км	5976950

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
	$C_{3.1.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	изоляцияле, траншеяда бер кабельне кертеп, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр траншеяда бер кабельне кертеп		5883084
3.1.2.1.4.2	$C_{3.1.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, траншеяда ике кабельне кертеп, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр траншеяда ике кабельне кертеп	сум/км	7464711
3.1.2.1.4.3	$C_{3.1.2.1.4.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда өч кабельне кертеп	сум/км	8969542
3.1.2.1.4.4	$C_{3.1.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда дүрт кабельне кертеп	сум/км	14544524
3.1.2.1.4.5	$C_{3.1.2.1.4.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда кабельләр саны дүрттән артык	сум/км	5676078
3.1.2.2.1.1	$C_{3.1.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, чыбык киселеше 50 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, траншеяда бер кабель булган	сум/км	3695173
3.1.2.2.1.2	$C_{3.1.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, чыбык киселеше 50 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, траншеяда ике кабель булган	сум/км	3739609
3.1.2.2.2.1	$C_{3.1.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда бер кабельне кертеп, 50 дән 100 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	4420359
3.1.2.2.2.2	$C_{3.1.2.2.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, чыбык киселеше 50 дән 100 квадрат мм га кадәр кәгазь изоляцияле траншеяга ике кабель кертеп	сум/км	4278599
3.1.2.2.3.1	$C_{3.1.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда бер кабельне кертеп, 100 дән 200 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	4553044
3.1.2.2.3.2	$C_{3.1.2.2.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда ике кабельне кертеп, 100 дән 200 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	3303955
	$C_{3.1.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$			7158012
3.1.2.2.4.1	$C_{3.1.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда бер кабельне кертеп, 200 дән 250 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	5853622

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.1.2.2.4.2	$C_{3.1.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда ике кабельне кертеп, 200 дән 250 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	6967631
3.1.2.2.4.4	$C_{3.1.2.2.4.4}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, траншеяда дүрт кабельне кертеп, 200 дән 250 квадрат мм га кадәр чыбык киселешле кәгазь изоляцияле	сум/км	7687609
3.1.2.2.4.5	$C_{3.1.2.2.4.5}^{1-10 \text{ кВ}}$	траншеялардагы кабель линияләре күп катлы, кәгазь изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, траншеяда кабельләр саны дүрттән артык	сум/км	2356493
3.3.2.1.1.1	$C_{3.3.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	каналлардагы күп катлы кабель линияләре резина яки пластмасса изоляцияле, чыбыкның киселеше 50 квадрат мм га кадәр, каналда бер кабельне кертеп	сум/км	3731258
3.6.1.1.1.1	$C_{3.6.1.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган резина яки пластмасса изоляцияле, скважинада бер торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	11330951
3.6.1.1.1.3	$C_{3.6.1.1.1.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган резина яки пластмасса изоляцияле, скважинада өч торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	14065063
3.6.1.1.2.1	$C_{3.6.1.1.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	13247840
3.6.1.1.2.2	$C_{3.6.1.1.2.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	23743025
3.6.1.1.2.3	$C_{3.6.1.1.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада өч торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	10808943
3.6.1.1.3.1	$C_{3.6.1.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	11451764

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.6.1.1.3.2	$C_{3.6.1.1.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	23313834
3.6.1.1.3.3	$C_{3.6.1.1.3.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада өч торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	15185201
3.6.1.1.3.5	$C_{3.6.1.1.3.5}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинадагы торбалар саны дүрттән артык булган кабель линияләре	сум/км	10177098
3.6.1.1.4.1	$C_{3.6.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	8284084
3.6.1.1.4.2	$C_{3.6.1.1.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	27084161
3.6.1.1.4.3	$C_{3.6.1.1.4.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада өч торба булган бер катлы кабель линияләре	сум/км	21990671
3.6.2.1.1.1	$C_{3.6.2.1.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган резина яки пластмасса изоляцияле, скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	8799591
	$C_{3.6.2.1.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$			10480071
3.6.2.1.1.2	$C_{3.6.2.1.1.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган резина яки пластмасса изоляцияле, скважинада ике торба булган кабель линияләре	сум/км	16285926
3.6.2.1.2.1	$C_{3.6.2.1.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	9574497

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.6.2.1.2.2	$C_{3.6.2.1.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торбалы кабель линияләре	сум/км	16429150
3.6.2.1.2.3	$C_{3.6.2.1.2.3}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, скважинада өч торбалы кабель линияләре	сум/км	38901836
3.6.2.1.3.1	$C_{3.6.2.1.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	11728998
	$C_{3.6.2.1.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$			18943177
3.6.2.1.3.2	$C_{3.6.2.1.3.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торбалы кабель линияләре	сум/км	14393553
3.6.2.1.3.4	$C_{3.6.2.1.3.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинада дүрт торбалы кабель линияләре	сум/км	17809303
3.6.2.1.3.5	$C_{3.6.2.1.3.5}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, скважинадагы торбалар саны дүрттән артык булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	4097417
3.6.2.1.4.1	$C_{3.6.2.1.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	13200258
	$C_{3.6.2.1.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$			17365710
3.6.2.1.4.2	$C_{3.6.2.1.4.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада ике торбалы кабель линияләре	сум/км	16408459
3.6.2.1.4.4	$C_{3.6.2.1.4.4}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, резина яки пластмасса изоляцияле, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, скважинада дүрт торбалы кабель линияләре	сум/км	22964209

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
3.6.2.2.1.1	$C_{3.6.2.2.1.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	10635506
3.6.2.2.1.2	$C_{3.6.2.2.1.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, скважинада ике торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	31952258
3.6.2.2.2.1	$C_{3.6.2.2.2.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 50 дән 100 квадрат мм га кадәр, кәгазь изоляцияле скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	10583684
3.6.2.2.3.1	$C_{3.6.2.2.3.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр, кәгазь изоляцияле скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	11051619
3.6.2.2.3.2	$C_{3.6.2.2.3.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 100 дән 200 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, скважинада ике торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	20226093
3.6.2.2.4.1	$C_{3.6.2.2.4.1}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр, кәгазь изоляцияле скважинада бер торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	12056791
3.6.2.2.4.2	$C_{3.6.2.2.4.2}^{1-10 \text{ кВ}}$	горизонталь авыш бораулау ысулы белән салына торган, чыбык кисеме 200 дән 250 квадрат мм га кадәр булган кәгазь изоляцияле, скважинада ике торба булган күп катлы кабель линияләре	сум/км	16131343
4	Секцияләштерү пунктларын төзүгә челтәр оешмасы чыгымнарын каплауга С4 стандартлаштырылган тариф ставкасы			
4.4.1.1	$C_{4.4.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан тыш (КРН, КРУН), номиналь тогы 100 А га кадәр, ячейкалар саны 5кә кадәр кертөп	сум/шт	131561
4.4.2.1	$C_{4.4.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан (КРН, КРУН) тыш, номиналь ток белән 100 дән 1000 А га кадәр, ячейкалар саны 5 кә кадәр кертөп	сум/шт	150936

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
4.4.3.1	$C_{4.4.3.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан (КРН, КРУН) тыш, номиналь ток белән 250 дән 500 А га кадәр, ячейкалар саны 5 кә кадәр кертеп	сум/шт	277843
4.4.4.1	$C_{4.4.4.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан (КРН, КРУН) тыш, номиналь ток белән 500 дән 1000 А га кадәр, ячейкалар саны 5 кә кадәр кертеп	сум/шт	586270
	$C_{4.4.4.1}^{1-20 \text{ кВ}}$			1500682
4.4.4.2	$C_{4.4.4.2}^{1-20 \text{ кВ}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан тыш (КРН, КРУН), номиналь ток 500дән 1000гә кадәр, ячейкалар саны 5тән 10га кадәр кертеп	сум/шт	35 863 055
4.4.5.1	$C_{4.4.5.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	бүлү пунктлары (РП), тышкы жайланманың комплектлы бүлү жайланмаларыннан тыш (КРН, КРУН), номиналь тогы 1000 А дан артык, ячейкалар саны 5кә кадәр кертеп	сум/шт	815156
	$C_{4.4.5.1}^{1-20 \text{ кВ}}$			542887
5	Көчәнеш дәрәжәсе 35 кВ кадәр булган комплектлы трансформатор подстанцияләр (КТП) төзүгә челтәр оешмасы чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы C_5			
5.1.1.1	$C_{5.1.1.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	багана / мачта тибындагы куәте 25 кВАга кадәр булган бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	33460
	$C_{5.1.1.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			37883
5.1.1.2	$C_{5.1.1.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 25 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	64248
	$C_{5.1.1.2}^{20/0,4 \text{ кВ}}$			68261
5.1.2.1	$C_{5.1.2.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) багана/мачта тибындагы куәте 25 тән 100 кВАга кадәр	сум/кВт	9533
	$C_{5.1.2.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			9911
5.1.2.2	$C_{5.1.2.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 25тән алып 100 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	15429
	$C_{5.1.2.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			15808
5.1.3.1	$C_{5.1.3.1}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) багана/мачта тибындагы куәте 100 тән 250 кВАга кадәр	сум/кВт	6122
	$C_{5.1.3.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			6218

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
5.1.3.2	$C_{5.1.3.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 100 дән 250 кВАга кадәр шкаф яисә киоск тибындагы	сум/кВт	8114
	$C_{5.1.3.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			8257
5.1.4.2	$C_{5.1.4.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 250 дән 400 кВАга кадәр шкаф яисә киоск тибындагы	сум/кВт	5294
	$C_{5.1.4.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			4912
5.1.4.3	$C_{5.1.4.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 250 дән 400 кВАга кадәр блок тибындагы	сум/кВт	21576
5.1.5.2	$C_{5.1.5.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 400 дән 630 кВАга кадәр шкаф яисә киоск тибындагы	сум/кВт	4100
	$C_{5.1.5.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			4136
5.1.6.2	$C_{5.1.6.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 630 дән 1000 кВАга кадәр шкаф яисә киоск тибындагы	сум/кВт	3485
	$C_{5.1.6.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			3380
5.1.6.3	$C_{5.1.6.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 630 дән 1000 кВАга кадәр блок тибындагы	сум/кВт	5433
5.1.7.3	$C_{5.1.7.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	бер трансформаторлы подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 1000 квадан алып 1250 кВАга кадәр блок тибындагы	сум/кВт	4254
5.2.1.1	$C_{5.2.1.1}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	багана/мачта тибындагы куәте 25 кВАга кадәр булган ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	25328
5.2.1.2	$C_{5.2.1.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 25 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	131901
5.2.2.2	$C_{5.2.2.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 25тән 100 кВАга кадәр шкаф яки киосклар тибындагы	сум/кВт	44040
	$C_{5.2.2.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			37360
5.2.3.2	$C_{5.2.3.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 100 дән 250 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	20028
	$C_{5.2.3.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			21129
5.2.4.2	$C_{5.2.4.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 250 дән 400 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	10510
	$C_{5.2.4.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			11349

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
5.2.4.3	$C_{5.2.4.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	блок тибындагы куәте 250 дән 400 кВАга кадәр булган ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	15911
	$C_{5.2.4.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			46006
5.2.5.2	$C_{5.2.5.2}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 400 дән 630 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	8967
	$C_{5.2.5.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			9206
5.2.5.3	$C_{5.2.5.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	блок тибындагы куәте 400 дән 630 кВАга кадәр булган ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	14562
	$C_{5.2.5.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			18148
5.2.6.2	$C_{5.2.6.2}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 630 дән 1000 кВАга кадәр шкаф яки киоск тибындагы	сум/кВт	6735
5.2.6.3	$C_{5.2.6.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	блок тибындагы куәте 630 дән 1000 кВАга кадәр булган ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	11846
	$C_{5.2.6.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			11582
5.2.7.3	$C_{5.2.7.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	блок тибындагы куәте 1000 дән 1250 кВАга кадәр булган ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш)	сум/кВт	13065
5.2.7.4	$C_{5.2.7.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 1000 кВАдан алып 1250 кВАга кадәр кертелгән типтагы	сум/кВт	5009
5.2.8.3	$C_{5.2.8.3}^{6/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 1250 кВАдан алып 1600 кВАга кадәр блок тибындагы	сум/кВт	5363
	$C_{5.2.8.3}^{10/0,4 \text{ кВ}}$			6106
5.2.9.4	$C_{5.2.9.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 1600 кВАдан алып 2000 кВАга кадәр кертелгән типтагы	сум/кВт	5464
5.2.10.4	$C_{5.2.10.4}^{10/0,4 \text{ кВ}}$	ике трансформаторлы һәм аннан да күбрәк подстанцияләр (РТПдан тыш) куәте 2000 кВАдан алып 2500 кВАга кадәр кертелгән типтагы	сум/кВт	4403
8	Электр энергиясен (куәтен) коммерциячел исәпкә алу чаралары белән тәэмин итүгә чөптәр оешмасы чыгымнарын каплауга стандартлаштырылган тариф ставкасы C_8			
8.1.1	$C_{8.1.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	электр энергиясен (куәтләрән) коммерцияле исәпкә алу бер фазалы турыдан-туры тоташтыру чаралары	исәпкә алу ноктасы өчен сум	36111
8.2.1	$C_{8.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	электр энергиясен (куәтен) коммерцияле исәпкә алу чаралары турыдан-туры	исәпкә алу	47186

№ т/с	Билгеләү	Исем	Үлчәү берәмлеге	Түләү ставкасы зурлыгы (НДСны исәпкә алмыйча)
	$C_{8.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	тоташтырыла торган өч фазалы	ноктасы өчен сум	565987
8.2.2	$C_{8.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	электр энергиясен (егәрлеген) коммерцияле исәпкә алу чаралары, ярым читләтелгән өч фазалы	исәпкә алу ноктасы өчен сум	177739
8.2.3	$C_{8.2.3}^{1-10 \text{ кВ}}$	электр энергиясен (куәтен) коммерцияле исәпкә алу чаралары читләтеп тоташтырыла торган өч фазалы	исәпкә алу ноктасы өчен сум	568857
	$C_{8.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$			10114017

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының тариф карарларын оештыру, тикшереп торы һәм озата бару бүлеге